ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№141 ГПП-2 Ввод №1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2274,7282	470,6034				
1	6,2	136,08	2274,7512	470,6079	36000	828	162	843,70
2	6,2	131,07	2274,7733	470,6125	36000	795,6	165,6	812,65
3	6,2	126,65	2274,7946	470,6172	36000	766,8	169,2	785,25
4	6,2	121,43	2274,8150	470,6218	36000	734,4	165,6	752,84
5	6,2	122,69	2274,8356	470,6265	36000	741,6	169,2	760,66
6	6,2	125,96	2274,8568	470,6311	36000	763,2	165,6	780,96
7	6,2	138,04	2274,8802	470,6353	36000	842,4	151,2	855,86
8	6,2	173,93	2274,9098	470,6399	36000	1065,6	165,6	1078,39
9	6,2	221,27	2274,9474	470,6461	36000	1353,6	223,2	1371,88
10	6,2	252,39	2274,9903	470,6531	36000	1544,4	252	1564,82
11	6,2	269,60	2275,0362	470,6601	36000	1652,4	252	1671,51
12	6,2	254,32	2275,0796	470,6660	36000	1562,4	212,4	1576,77
13	6,2	253,09	2275,1228	470,6718	36000	1555,2	208,8	1569,15
14	6,2	248,49	2275,1652	470,6776	36000	1526,4	208,8	1540,61
15	6,2	243,00	2275,2067	470,6830	36000	1494	194,4	1506,59
16	6,2	238,47	2275,2474	470,6885	36000	1465,2	198	1478,52
17	6,2	231,26	2275,2869	470,6936	36000	1422	183,6	1433,80
18	6,2	214,76	2275,3236	470,6982	36000	1321,2	165,6	1331,54
19	6,2	199,50	2275,3577	470,7024	36000	1227,6	151,2	1236,88
20	6,2	180,32	2275,3886	470,7055	36000	1112,4	111,6	1117,98
21	6,2	157,80	2275,4156	470,7086	36000	972	111,6	978,39
22	6,2	154,21	2275,4420	470,7115	36000	950,4	104,4	956,12
23	6,2	143,97	2275,4666	470,7146	36000	885,6	111,6	892,60
24	6,2	134,43	2275,4895	470,7180	36000	824,4	122,4	833,44

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1212100006654 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ТПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№147 РТП "Олимп" Ввод № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4365,3559	557,991				
1	6,2	129,20	4365,4216	558,0028	12000	788,4	141,6	801,02
2	6,2	124,35	4365,4847	558,0149	12000	757,2	145,2	771,00
3	6,2	119,68	4365,5453	558,0272	12000	727,2	147,6	742,03
4	6,2	116,04	4365,6040	558,0394	12000	704,4	146,4	719,45
5	6,2	117,03	4365,6632	558,0517	12000	710,4	147,6	725,57
6	6,2	120,78	4365,7244	558,0639	12000	734,4	146,4	748,85
7	6,2	129,73	4365,7905	558,0750	12000	793,2	133,2	804,31
8	6,2	154,38	4365,8694	558,0867	12000	946,8	140,4	957,15
9	6,2	188,89	4365,9662	558,0991	12000	1161,6	148,8	1171,09
10	6,2	213,89	4366,0757	558,1140	12000	1314	178,8	1326,11
11	6,2	223,02	4366,1900	558,1286	12000	1371,6	175,2	1382,74
12	6,2	223,51	4366,3047	558,1420	12000	1376,4	160,8	1385,76
13	6,2	223,50	4366,4193	558,1562	12000	1375,2	170,4	1385,72
14	6,2	216,09	4366,5302	558,1691	12000	1330,8	154,8	1339,77
15	6,2	214,17	4366,6401	558,1820	12000	1318,8	154,8	1327,85
16	6,2	212,53	4366,7491	558,1953	12000	1308	159,6	1317,70
17	6,2	207,22	4366,8555	558,2072	12000	1276,8	142,8	1284,76
18	6,2	196,49	4366,9564	558,2184	12000	1210,8	134,4	1218,24
19	6,2	184,91	4367,0513	558,2294	12000	1138,8	132	1146,42
20	6,2	168,68	4367,1381	558,2372	12000	1041,6	93,6	1045,80
21	6,2	148,33	4367,2144	558,2444	12000	915,6	86,4	919,67
22	6,2	147,87	4367,2904	558,2522	12000	912	93,6	916,79
23	6,2	139,06	4367,3618	558,2602	12000	856,8	96	862,16
24	6,2	130,60	4367,4287	558,2690	12000	802,8	105,6	809,72

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006453 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№151 РП-52

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			269,0092	2045,833				
1	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
2	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
3	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
4	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
5	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
6	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
7	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
8	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
9	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
10	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
11	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
12	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
13	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
14	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
15	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
16	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
17	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
18	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
19	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
20	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
21	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
22	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
23	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00
24	6,2	0,00	269,0092	2045,8330	7200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100004958 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№153 ТП-3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			763,4685	330,2398				
1	6,2	8,22	763,4709	330,2413	18000	43,2	27	50,94
2	6,2	8,86	763,4735	330,2429	18000	46,8	28,8	54,95
3	6,2	8,37	763,4759	330,2445	18000	43,2	28,8	51,92
4	6,2	7,03	763,4778	330,2460	18000	34,2	27	43,57
5	6,2	6,57	763,4794	330,2476	18000	28,8	28,8	40,73
6	6,2	6,80	763,4812	330,2491	18000	32,4	27	42,18
7	6,2	8,37	763,4836	330,2507	18000	43,2	28,8	51,92
8	6,2	17,55	763,4894	330,2524	18000	104,4	30,6	108,79
9	6,2	31,60	763,4994	330,2567	18000	180	77,4	195,94
10	6,2	38,47	763,5119	330,2611	18000	225	79,2	238,53
11	6,2	48,30	763,5278	330,2660	18000	286,2	88,2	299,48
12	6,2	32,98	763,5387	330,2692	18000	196,2	57,6	204,48
13	6,2	31,40	763,5492	330,2718	18000	189	46,8	194,71
14	6,2	34,38	763,5606	330,2750	18000	205,2	57,6	213,13
15	6,2	30,79	763,5708	330,2779	18000	183,6	52,2	190,88
16	6,2	27,48	763,5799	330,2805	18000	163,8	46,8	170,35
17	6,2	26,08	763,5885	330,2831	18000	154,8	46,8	161,72
18	6,2	21,21	763,5954	330,2855	18000	124,2	43,2	131,50
19	6,2	16,27	763,6008	330,2870	18000	97,2	27	100,88
20	6,2	14,51	763,6055	330,2887	18000	84,6	30,6	89,96
21	6,2	12,33	763,6093	330,2906	18000	68,4	34,2	76,47
22	6,2	8,22	763,6117	330,2921	18000	43,2	27	50,94
23	6,2	7,09	763,6137	330,2935	18000	36	25,2	43,94
24	6,2	6,16	763,6152	330,2950	18000	27	27	38,18

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» 2100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№236 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4106,2892	0,0000				
1	6,2	25,16	4106,3217	0,0000	4800	156	0	156,00
2	6,2	25,01	4106,3540	0,0000	4800	155,04	0	155,04
3	6,2	25,01	4106,3863	0,0000	4800	155,04	0	155,04
4	6,2	24,93	4106,4185	0,0000	4800	154,56	0	154,56
5	6,2	24,77	4106,4505	0,0000	4800	153,6	0	153,60
6	6,2	25,16	4106,4830	0,0000	4800	156	0	156,00
7	6,2	29,34	4106,5209	0,0000	4800	181,92	0	181,92
8	6,2	46,76	4106,5813	0,0000	4800	289,92	0	289,92
9	6,2	70,92	4106,6729	0,0000	4800	439,68	0	439,68
10	6,2	70,84	4106,7644	0,0000	4800	439,2	0	439,20
11	6,2	78,50	4106,8658	0,0000	4800	486,72	0	486,72
12	6,2	68,44	4106,9542	0,0000	4800	424,32	0	424,32
13	6,2	72,70	4107,0481	0,0000	4800	450,72	0	450,72
14	6,2	73,47	4107,1430	0,0000	4800	455,52	0	455,52
15	6,2	72,62	4107,2368	0,0000	4800	450,24	0	450,24
16	6,2	75,17	4107,3339	0,0000	4800	466,08	0	466,08
17	6,2	62,09	4107,4141	0,0000	4800	384,96	0	384,96
18	6,2	45,99	4107,4735	0,0000	4800	285,12	0	285,12
19	6,2	39,72	4107,5248	0,0000	4800	246,24	0	246,24
20	6,2	27,95	4107,5609	0,0000	4800	173,28	0	173,28
21	6,2	25,08	4107,5933	0,0000	4800	155,52	0	155,52
22	6,2	26,55	4107,6276	0,0000	4800	164,64	0	164,64
23	6,2	26,40	4107,6617	0,0000	4800	163,68	0	163,68
24	6,2	26,48	4107,6959	0,0000	4800	164,16	0	164,16

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамонина Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО»
ОГРН 1222100006853
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382
г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№242 ГПП-2 Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3095,1311	953,6135				
1	6,2	402,32	3095,1975	953,6333	36000	2390,4	712,8	2494,41
2	6,2	381,61	3095,2602	953,6530	36000	2257,2	709,2	2365,99
3	6,2	343,55	3095,3163	953,6718	36000	2019,6	676,8	2129,99
4	6,2	331,08	3095,3702	953,6904	36000	1940,4	669,6	2052,69
5	6,2	336,57	3095,4252	953,7087	36000	1980	658,8	2086,72
6	6,2	370,90	3095,4864	953,7270	36000	2203,2	658,8	2299,59
7	6,2	427,29	3095,5576	953,7456	36000	2563,2	669,6	2649,22
8	6,2	485,29	3095,6387	953,7658	36000	2919,6	727,2	3008,80
9	6,2	556,98	3095,7319	953,7885	36000	3355,2	817,2	3453,29
10	6,2	604,80	3095,8336	953,8110	36000	3661,2	810	3749,73
11	6,2	647,05	3095,9424	953,8351	36000	3916,8	867,6	4011,74
12	6,2	653,93	3096,0525	953,8588	36000	3963,6	853,2	4054,39
13	6,2	664,84	3096,1645	953,8826	36000	4032	856,8	4122,03
14	6,2	654,23	3096,2745	953,9070	36000	3960	878,4	4056,25
15	6,2	641,13	3096,3823	953,9309	36000	3880,8	860,4	3975,03
16	6,2	621,74	3096,4869	953,9538	36000	3765,6	824,4	3854,79
17	6,2	600,13	3096,5881	953,9748	36000	3643,2	756	3720,81
18	6,2	552,75	3096,6814	953,9937	36000	3358,8	680,4	3427,02
19	6,2	550,97	3096,7742	954,0135	36000	3340,8	712,8	3416,00
20	6,2	520,19	3096,8619	954,0318	36000	3157,2	658,8	3225,20
21	6,2	505,96	3096,9472	954,0496	36000	3070,8	640,8	3136,95
22	6,2	504,24	3097,0323	954,0669	36000	3063,6	622,8	3126,26
23	6,2	463,16	3097,1101	954,0845	36000	2800,8	633,6	2871,57
24	6,2	416,45	3097,1795	954,1026	36000	2498,4	651,6	2581,97

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100000853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№248 РТП Олимп Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6703,6077	1822,3919				
1	6,2	321,80	6703,7682	1822,4353	12000	1926	520,8	1995,17
2	6,2	300,58	6703,9174	1822,4784	12000	1790,4	517,2	1863,61
3	6,2	262,51	6704,0470	1822,5184	12000	1555,2	480	1627,59
4	6,2	249,24	6704,1696	1822,5578	12000	1471,2	472,8	1545,31
5	6,2	253,65	6704,2949	1822,5962	12000	1503,6	460,8	1572,63
6	6,2	286,41	6704,4377	1822,6350	12000	1713,6	465,6	1775,73
7	6,2	338,75	6704,6083	1822,6741	12000	2047,2	469,2	2100,28
8	6,2	376,65	6704,7986	1822,7148	12000	2283,6	488,4	2335,24
9	6,2	421,14	6705,0120	1822,7573	12000	2560,8	510	2611,09
10	6,2	472,00	6705,2521	1822,8000	12000	2881,2	512,4	2926,41
11	6,2	507,76	6705,5105	1822,8453	12000	3100,8	543,6	3148,09
12	6,2	526,08	6705,7780	1822,8935	12000	3210	578,4	3261,69
13	6,2	532,48	6706,0490	1822,9409	12000	3252	568,8	3301,37
14	6,2	520,55	6706,3139	1822,9874	12000	3178,8	558	3227,40
15	6,2	510,90	6706,5737	1823,0341	12000	3117,6	560,4	3167,57
16	6,2	487,68	6706,8219	1823,0775	12000	2978,4	520,8	3023,59
17	6,2	482,54	6707,0677	1823,1192	12000	2949,6	500,4	2991,75
18	6,2	451,99	6707,2981	1823,1573	12000	2764,8	457,2	2802,35
19	6,2	454,21	6707,5292	1823,1981	12000	2773,2	489,6	2816,09
20	6,2	438,73	6707,7523	1823,2382	12000	2677,2	481,2	2720,10
21	6,2	426,26	6707,9690	1823,2775	12000	2600,4	471,6	2642,82
22	6,2	423,97	6708,1848	1823,3151	12000	2589,6	451,2	2628,61
23	6,2	383,80	6708,3794	1823,3532	12000	2335,2	457,2	2379,54
24	6,2	336,07	6708,5486	1823,3922	12000	2030,4	468	2083,64

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006[illegible] ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№252 "ТП-19"

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			868,4377	228,0956				
1	6,2	54,27	868,4827	228,1082	7200	324	90,72	336,46
2	6,2	54,25	868,5276	228,1211	7200	323,28	92,88	336,36
3	6,2	54,06	868,5723	228,1341	7200	321,84	93,6	335,17
4	6,2	54,17	868,6171	228,1471	7200	322,56	93,6	335,87
5	6,2	54,17	868,6619	228,1601	7200	322,56	93,6	335,87
6	6,2	54,03	868,7066	228,1730	7200	321,84	92,88	334,97
7	6,2	54,38	868,7517	228,1856	7200	324,72	90,72	337,15
8	6,2	55,49	868,7979	228,1978	7200	332,64	87,84	344,04
9	6,2	56,25	868,8448	228,2099	7200	337,68	87,12	348,74
10	6,2	56,64	868,8921	228,2218	7200	340,56	85,68	351,17
11	6,2	55,29	868,9384	228,2329	7200	333,36	79,92	342,81
12	6,2	55,46	868,9849	228,2438	7200	334,8	78,48	343,88
13	6,2	56,08	869,0318	228,2553	7200	337,68	82,8	347,68
14	6,2	55,99	869,0786	228,2669	7200	336,96	83,52	347,16
15	6,2	55,07	869,1247	228,2780	7200	331,92	79,92	341,41
16	6,2	54,84	869,1706	228,2891	7200	330,48	79,92	340,01
17	6,2	54,75	869,2164	228,3003	7200	329,76	80,64	339,48
18	6,2	54,42	869,2619	228,3115	7200	327,6	80,64	337,38
19	6,2	54,22	869,3072	228,3228	7200	326,16	81,36	336,15
20	6,2	54,05	869,3523	228,3343	7200	324,72	82,8	335,11
21	6,2	54,05	869,3974	228,3458	7200	324,72	82,8	335,11
22	6,2	54,00	869,4424	228,3575	7200	324	84,24	334,77
23	6,2	54,02	869,4874	228,3693	7200	324	84,96	334,95
24	6,2	53,92	869,5322	228,3815	7200	322,56	87,84	334,31

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100009876 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№303 2ИП Леонтьев

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			291,3086	0				
1	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
2	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
3	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
4	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
5	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
6	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
7	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
8	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
9	6,2	0,00	291,3086	0,0000	18000	0	0	0,00
10	6,2	0,29	291,3087	0,0000	18000	1,8	0	1,80
11	6,2	0,29	291,3088	0,0000	18000	1,8	0	1,80
12	6,2	0,29	291,3089	0,0000	18000	1,8	0	1,80
13	6,2	0,29	291,3090	0,0000	18000	1,8	0	1,80
14	6,2	0,00	291,3090	0,0000	18000	0	0	0,00
15	6,2	0,00	291,3090	0,0000	18000	0	0	0,00
16	6,2	0,29	291,3091	0,0000	18000	1,8	0	1,80
17	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
18	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
19	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
20	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
21	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
22	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
23	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00
24	6,2	0,00	291,3091	0,0000	18000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№307 ТП-12

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			822,3468	0				
1	6,2	12,54	822,3576	0,0000	7200	77,76	0	77,76
2	6,2	12,89	822,3687	0,0000	7200	79,92	0	79,92
3	6,2	13,24	822,3801	0,0000	7200	82,08	0	82,08
4	6,2	13,01	822,3913	0,0000	7200	80,64	0	80,64
5	6,2	13,35	822,4028	0,0000	7200	82,8	0	82,80
6	6,2	13,12	822,4141	0,0000	7200	81,36	0	81,36
7	6,2	14,75	822,4268	0,0000	7200	91,44	0	91,44
8	6,2	17,77	822,4421	0,0000	7200	110,16	0	110,16
9	6,2	21,48	822,4606	0,0000	7200	133,2	0	133,20
10	6,2	23,23	822,4806	0,0000	7200	144	0	144,00
11	6,2	28,80	822,5054	0,0000	7200	178,56	0	178,56
12	6,2	23,81	822,5259	0,0000	7200	147,6	0	147,60
13	6,2	21,83	822,5447	0,0000	7200	135,36	0	135,36
14	6,2	23,23	822,5647	0,0000	7200	144	0	144,00
15	6,2	22,88	822,5844	0,0000	7200	141,84	0	141,84
16	6,2	26,83	822,6075	0,0000	7200	166,32	0	166,32
17	6,2	18,23	822,6232	0,0000	7200	113,04	0	113,04
18	6,2	14,05	822,6353	0,0000	7200	87,12	0	87,12
19	6,2	13,12	822,6466	0,0000	7200	81,36	0	81,36
20	6,2	11,26	822,6563	0,0000	7200	69,84	0	69,84
21	6,2	10,34	822,6652	0,0000	7200	64,08	0	64,08
22	6,2	10,34	822,6741	0,0000	7200	64,08	0	64,08
23	6,2	10,68	822,6833	0,0000	7200	66,24	0	66,24
24	6,2	10,68	822,6925	0,0000	7200	66,24	0	66,24

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006868 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2070,5644	498,775				
1	6,2	300,41	2070,6133	498,7919	36000	1760,4	608,4	1862,57
2	6,2	275,83	2070,6581	498,8077	36000	1612,8	568,8	1710,16
3	6,2	260,05	2070,7003	498,8227	36000	1519,2	540	1612,32
4	6,2	247,34	2070,7406	498,8365	36000	1450,8	496,8	1533,50
5	6,2	247,91	2070,7809	498,8506	36000	1450,8	507,6	1537,04
6	6,2	257,86	2070,8227	498,8656	36000	1504,8	540	1598,76
7	6,2	295,63	2070,8709	498,8820	36000	1735,2	590,4	1832,89
8	6,2	400,29	2070,9356	498,9058	36000	2329,2	856,8	2481,79
9	6,2	484,77	2071,0140	498,9345	36000	2822,4	1033,2	3005,57
10	6,2	547,92	2071,1037	498,9638	36000	3229,2	1054,8	3397,11
11	6,2	573,01	2071,1983	498,9919	36000	3405,6	1011,6	3552,67
12	6,2	584,19	2071,2947	499,0207	36000	3470,4	1036,8	3621,96
13	6,2	515,58	2071,3807	499,0428	36000	3096	795,6	3196,59
14	6,2	529,20	2071,4682	499,0683	36000	3150	918	3281,04
15	6,2	525,01	2071,5548	499,0943	36000	3117,6	936	3255,08
16	6,2	528,32	2071,6424	499,1189	36000	3153,6	885,6	3275,59
17	6,2	509,67	2071,7266	499,1437	36000	3031,2	892,8	3159,95
18	6,2	485,36	2071,8067	499,1676	36000	2883,6	860,4	3009,23
19	6,2	447,45	2071,8807	499,1891	36000	2664	774	2774,16
20	6,2	418,73	2071,9501	499,2087	36000	2498,4	705,6	2596,13
21	6,2	389,78	2072,0146	499,2273	36000	2322	669,6	2416,62
22	6,2	361,46	2072,0744	499,2446	36000	2152,8	622,8	2241,08
23	6,2	337,81	2072,1301	499,2614	36000	2005,2	604,8	2094,42
24	6,2	318,76	2072,1829	499,2787	36000	1875,6	622,8	1976,30

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 ТСН № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			9983,0488	4649,4992				
1	0,4	37,78	9983,3968	4650,1700	20	6,96	13,416	15,11
2	0,4	38,19	9983,7468	4650,8488	20	7	13,576	15,27
3	0,4	38,24	9984,0976	4651,5284	20	7,016	13,592	15,30
4	0,4	38,28	9984,4484	4652,2088	20	7,016	13,608	15,31
5	0,4	38,28	9984,7992	4652,8892	20	7,016	13,608	15,31
6	0,4	38,20	9985,1500	4653,5680	20	7,016	13,576	15,28
7	0,4	37,83	9985,4984	4654,2396	20	6,968	13,432	15,13
8	0,4	36,97	9985,8424	4654,8940	20	6,88	13,088	14,79
9	0,4	36,26	9986,1828	4655,5344	20	6,808	12,808	14,50
10	0,4	35,69	9986,5208	4656,1632	20	6,76	12,576	14,28
11	0,4	35,76	9986,8588	4656,7936	20	6,76	12,608	14,31
12	0,4	35,53	9987,1960	4657,4192	20	6,744	12,512	14,21
13	0,4	35,56	9987,5336	4658,0452	20	6,752	12,52	14,22
14	0,4	30,06	9987,8168	4658,5756	20	5,664	10,608	12,03
15	0,4	24,68	9988,0452	4659,0132	20	4,568	8,752	9,87
16	0,4	24,61	9988,2736	4659,4492	20	4,568	8,72	9,84
17	0,4	24,65	9988,5020	4659,8860	20	4,568	8,736	9,86
18	0,4	24,72	9988,7300	4660,3248	20	4,56	8,776	9,89
19	0,4	24,80	9988,9580	4660,7652	20	4,56	8,808	9,92
20	0,4	24,83	9989,1860	4661,2064	20	4,56	8,824	9,93
21	0,4	28,12	9989,4456	4661,7052	20	5,192	9,976	11,25
22	0,4	36,72	9989,7888	4662,3544	20	6,864	12,984	14,69
23	0,4	36,73	9990,1324	4663,0036	20	6,872	12,984	14,69
24	0,4	37,24	9990,4784	4663,6632	20	6,92	13,192	14,90

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 323 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			15,2119	0,1638				
1	6,2	0,15	15,2135	0,1638	600	0,96	0	0,96
2	6,2	0,15	15,2150	0,1638	600	0,9	0	0,90
3	6,2	0,15	15,2166	0,1638	600	0,96	0	0,96
4	6,2	0,15	15,2182	0,1638	600	0,96	0	0,96
5	6,2	0,15	15,2198	0,1638	600	0,96	0	0,96
6	6,2	0,15	15,2214	0,1638	600	0,96	0	0,96
7	6,2	0,15	15,2229	0,1638	600	0,9	0	0,90
8	6,2	0,15	15,2244	0,1638	600	0,9	0	0,90
9	6,2	0,15	15,2259	0,1638	600	0,9	0	0,90
10	6,2	0,15	15,2274	0,1638	600	0,9	0	0,90
11	6,2	0,15	15,2289	0,1638	600	0,9	0	0,90
12	6,2	0,15	15,2304	0,1638	600	0,9	0	0,90
13	6,2	0,14	15,2318	0,1638	600	0,84	0	0,84
14	6,2	0,15	15,2333	0,1638	600	0,9	0	0,90
15	6,2	0,15	15,2348	0,1638	600	0,9	0	0,90
16	6,2	0,15	15,2363	0,1638	600	0,9	0	0,90
17	6,2	0,15	15,2378	0,1638	600	0,9	0	0,90
18	6,2	0,15	15,2393	0,1638	600	0,9	0	0,90
19	6,2	0,14	15,2408	0,1638	600	0,9	0	0,90
20	6,2	0,15	15,2422	0,1638	600	0,84	0	0,84
21	6,2	0,15	15,2438	0,1638	600	0,96	0	0,96
22	6,2	0,15	15,2453	0,1638	600	0,9	0	0,90
23	6,2	0,15	15,2468	0,1638	600	0,9	0	0,90
24	6,2	0,15	15,2483	0,1638	600	0,9	0	0,90

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№406 ТП-19

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3836,1348	1571,1060				
1	6,2	11,61	3836,1413	1571,1136	7200	46,8	54,72	72,00
2	6,2	11,70	3836,1478	1571,1213	7200	46,8	55,44	72,55
3	6,2	11,70	3836,1543	1571,1290	7200	46,8	55,44	72,55
4	6,2	11,70	3836,1608	1571,1367	7200	46,8	55,44	72,55
5	6,2	11,79	3836,1673	1571,1445	7200	46,8	56,16	73,10
6	6,2	11,70	3836,1738	1571,1522	7200	46,8	55,44	72,55
7	6,2	12,41	3836,1810	1571,1601	7200	51,84	56,88	76,96
8	6,2	12,40	3836,1887	1571,1675	7200	55,44	53,28	76,89
9	6,2	25,89	3836,2030	1571,1846	7200	102,96	123,12	160,50
10	6,2	15,60	3836,2126	1571,1940	7200	69,12	67,68	96,74
11	6,2	13,52	3836,2219	1571,2010	7200	66,96	50,4	83,81
12	6,2	13,68	3836,2313	1571,2081	7200	67,68	51,12	84,82
13	6,2	14,33	3836,2411	1571,2156	7200	70,56	54	88,85
14	6,2	14,22	3836,2510	1571,2228	7200	71,28	51,84	88,14
15	6,2	15,09	3836,2610	1571,2311	7200	72	59,76	93,57
16	6,2	13,80	3836,2703	1571,2385	7200	66,96	53,28	85,57
17	6,2	14,10	3836,2796	1571,2463	7200	66,96	56,16	87,39
18	6,2	13,89	3836,2890	1571,2537	7200	67,68	53,28	86,14
19	6,2	11,75	3836,2964	1571,2606	7200	53,28	49,68	72,85
20	6,2	9,89	3836,3019	1571,2671	7200	39,6	46,8	61,31
21	6,2	10,16	3836,3074	1571,2739	7200	39,6	48,96	62,97
22	6,2	10,61	3836,3129	1571,2812	7200	39,6	52,56	65,81
23	6,2	10,38	3836,3182	1571,2884	7200	38,16	51,84	64,37
24	6,2	10,57	3836,3235	1571,2958	7200	38,16	53,28	65,54

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006455 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 408 РТП олимп ввод 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количсство переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6203,0687	1314,7352				
1	6,2	461,58	6203,2958	1314,8080	12000	2725,2	873,6	2861,80
2	6,2	447,66	6203,5149	1314,8821	12000	2629,2	889,2	2775,49
3	6,2	416,26	6203,7177	1314,9537	12000	2433,6	859,2	2580,82
4	6,2	390,85	6203,9077	1315,0221	12000	2280	820,8	2423,24
5	6,2	405,91	6204,1066	1315,0886	12000	2386,8	798	2516,67
6	6,2	451,70	6204,3297	1315,1571	12000	2677,2	822	2800,55
7	6,2	557,03	6204,6084	1315,2289	12000	3344,4	861,6	3453,60
8	6,2	649,40	6204,9341	1315,3095	12000	3908,4	967,2	4026,30
9	6,2	770,49	6205,3232	1315,3936	12000	4669,2	1009,2	4777,02
10	6,2	834,54	6205,7459	1315,4787	12000	5072,4	1021,2	5174,18
11	6,2	857,51	6206,1804	1315,5653	12000	5214	1039,2	5316,55
12	6,2	857,21	6206,6149	1315,6511	12000	5214	1029,6	5314,68
13	6,2	855,12	6207,0482	1315,7374	12000	5199,6	1035,6	5301,73
14	6,2	844,60	6207,4760	1315,8235	12000	5133,6	1033,2	5236,54
15	6,2	837,81	6207,9004	1315,9087	12000	5092,8	1022,4	5194,41
16	6,2	815,01	6208,3138	1315,9888	12000	4960,8	961,2	5053,06
17	6,2	780,95	6208,7097	1316,0667	12000	4750,8	934,8	4841,90
18	6,2	726,01	6209,0769	1316,1433	12000	4406,4	919,2	4501,25
19	6,2	678,23	6209,4195	1316,2169	12000	4111,2	883,2	4205,00
20	6,2	633,14	6209,7392	1316,2862	12000	3836,4	831,6	3925,50
21	6,2	605,16	6210,0442	1316,3550	12000	3660	825,6	3751,96
22	6,2	584,14	6210,3382	1316,4232	12000	3528	818,4	3621,68
23	6,2	533,60	6210,6060	1316,4887	12000	3213,6	786	3308,33
24	6,2	469,11	6210,8398	1316,5526	12000	2805,6	766,8	2908,50

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006[illegible] ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 Ввод № 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3637,2564	1226,0416				
1	6,2	479,79	3637,3347	1226,0680	36000	2818,8	950,4	2974,71
2	6,2	464,41	3637,4102	1226,0944	36000	2718	950,4	2879,37
3	6,2	434,13	3637,4803	1226,1204	36000	2523,6	936	2691,59
4	6,2	408,84	3637,5462	1226,1452	36000	2372,4	892,8	2534,83
5	6,2	426,96	3637,6156	1226,1695	36000	2498,4	874,8	2647,13
6	6,2	472,48	3637,6931	1226,1943	36000	2790	892,8	2929,37
7	6,2	584,23	3637,7903	1226,2203	36000	3499,2	936	3622,22
8	6,2	687,94	3637,9052	1226,2492	36000	4136,4	1040,4	4265,24
9	6,2	825,25	3638,0437	1226,2811	36000	4986	1148,4	5116,54
10	6,2	881,51	3638,1924	1226,3117	36000	5353,2	1101,6	5465,37
11	6,2	903,13	3638,3449	1226,3423	36000	5490	1101,6	5599,43
12	6,2	898,81	3638,4967	1226,3726	36000	5464,8	1090,8	5572,60
13	6,2	896,76	3638,6481	1226,4031	36000	5450,4	1098	5559,90
14	6,2	889,59	3638,7982	1226,4338	36000	5403,6	1105,2	5515,47
15	6,2	877,75	3638,9463	1226,4641	36000	5331,6	1090,8	5442,04
16	6,2	854,97	3639,0908	1226,4924	36000	5202	1018,8	5300,83
17	6,2	816,13	3639,2286	1226,5201	36000	4960,8	997,2	5060,03
18	6,2	760,06	3639,3566	1226,5475	36000	4608	986,4	4712,39
19	6,2	701,03	3639,4745	1226,5735	36000	4244,4	936	4346,38
20	6,2	653,23	3639,5843	1226,5980	36000	3952,8	882	4050,01
21	6,2	625,75	3639,6892	1226,6227	36000	3776,4	889,2	3879,67
22	6,2	601,49	3639,7899	1226,6470	36000	3625,2	874,8	3729,26
23	6,2	548,68	3639,8814	1226,6706	36000	3294	849,6	3401,80
24	6,2	481,66	3639,9611	1226,6936	36000	2869,2	828	2986,28

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100000383 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№424 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			663,3492	466,6666				
1	6,2	5,77	663,3533	466,6694	7200	29,52	20,16	35,75
2	6,2	5,83	663,3574	466,6723	7200	29,52	20,88	36,16
3	6,2	5,74	663,3614	466,6752	7200	28,8	20,88	35,57
4	6,2	5,83	663,3655	466,6781	7200	29,52	20,88	36,16
5	6,2	5,74	663,3695	466,6810	7200	28,8	20,88	35,57
6	6,2	5,67	663,3735	466,6838	7200	28,8	20,16	35,15
7	6,2	6,55	663,3784	466,6866	7200	35,28	20,16	40,63
8	6,2	15,77	663,3916	466,6898	7200	95,04	23,04	97,79
9	6,2	27,95	663,4154	466,6934	7200	171,36	25,92	173,31
10	6,2	28,22	663,4394	466,6972	7200	172,8	27,36	174,95
11	6,2	30,53	663,4654	466,7011	7200	187,2	28,08	189,29
12	6,2	27,72	663,4890	466,7047	7200	169,92	25,92	171,89
13	6,2	27,76	663,5127	466,7078	7200	170,64	22,32	172,09
14	6,2	28,40	663,5369	466,7113	7200	174,24	25,2	176,05
15	6,2	24,55	663,5577	466,7151	7200	149,76	27,36	152,24
16	6,2	27,82	663,5814	466,7186	7200	170,64	25,2	172,49
17	6,2	24,78	663,6025	466,7218	7200	151,92	23,04	153,66
18	6,2	21,80	663,6210	466,7250	7200	133,2	23,04	135,18
19	6,2	13,58	663,6323	466,7280	7200	81,36	21,6	84,18
20	6,2	10,83	663,6412	466,7308	7200	64,08	20,16	67,18
21	6,2	11,28	663,6505	466,7336	7200	66,96	20,16	69,93
22	6,2	9,44	663,6582	466,7362	7200	55,44	18,72	58,52
23	6,2	6,54	663,6632	466,7388	7200	36	18,72	40,58
24	6,2	5,74	663,6674	466,7414	7200	30,24	18,72	35,57

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100008888 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№426 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			16,2156	0,2282				
1	6,2	0,19	16,2176	0,2282	600	1,2	0	1,20
2	6,2	0,20	16,2197	0,2282	600	1,26	0	1,26
3	6,2	0,20	16,2218	0,2282	600	1,26	0	1,26
4	6,2	0,20	16,2239	0,2282	600	1,26	0	1,26
5	6,2	0,20	16,2260	0,2282	600	1,26	0	1,26
6	6,2	0,20	16,2281	0,2282	600	1,26	0	1,26
7	6,2	0,19	16,2302	0,2282	600	1,26	0	1,26
8	6,2	0,19	16,2322	0,2282	600	1,2	0	1,20
9	6,2	0,19	16,2342	0,2282	600	1,2	0	1,20
10	6,2	0,18	16,2362	0,2282	600	1,2	0	1,20
11	6,2	0,19	16,2381	0,2282	600	1,14	0	1,14
12	6,2	0,22	16,2401	0,2282	600	1,2	0	1,20
13	6,2	0,19	16,2424	0,2282	600	1,38	0	1,38
14	6,2	0,19	16,2444	0,2282	600	1,2	0	1,20
15	6,2	0,18	16,2464	0,2282	600	1,2	0	1,20
16	6,2	0,19	16,2483	0,2282	600	1,14	0	1,14
17	6,2	0,19	16,2503	0,2282	600	1,2	0	1,20
18	6,2	0,19	16,2523	0,2282	600	1,2	0	1,20
19	6,2	0,19	16,2543	0,2282	600	1,2	0	1,20
20	6,2	0,20	16,2563	0,2282	600	1,2	0	1,20
21	6,2	0,20	16,2584	0,2282	600	1,26	0	1,26
22	6,2	0,19	16,2604	0,2282	600	1,2	0	1,20
23	6,2	0,20	16,2625	0,2282	600	1,26	0	1,26
24	6,2	0,19	16,2645	0,2282	600	1,2	0	1,20

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100008383 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 ТСН № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			17018,062	3896,7804				
1	0,4	43,24	17018,4740	3897,5408	20	8,24	15,208	17,30
2	0,4	43,67	17018,8884	3898,3096	20	8,288	15,376	17,47
3	0,4	43,73	17019,3032	3899,0796	20	8,296	15,4	17,49
4	0,4	43,77	17019,7180	3899,8504	20	8,296	15,416	17,51
5	0,4	43,83	17020,1332	3900,6224	20	8,304	15,44	17,53
6	0,4	43,69	17020,5476	3901,3916	20	8,288	15,384	17,47
7	0,4	43,27	17020,9600	3902,1524	20	8,248	15,216	17,31
8	0,4	42,25	17021,3688	3902,8920	20	8,176	14,792	16,90
9	0,4	41,49	17021,7744	3903,6160	20	8,112	14,48	16,60
10	0,4	40,81	17022,1764	3904,3264	20	8,04	14,208	16,33
11	0,4	41,01	17022,5800	3905,0404	20	8,072	14,28	16,40
12	0,4	40,67	17022,9820	3905,7476	20	8,04	14,144	16,27
13	0,4	40,89	17023,3852	3906,4592	20	8,064	14,232	16,36
14	0,4	40,97	17023,7892	3907,1720	20	8,08	14,256	16,39
15	0,4	41,23	17024,1948	3907,8900	20	8,112	14,36	16,49
16	0,4	41,21	17024,6008	3908,6072	20	8,12	14,344	16,48
17	0,4	41,23	17025,0072	3909,3248	20	8,128	14,352	16,49
18	0,4	41,35	17025,4140	3910,0448	20	8,136	14,4	16,54
19	0,4	41,52	17025,8208	3910,7688	20	8,136	14,48	16,61
20	0,4	41,59	17026,2280	3911,4940	20	8,144	14,504	16,63
21	0,4	41,68	17026,6356	3912,2212	20	8,152	14,544	16,67
22	0,4	42,24	17027,0460	3912,9596	20	8,208	14,768	16,90
23	0,4	42,22	17027,4564	3913,6976	20	8,208	14,76	16,89
24	0,4	42,77	17027,8692	3914,4468	20	8,256	14,984	17,11

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1212100006883 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№305 РТП Олимп Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4191,947	857,5887				
1	6,2	285,22	4192,0868	857,6353	12000	1677,6	559,2	1768,35
2	6,2	258,96	4192,2135	857,6783	12000	1520,4	516	1605,58
3	6,2	242,93	4192,3324	857,7185	12000	1426,8	482,4	1506,14
4	6,2	229,59	4192,4452	857,7552	12000	1353,6	440,4	1423,44
5	6,2	229,95	4192,5581	857,7922	12000	1354,8	444	1425,70
6	6,2	239,51	4192,6751	857,8325	12000	1404	483,6	1484,95
7	6,2	274,03	4192,8098	857,8761	12000	1616,4	523,2	1698,97
8	6,2	372,45	4192,9911	857,9406	12000	2175,6	774	2309,18
9	6,2	453,01	4193,2116	858,0191	12000	2646	942	2808,68
10	6,2	515,39	4193,4653	858,1000	12000	3044,4	970,8	3195,44
11	6,2	532,52	4193,7297	858,1761	12000	3172,8	913,2	3301,60
12	6,2	551,48	4194,0032	858,2560	12000	3282	958,8	3419,18
13	6,2	488,58	4194,2483	858,3164	12000	2941,2	724,8	3029,19
14	6,2	495,58	4194,4951	858,3846	12000	2961,6	818,4	3072,60
15	6,2	494,50	4194,7405	858,4557	12000	2944,8	853,2	3065,91
16	6,2	491,50	4194,9855	858,5225	12000	2940	801,6	3047,32
17	6,2	487,22	4195,2273	858,5925	12000	2901,6	840	3020,74
18	6,2	468,14	4195,4593	858,6609	12000	2784	820,8	2902,48
19	6,2	431,28	4195,6735	858,7223	12000	2570,4	736,8	2673,92
20	6,2	404,76	4195,8751	858,7779	12000	2419,2	667,2	2509,52
21	6,2	377,15	4196,0627	858,8306	12000	2251,2	632,4	2338,34
22	6,2	348,29	4196,2361	858,8787	12000	2080,8	577,2	2159,37
23	6,2	324,03	4196,3969	858,9253	12000	1929,6	559,2	2008,99
24	6,2	305,38	4196,5472	858,9733	12000	1803,6	576	1893,34

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100004833 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№3 Альгешево 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4155,9959	449,9569				
1	10,1	4,35	4156,0176	449,9603	2000	43,4	6,8	43,93
2	10,1	4,07	4156,0380	449,9629	2000	40,8	5,2	41,13
3	10,1	3,71	4156,0566	449,9650	2000	37,2	4,2	37,44
4	10,1	3,56	4156,0745	449,9669	2000	35,8	3,8	36,00
5	10,1	3,61	4156,0927	449,9679	2000	36,4	2	36,45
6	10,1	3,77	4156,1117	449,9692	2000	38	2,6	38,09
7	10,1	4,06	4156,1322	449,9702	2000	41	2	41,05
8	10,1	4,20	4156,1534	449,9713	2000	42,4	2,2	42,46
9	10,1	4,74	4156,1773	449,9721	2000	47,8	1,6	47,83
10	10,1	5,23	4156,2037	449,9730	2000	52,8	1,8	52,83
11	10,1	5,91	4156,2335	449,9743	2000	59,6	2,6	59,66
12	10,1	6,00	4156,2638	449,9754	2000	60,6	2,2	60,64
13	10,1	6,03	4156,2942	449,9769	2000	60,8	3	60,87
14	10,1	6,26	4156,3258	449,9782	2000	63,2	2,6	63,25
15	10,1	6,49	4156,3585	449,9803	2000	65,4	4,2	65,53
16	10,1	6,43	4156,3909	449,9822	2000	64,8	3,8	64,91
17	10,1	6,14	4156,4219	449,9832	2000	62	2	62,03
18	10,1	6,57	4156,4550	449,9851	2000	66,2	3,8	66,31
19	10,1	6,44	4156,4873	449,9890	2000	64,6	7,8	65,07
20	10,1	5,83	4156,5167	449,9908	2000	58,8	3,6	58,91
21	10,1	6,01	4156,5470	449,9923	2000	60,6	3	60,67
22	10,1	5,51	4156,5748	449,9936	2000	55,6	2,6	55,66
23	10,1	4,86	4156,5993	449,9947	2000	49	2,2	49,05
24	10,1	4,12	4156,6201	449,9956	2000	41,6	1,8	41,64

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1122100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№4 Альгешево 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			224,0451	9,467				
1	10,1	2,16	224,0560	9,4671	2000	21,8	0,2	21,80
2	10,1	1,92	224,0657	9,4672	2000	19,4	0,2	19,40
3	10,1	1,94	224,0755	9,4672	2000	19,6	0	19,60
4	10,1	1,82	224,0847	9,4672	2000	18,4	0	18,40
5	10,1	1,86	224,0941	9,4673	2000	18,8	0,2	18,80
6	10,1	2,06	224,1045	9,4678	2000	20,8	1	20,82
7	10,1	2,41	224,1166	9,4690	2000	24,2	2,4	24,32
8	10,1	2,60	224,1296	9,4707	2000	26	3,4	26,22
9	10,1	2,34	224,1414	9,4716	2000	23,6	1,8	23,67
10	10,1	2,80	224,1555	9,4724	2000	28,2	1,6	28,25
11	10,1	2,60	224,1686	9,4733	2000	26,2	1,8	26,26
12	10,1	2,78	224,1826	9,4740	2000	28	1,4	28,03
13	10,1	2,87	224,1971	9,4747	2000	29	1,4	29,03
14	10,1	2,96	224,2120	9,4758	2000	29,8	2,2	29,88
15	10,1	2,99	224,2271	9,4766	2000	30,2	1,6	30,24
16	10,1	2,82	224,2413	9,4778	2000	28,4	2,4	28,50
17	10,1	2,83	224,2555	9,4792	2000	28,4	2,8	28,54
18	10,1	2,97	224,2704	9,4810	2000	29,8	3,6	30,02
19	10,1	3,33	224,2871	9,4828	2000	33,4	3,6	33,59
20	10,1	3,40	224,3042	9,4845	2000	34,2	3,4	34,37
21	10,1	3,61	224,3224	9,4859	2000	36,4	2,8	36,51
22	10,1	3,37	224,3394	9,4870	2000	34	2,2	34,07
23	10,1	2,87	224,3539	9,4875	2000	29	1	29,02
24	10,1	2,32	224,3656	9,4877	2000	23,4	0,4	23,40

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№6 Мясокомбинат 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			5749,8427	2085,0524				
1	10,1	43,59	5749,9660	2085,1320	3000	369,9	238,8	440,29
2	10,1	41,14	5750,0827	2085,2066	3000	350,1	223,8	415,52
3	10,1	44,82	5750,2086	2085,2898	3000	377,7	249,6	452,72
4	10,1	40,45	5750,3240	2085,3621	3000	346,2	216,9	408,53
5	10,1	42,22	5750,4408	2085,4431	3000	350,4	243	426,41
6	10,1	45,80	5750,5691	2085,5286	3000	384,9	256,5	462,54
7	10,1	51,71	5750,7162	2085,6217	3000	441,3	279,3	522,26
8	10,1	77,08	5750,9442	2085,7456	3000	684	371,7	778,47
9	10,1	75,24	5751,1641	2085,8713	3000	659,7	377,1	759,87
10	10,1	74,07	5751,3807	2085,9949	3000	649,8	370,8	748,15
11	10,1	71,41	5751,5862	2086,1197	3000	616,5	374,4	721,28
12	10,1	74,68	5751,8022	2086,2484	3000	648	386,1	754,31
13	10,1	75,96	5752,0310	2086,3626	3000	686,4	342,6	767,15
14	10,1	72,55	5752,2433	2086,4834	3000	636,9	362,4	732,79
15	10,1	66,65	5752,4400	2086,5914	3000	590,1	324	673,20
16	10,1	55,50	5752,6045	2086,6800	3000	493,5	265,8	560,53
17	10,1	51,36	5752,7556	2086,7641	3000	453,3	252,3	518,78
18	10,1	52,16	5752,9114	2086,8451	3000	467,4	243	526,79
19	10,1	48,07	5753,0524	2086,9245	3000	423	238,2	485,46
20	10,1	46,53	5753,1848	2087,0082	3000	397,2	251,1	469,91
21	10,1	44,57	5753,3102	2087,0906	3000	376,2	247,2	450,15
22	10,1	41,77	5753,4341	2087,1571	3000	371,7	199,5	421,85
23	10,1	45,37	5753,5676	2087,2313	3000	400,5	222,6	458,20
24	10,1	41,47	5753,6856	2087,3059	3000	354	223,8	418,81

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 В-10 Т-2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7643	3222				
1	10,1	53,67	7643,0244	3222,0118	20000	488	236	542,07
2	10,1	50,57	7643,0474	3222,0229	20000	460	222	510,77
3	10,1	53,49	7643,0714	3222,0353	20000	480	248	540,28
4	10,1	48,35	7643,0933	3222,0461	20000	438	216	488,36
5	10,1	50,15	7643,1156	3222,0581	20000	446	240	506,47
6	10,1	54,12	7643,1398	3222,0708	20000	484	254	546,60
7	10,1	61,73	7643,1678	3222,0845	20000	560	274	623,44
8	10,1	89,24	7643,2092	3222,1023	20000	828	356	901,29
9	10,1	89,13	7643,2505	3222,1202	20000	826	358	900,24
10	10,1	89,58	7643,2923	3222,1375	20000	836	346	904,77
11	10,1	88,75	7643,3333	3222,1556	20000	820	362	896,35
12	10,1	93,40	7643,3766	3222,1743	20000	866	374	943,31
13	10,1	95,76	7643,4222	3222,1904	20000	912	322	967,18
14	10,1	91,97	7643,4651	3222,2082	20000	858	356	928,92
15	10,1	85,36	7643,5054	3222,2235	20000	806	306	862,13
16	10,1	74,17	7643,5406	3222,2363	20000	704	256	749,10
17	10,1	67,71	7643,5728	3222,2478	20000	644	230	683,84
18	10,1	67,50	7643,6051	3222,2587	20000	646	218	681,79
19	10,1	62,23	7643,6345	3222,2698	20000	588	222	628,51
20	10,1	58,84	7643,6619	3222,2813	20000	548	230	594,31
21	10,1	56,86	7643,6883	3222,2926	20000	528	226	574,33
22	10,1	54,43	7643,7142	3222,3018	20000	518	184	549,71
23	10,1	56,27	7643,7408	3222,3118	20000	532	200	568,35
24	10,1	50,89	7643,7643	3222,3222	20000	470	208	513,97

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006852 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№15 Мясокомбинат 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6984,9494	2545,9268				
1	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
2	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
3	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
4	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
5	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
6	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
7	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
8	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
9	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
10	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
11	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
12	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
13	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
14	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
15	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
16	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
17	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
18	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
19	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
20	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
21	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
22	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
23	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
24	10,1	0,00	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222000006[illegible] ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 19 июня 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№17 ЧПАТП 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2203,3677	495,5211				
1	10,1	1,99	2203,3744	495,5211	3000	20,1	0	20,10
2	10,1	1,90	2203,3808	495,5211	3000	19,2	0	19,20
3	10,1	1,84	2203,3870	495,5211	3000	18,6	0	18,60
4	10,1	1,72	2203,3928	495,5211	3000	17,4	0	17,40
5	10,1	1,69	2203,3985	495,5211	3000	17,1	0	17,10
6	10,1	1,69	2203,4042	495,5211	3000	17,1	0	17,10
7	10,1	1,78	2203,4102	495,5211	3000	18	0	18,00
8	10,1	2,26	2203,4178	495,5211	3000	22,8	0	22,80
9	10,1	3,36	2203,4291	495,5211	3000	33,9	0	33,90
10	10,1	4,07	2203,4428	495,5211	3000	41,1	0	41,10
11	10,1	4,87	2203,4592	495,5211	3000	49,2	0	49,20
12	10,1	5,44	2203,4775	495,5211	3000	54,9	0	54,90
13	10,1	6,09	2203,4980	495,5211	3000	61,5	0	61,50
14	10,1	5,02	2203,5149	495,5211	3000	50,7	0	50,70
15	10,1	4,78	2203,5310	495,5211	3000	48,3	0	48,30
16	10,1	4,46	2203,5460	495,5211	3000	45	0	45,00
17	10,1	4,34	2203,5606	495,5211	3000	43,8	0	43,80
18	10,1	3,12	2203,5711	495,5211	3000	31,5	0	31,50
19	10,1	2,61	2203,5799	495,5211	3000	26,4	0	26,40
20	10,1	2,17	2203,5872	495,5211	3000	21,9	0	21,90
21	10,1	1,99	2203,5939	495,5211	3000	20,1	0	20,10
22	10,1	2,08	2203,6009	495,5211	3000	21	0	21,00
23	10,1	2,11	2203,6080	495,5211	3000	21,3	0	21,30
24	10,1	1,93	2203,6145	495,5211	3000	19,5	0	19,50

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006[illegible] ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ