ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.6 (Ввод 1)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6637,2476	5325,8173				
1	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
2	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
3	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
4	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
5	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
6	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
7	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
8	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
9	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
10	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
11	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
12	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
13	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
14	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
15	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
16	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
17	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
18	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
19	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
20	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
21	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
22	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
23	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00
24	6,2	0	6637,2476	5325,8173	7200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006850 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.23 (ТР-Р №5 ТП опытного К-СА)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2627,04	1952,86				
1	6,2	5,71	2627,0615	1952,8802	1200	25,8	24,24	35,40
2	6,2	5,64	2627,0828	1952,9001	1200	25,56	23,88	34,98
3	6,2	5,65	2627,1044	1952,9197	1200	25,92	23,52	35,00
4	6,2	5,66	2627,1262	1952,9392	1200	26,16	23,4	35,10
5	6,2	5,73	2627,1488	1952,9583	1200	27,12	22,92	35,51
6	6,2	8,08	2627,1853	1952,9786	1200	43,8	24,36	50,12
7	6,2	23,72	2627,3041	1953,0086	1200	142,56	36	147,04
8	6,2	35,84	2627,4849	1953,0485	1200	216,96	47,88	222,18
9	6,2	42,13	2627,6968	1953,0982	1200	254,28	59,64	261,18
10	6,2	42,49	2627,9075	1953,1599	1200	252,84	74,04	263,46
11	6,2	43,14	2628,1238	1953,2138	1200	259,56	64,68	267,50
12	6,2	42,45	2628,3352	1953,2722	1200	253,68	70,08	263,18
13	6,2	41,40	2628,5411	1953,3302	1200	247,08	69,6	256,70
14	6,2	40,89	2628,7412	1953,3979	1200	240,12	81,24	253,49
15	6,2	39,80	2628,9383	1953,4566	1200	236,52	70,44	246,79
16	6,2	39,27	2629,1322	1953,5163	1200	232,68	71,64	243,46
17	6,2	27,48	2629,2660	1953,5638	1200	160,56	57	170,38
18	6,2	19,37	2629,3548	1953,6100	1200	106,56	55,44	120,12
19	6,2	16,76	2629,4286	1953,6553	1200	88,56	54,36	103,91
20	6,2	10,91	2629,4766	1953,6849	1200	57,6	35,52	67,67
21	6,2	6,83	2629,5071	1953,7026	1200	36,6	21,24	42,32
22	6,2	6,22	2629,5333	1953,7212	1200	31,44	22,32	38,56
23	6,2	6,19	2629,5589	1953,7404	1200	30,72	23,04	38,40
24	6,2	6,10	2629,5839	1953,7596	1200	30	23,04	37,83

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.2 (ТР-Р №4)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4475,5951	5493,6255				
1	6,2	11,97	4475,5987	5493,6562	2400	8,64	73,68	74,18
2	6,2	11,97	4475,6024	5493,6869	2400	8,88	73,68	74,21
3	6,2	11,89	4475,6060	5493,7174	2400	8,64	73,2	73,71
4	6,2	11,89	4475,6097	5493,7479	2400	8,88	73,2	73,74
5	6,2	11,70	4475,6133	5493,7779	2400	8,64	72	72,52
6	6,2	11,50	4475,6169	5493,8074	2400	8,64	70,8	71,33
7	6,2	11,00	4475,6204	5493,8356	2400	8,4	67,68	68,20
8	6,2	10,46	4475,6239	5493,8624	2400	8,4	64,32	64,87
9	6,2	10,23	4475,6273	5493,8886	2400	8,16	62,88	63,41
10	6,2	10,19	4475,6308	5493,9147	2400	8,4	62,64	63,20
11	6,2	10,30	4475,6342	5493,9411	2400	8,16	63,36	63,88
12	6,2	10,35	4475,6377	5493,9676	2400	8,4	63,6	64,15
13	6,2	10,30	4475,6411	5493,9940	2400	8,16	63,36	63,88
14	6,2	10,23	4475,6446	5494,0202	2400	8,4	62,88	63,44
15	6,2	10,27	4475,6480	5494,0465	2400	8,16	63,12	63,65
16	6,2	10,39	4475,6515	5494,0731	2400	8,4	63,84	64,39
17	6,2	10,57	4475,6549	5494,1002	2400	8,16	65,04	65,55
18	6,2	10,69	4475,6584	5494,1276	2400	8,4	65,76	66,29
19	6,2	10,69	4475,6619	5494,1550	2400	8,4	65,76	66,29
20	6,2	10,81	4475,6655	5494,1827	2400	8,64	66,48	67,04
21	6,2	11,08	4475,6690	5494,2111	2400	8,4	68,16	68,68
22	6,2	11,27	4475,6726	5494,2400	2400	8,64	69,36	69,90
23	6,2	11,66	4475,6762	5494,2699	2400	8,64	71,76	72,28
24	6,2	11,85	4475,6798	5494,3003	2400	8,64	72,96	73,47

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.9 (Двигатель АП-39)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4,3044	21,8709				
1	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
2	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
3	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
4	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
5	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
6	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
7	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
8	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
9	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
10	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
11	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
12	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
13	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
14	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
15	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
16	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
17	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
18	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
19	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
20	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
21	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
22	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
23	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00
24	6,2	0	4,3044	21,8709	2400	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.13 (КТП 630-ТП-4 ТР-Р №7)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3801,4028	2847,6152				
1	6,2	21,36	3801,5116	2847,6337	1200	130,56	22,2	132,43
2	6,2	20,77	3801,6175	2847,6509	1200	127,08	20,64	128,75
3	6,2	20,31	3801,7212	2847,6668	1200	124,44	19,08	125,89
4	6,2	20,80	3801,8274	2847,6833	1200	127,44	19,8	128,97
5	6,2	20,57	3801,9324	2847,6996	1200	126	19,56	127,51
6	6,2	21,68	3802,0429	2847,7179	1200	132,6	21,96	134,41
7	6,2	34,69	3802,2113	2847,7793	1200	202,08	73,68	215,09
8	6,2	53,53	3802,4624	2847,8952	1200	301,32	139,08	331,87
9	6,2	58,26	3802,7392	2848,0135	1200	332,16	141,96	361,22
10	6,2	65,74	3803,0470	2848,1571	1200	369,36	172,32	407,58
11	6,2	59,23	3803,3278	2848,2787	1200	336,96	145,92	367,20
12	6,2	58,02	3803,5996	2848,4051	1200	326,16	151,68	359,70
13	6,2	60,08	3803,8802	2848,5379	1200	336,72	159,36	372,53
14	6,2	57,49	3804,1465	2848,6695	1200	319,56	157,92	356,45
15	6,2	58,52	3804,4184	2848,8018	1200	326,28	158,76	362,85
16	6,2	61,33	3804,7043	2848,9384	1200	343,08	163,92	380,23
17	6,2	57,15	3804,9736	2849,0595	1200	323,16	145,32	354,33
18	6,2	53,38	3805,2240	2849,1751	1200	300,48	138,72	330,96
19	6,2	46,43	3805,4460	2849,2660	1200	266,4	109,08	287,87
20	6,2	43,37	3805,6520	2849,3542	1200	247,2	105,84	268,91
21	6,2	40,01	3805,8430	2849,4332	1200	229,2	94,8	248,03
22	6,2	34,27	3806,0094	2849,4937	1200	199,68	72,6	212,47
23	6,2	29,62	3806,1557	2849,5386	1200	175,56	53,88	183,64
24	6,2	26,25	3806,2870	2849,5725	1200	157,56	40,68	162,73

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.10 (ТР-Р №6 ТП-опытного К-СА)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3495,07	3187,83				
1	6,2	8,01	3495,1057	3187,8509	1200	42,84	25,08	49,64
2	6,2	8,01	3495,1415	3187,8717	1200	42,96	24,96	49,68
3	6,2	7,98	3495,1773	3187,8921	1200	42,96	24,48	49,45
4	6,2	7,94	3495,2130	3187,9123	1200	42,84	24,24	49,22
5	6,2	8,43	3495,2518	3187,9321	1200	46,56	23,76	52,27
6	6,2	10,47	3495,3023	3187,9515	1200	60,6	23,28	64,92
7	6,2	19,67	3495,3985	3187,9842	1200	115,44	39,24	121,93
8	6,2	39,82	3495,5854	3188,0702	1200	224,28	103,2	246,88
9	6,2	41,82	3495,7824	3188,1589	1200	236,4	106,44	259,26
10	6,2	45,66	3495,9972	3188,2564	1200	257,76	117	283,07
11	6,2	39,03	3496,1876	3188,3229	1200	228,48	79,8	242,01
12	6,2	39,69	3496,3729	3188,4107	1200	222,36	105,36	246,06
13	6,2	38,67	3496,5508	3188,5016	1200	213,48	109,08	239,73
14	6,2	39,63	3496,7359	3188,5891	1200	222,12	105	245,69
15	6,2	39,95	3496,9246	3188,6727	1200	226,44	100,32	247,67
16	6,2	38,12	3497,1056	3188,7504	1200	217,2	93,24	236,37
17	6,2	24,59	3497,2264	3188,7898	1200	144,96	47,28	152,48
18	6,2	19,60	3497,3230	3188,8202	1200	115,92	36,48	121,52
19	6,2	18,39	3497,4056	3188,8672	1200	99,12	56,4	114,04
20	6,2	12,61	3497,4506	3188,9143	1200	54	56,52	78,17
21	6,2	7,83	3497,4711	3188,9492	1200	24,6	41,88	48,57
22	6,2	4,43	3497,4844	3188,9678	1200	15,96	22,32	27,44
23	6,2	3,95	3497,4934	3188,9861	1200	10,8	21,96	24,47
24	6,2	4,22	3497,5028	3189,0058	1200	11,28	23,64	26,19

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.15 (п/ст ЧТУ)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4535,5833	2084,6149				
1	6,2	21,32	4535,6053	2084,6443	3600	79,2	105,84	132,19
2	6,2	19,75	4535,6237	2084,6729	3600	66,24	102,96	122,43
3	6,2	17,01	4535,6338	2084,7004	3600	36,36	99	105,47
4	6,2	18,31	4535,6485	2084,7283	3600	52,92	100,44	113,53
5	6,2	87,62	4535,7887	2084,7841	3600	504,72	200,88	543,23
6	6,2	109,06	4535,9644	2084,8505	3600	632,52	239,04	676,18
7	6,2	107,02	4536,1371	2084,9149	3600	621,72	231,84	663,54
8	6,2	86,29	4536,2759	2084,9680	3600	499,68	191,16	535,00
9	6,2	93,89	4536,4276	2085,0240	3600	546,12	201,6	582,14
10	6,2	104,74	4536,5971	2085,0857	3600	610,2	222,12	649,37
11	6,2	89,84	4536,7421	2085,1397	3600	522	194,4	557,02
12	6,2	87,14	4536,8825	2085,1927	3600	505,44	190,8	540,25
13	6,2	91,85	4537,0306	2085,2483	3600	533,16	200,16	569,49
14	6,2	97,22	4537,1877	2085,3062	3600	565,56	208,44	602,75
15	6,2	99,31	4537,3483	2085,3650	3600	578,16	211,68	615,69
16	6,2	101,51	4537,5125	2085,4250	3600	591,12	216	629,35
17	6,2	88,76	4537,6555	2085,4790	3600	514,8	194,4	550,28
18	6,2	98,28	4537,8141	2085,5381	3600	570,96	212,76	609,31
19	6,2	96,46	4537,9697	2085,5963	3600	560,16	209,52	598,06
20	6,2	85,01	4538,1064	2085,6487	3600	492,12	188,64	527,04
21	6,2	54,03	4538,1907	2085,6881	3600	303,48	141,84	334,99
22	6,2	43,69	4538,2571	2085,7235	3600	239,04	127,44	270,89
23	6,2	40,90	4538,3180	2085,7589	3600	219,24	127,44	253,59
24	6,2	31,90	4538,3620	2085,7918	3600	158,4	118,44	197,78

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.21 (ТП лабораторного к-са ТР-Р №9)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2116,5542	858,8196				
1	6,2	7,27	2116,5896	858,8321	1200	42,48	15	45,05
2	6,2	7,43	2116,6258	858,8448	1200	43,44	15,24	46,04
3	6,2	7,49	2116,6623	858,8576	1200	43,8	15,36	46,42
4	6,2	7,84	2116,7007	858,8705	1200	46,08	15,48	48,61
5	6,2	7,82	2116,7386	858,8845	1200	45,48	16,8	48,48
6	6,2	8,36	2116,7793	858,8989	1200	48,84	17,28	51,81
7	6,2	18,97	2116,8751	858,9196	1200	114,96	24,84	117,61
8	6,2	23,39	2116,9939	858,9418	1200	142,56	26,64	145,03
9	6,2	31,60	2117,1537	858,9752	1200	191,76	40,08	195,90
10	6,2	33,89	2117,3248	859,0125	1200	205,32	44,76	210,14
11	6,2	34,36	2117,4981	859,0510	1200	207,96	46,2	213,03
12	6,2	32,16	2117,6606	859,0857	1200	195	41,64	199,40
13	6,2	28,19	2117,8030	859,1162	1200	170,88	36,6	174,76
14	6,2	31,90	2117,9647	859,1481	1200	194,04	38,28	197,78
15	6,2	31,41	2118,1238	859,1801	1200	190,92	38,4	194,74
16	6,2	31,97	2118,2858	859,2123	1200	194,4	38,64	198,20
17	6,2	30,79	2118,4415	859,2449	1200	186,84	39,12	190,89
18	6,2	26,21	2118,5741	859,2725	1200	159,12	33,12	162,53
19	6,2	19,56	2118,6730	859,2934	1200	118,68	25,08	121,30
20	6,2	10,93	2118,7277	859,3074	1200	65,64	16,8	67,76
21	6,2	9,06	2118,7729	859,3196	1200	54,24	14,64	56,18
22	6,2	8,86	2118,8170	859,3318	1200	52,92	14,64	54,91
23	6,2	7,62	2118,8544	859,3441	1200	44,88	14,76	47,24
24	6,2	6,77	2118,8871	859,3565	1200	39,24	14,88	41,97

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 (п/ст ЧУВАШАВТОДОР)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7750,6534	2835,9902				
1	6,2	2,28	7750,6721	2836,0046	600	11,22	8,64	14,16
2	6,2	2,20	7750,6897	2836,0190	600	10,56	8,64	13,64
3	6,2	2,16	7750,7072	2836,0329	600	10,5	8,34	13,41
4	6,2	2,19	7750,7248	2836,0472	600	10,56	8,58	13,61
5	6,2	2,35	7750,7428	2836,0635	600	10,8	9,78	14,57
6	6,2	2,27	7750,7608	2836,0786	600	10,8	9,06	14,10
7	6,2	2,57	7750,7839	2836,0917	600	13,86	7,86	15,93
8	6,2	4,81	7750,8319	2836,1046	600	28,8	7,74	29,82
9	6,2	7,68	7750,9095	2836,1214	600	46,56	10,08	47,64
10	6,2	9,20	7751,0028	2836,1395	600	55,98	10,86	57,02
11	6,2	9,32	7751,0970	2836,1596	600	56,52	12,06	57,79
12	6,2	8,60	7751,1836	2836,1796	600	51,96	12	53,33
13	6,2	9,45	7751,2786	2836,2024	600	57	13,68	58,62
14	6,2	9,45	7751,3741	2836,2229	600	57,3	12,3	58,61
15	6,2	9,41	7751,4696	2836,2412	600	57,3	10,98	58,34
16	6,2	9,62	7751,5666	2836,2630	600	58,2	13,08	59,65
17	6,2	9,67	7751,6637	2836,2867	600	58,26	14,22	59,97
18	6,2	7,03	7751,7332	2836,3080	600	41,7	12,78	43,61
19	6,2	5,47	7751,7876	2836,3232	600	32,64	9,12	33,89
20	6,2	4,26	7751,8271	2836,3426	600	23,7	11,64	26,40
21	6,2	3,67	7751,8613	2836,3591	600	20,52	9,9	22,78
22	6,2	2,98	7751,8875	2836,3753	600	15,72	9,72	18,48
23	6,2	2,88	7751,9127	2836,3912	600	15,12	9,54	17,88
24	6,2	2,36	7751,9322	2836,4058	600	11,7	8,76	14,62

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№14 (РП-17 ЧГЭС)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			196,1261	110,018				
1	6,2	0,06	196,1262	110,0180	3600	0,36	0	0,36
2	6,2	0,06	196,1263	110,0180	3600	0,36	0	0,36
3	6,2	0,00	196,1263	110,0180	3600	0	0	0,00
4	6,2	0,06	196,1264	110,0180	3600	0,36	0	0,36
5	6,2	0,06	196,1265	110,0180	3600	0,36	0	0,36
6	6,2	0,00	196,1265	110,0180	3600	0	0	0,00
7	6,2	0,06	196,1266	110,0180	3600	0,36	0	0,36
8	6,2	0,06	196,1267	110,0180	3600	0,36	0	0,36
9	6,2	0,00	196,1267	110,0180	3600	0	0	0,00
10	6,2	0,06	196,1268	110,0180	3600	0,36	0	0,36
11	6,2	0,00	196,1268	110,0180	3600	0	0	0,00
12	6,2	0,06	196,1269	110,0180	3600	0,36	0	0,36
13	6,2	0,06	196,1270	110,0180	3600	0,36	0	0,36
14	6,2	0,00	196,1270	110,0180	3600	0	0	0,00
15	6,2	0,06	196,1271	110,0180	3600	0,36	0	0,36
16	6,2	0,06	196,1272	110,0180	3600	0,36	0	0,36
17	6,2	0,00	196,1272	110,0180	3600	0	0	0,00
18	6,2	0,06	196,1273	110,0180	3600	0,36	0	0,36
19	6,2	0,00	196,1273	110,0180	3600	0	0	0,00
20	6,2	0,06	196,1274	110,0180	3600	0,36	0	0,36
21	6,2	0,06	196,1275	110,0180	3600	0,36	0	0,36
22	6,2	0,00	196,1275	110,0180	3600	0	0	0,00
23	6,2	0,06	196,1276	110,0180	3600	0,36	0	0,36
24	6,2	0,06	196,1277	110,0180	3600	0,36	0	0,36

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№17 (МТВ-центр)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1872,7205	408,1843				
1	6,2	8,62	1872,7640	408,1938	1200	52,2	11,4	53,43
2	6,2	5,98	1872,7932	408,2039	1200	35,04	12,12	37,08
3	6,2	5,91	1872,8223	408,2131	1200	34,92	11,04	36,62
4	6,2	5,82	1872,8510	408,2220	1200	34,44	10,68	36,06
5	6,2	5,80	1872,8794	408,2315	1200	34,08	11,4	35,94
6	6,2	5,72	1872,9078	408,2397	1200	34,08	9,84	35,47
7	6,2	5,73	1872,9362	408,2480	1200	34,08	9,96	35,51
8	6,2	7,34	1872,9735	408,2549	1200	44,76	8,28	45,52
9	6,2	8,86	1873,0186	408,2628	1200	54,12	9,48	54,94
10	6,2	13,36	1873,0871	408,2713	1200	82,2	10,2	82,83
11	6,2	14,61	1873,1620	408,2806	1200	89,88	11,16	90,57
12	6,2	14,63	1873,2371	408,2893	1200	90,12	10,44	90,72
13	6,2	17,06	1873,3244	408,3013	1200	104,76	14,4	105,75
14	6,2	17,79	1873,4158	408,3111	1200	109,68	11,76	110,31
15	6,2	18,01	1873,5083	408,3213	1200	111	12,24	111,67
16	6,2	19,54	1873,6087	408,3319	1200	120,48	12,72	121,15
17	6,2	19,82	1873,7104	408,3439	1200	122,04	14,4	122,89
18	6,2	23,08	1873,8289	408,3574	1200	142,2	16,2	143,12
19	6,2	20,14	1873,9323	408,3692	1200	124,08	14,16	124,89
20	6,2	22,45	1874,0478	408,3800	1200	138,6	12,96	139,20
21	6,2	18,57	1874,1432	408,3904	1200	114,48	12,48	115,16
22	6,2	18,48	1874,2381	408,4010	1200	113,88	12,72	114,59
23	6,2	18,21	1874,3317	408,4103	1200	112,32	11,16	112,87
24	6,2	15,31	1874,4102	408,4202	1200	94,2	11,88	94,95

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 20 (ТР-Р № 8 МТВ-центр)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количесство переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			206,5857	28,7757				
1	6,2	3,76	206,5982	28,7791	1800	22,5	6,12	23,32
2	6,2	3,67	206,6104	28,7824	1800	21,96	5,94	22,75
3	6,2	3,61	206,6224	28,7857	1800	21,6	5,94	22,40
4	6,2	3,69	206,6347	28,7889	1800	22,14	5,76	22,88
5	6,2	3,46	206,6462	28,7920	1800	20,7	5,58	21,44
6	6,2	3,68	206,6585	28,7950	1800	22,14	5,4	22,79
7	6,2	4,35	206,6733	28,7974	1800	26,64	4,32	26,99
8	6,2	7,57	206,6992	28,8005	1800	46,62	5,58	46,95
9	6,2	12,45	206,7420	28,8032	1800	77,04	4,86	77,19
10	6,2	15,44	206,7951	28,8059	1800	95,58	4,86	95,70
11	6,2	15,46	206,8483	28,8085	1800	95,76	4,68	95,87
12	6,2	15,05	206,9001	28,8107	1800	93,24	3,96	93,32
13	6,2	14,12	206,9487	28,8125	1800	87,48	3,24	87,54
14	6,2	15,05	207,0005	28,8144	1800	93,24	3,42	93,30
15	6,2	14,85	207,0516	28,8163	1800	91,98	3,42	92,04
16	6,2	14,59	207,1018	28,8184	1800	90,36	3,78	90,44
17	6,2	14,25	207,1508	28,8211	1800	88,2	4,86	88,33
18	6,2	14,03	207,1990	28,8247	1800	86,76	6,48	87,00
19	6,2	12,80	207,2429	28,8289	1800	79,02	7,56	79,38
20	6,2	11,75	207,2832	28,8326	1800	72,54	6,66	72,85
21	6,2	10,79	207,3201	28,8370	1800	66,42	7,92	66,89
22	6,2	8,19	207,3481	28,8404	1800	50,4	6,12	50,77
23	6,2	6,93	207,3718	28,8433	1800	42,66	5,22	42,98
24	6,2	4,00	207,3854	28,8456	1800	24,48	4,14	24,83

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 22 (Ввод № 2)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2294,2181	730,772				
1	6,2	83,49	2294,2775	730,8125	7200	427,68	291,6	517,63
2	6,2	78,69	2294,3322	730,8525	7200	393,84	288	487,91
3	6,2	73,38	2294,3820	730,8914	7200	358,56	280,08	454,98
4	6,2	76,09	2294,4345	730,9306	7200	378	282,24	471,75
5	6,2	144,22	2294,5490	730,9787	7200	824,4	346,32	894,19
6	6,2	169,61	2294,6856	731,0304	7200	983,52	372,24	1051,61
7	6,2	220,23	2294,8651	731,0916	7200	1292,4	440,64	1365,45
8	6,2	257,14	2295,0739	731,1653	7200	1503,36	530,64	1594,26
9	6,2	297,96	2295,3184	731,2431	7200	1760,4	560,16	1847,37
10	6,2	332,21	2295,5904	731,3317	7200	1958,4	637,92	2059,68
11	6,2	313,24	2295,8487	731,4094	7200	1859,76	559,44	1942,08
12	6,2	305,48	2296,0990	731,4903	7200	1802,16	582,48	1893,95
13	6,2	308,66	2296,3513	731,5739	7200	1816,56	601,92	1913,69
14	6,2	315,90	2296,6097	731,6589	7200	1860,48	612	1958,55
15	6,2	316,36	2296,8693	731,7415	7200	1869,12	594,72	1961,45
16	6,2	323,24	2297,1347	731,8254	7200	1910,88	604,08	2004,09
17	6,2	280,08	2297,3651	731,8967	7200	1658,88	513,36	1736,50
18	6,2	268,49	2297,5850	731,9681	7200	1583,28	514,08	1664,65
19	6,2	246,14	2297,7852	732,0377	7200	1441,44	501,12	1526,06
20	6,2	207,83	2297,9526	732,1010	7200	1205,28	455,76	1288,57
21	6,2	157,64	2298,0774	732,1544	7200	898,56	384,48	977,36
22	6,2	130,15	2298,1796	732,2004	7200	735,84	331,2	806,94
23	6,2	120,51	2298,2733	732,2450	7200	674,64	321,12	747,17
24	6,2	101,25	2298,3492	732,2879	7200	546,48	308,88	627,73

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 28 (ТП-24Ч)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2970,1778	1671,4139				
1	6,2	4,57	2970,1883	1671,4599	600	6,3	27,6	28,31
2	6,2	4,52	2970,1989	1671,5054	600	6,36	27,3	28,03
3	6,2	4,40	2970,2091	1671,5497	600	6,12	26,58	27,28
4	6,2	4,43	2970,2194	1671,5943	600	6,18	26,76	27,46
5	6,2	4,27	2970,2298	1671,6372	600	6,24	25,74	26,49
6	6,2	4,13	2970,2395	1671,6788	600	5,82	24,96	25,63
7	6,2	3,73	2970,2494	1671,7161	600	5,94	22,38	23,15
8	6,2	3,17	2970,2586	1671,7475	600	5,52	18,84	19,63
9	6,2	2,83	2970,2677	1671,7753	600	5,46	16,68	17,55
10	6,2	4,57	2970,3062	1671,8026	600	23,1	16,38	28,32
11	6,2	7,71	2970,3781	1671,8368	600	43,14	20,52	47,77
12	6,2	9,50	2970,4689	1671,8742	600	54,48	22,44	58,92
13	6,2	9,35	2970,5582	1671,9112	600	53,58	22,2	58,00
14	6,2	8,77	2970,6412	1671,9477	600	49,8	21,9	54,40
15	6,2	8,65	2970,7227	1671,9845	600	48,9	22,08	53,65
16	6,2	8,20	2970,7989	1672,0216	600	45,72	22,26	50,85
17	6,2	8,55	2970,8782	1672,0605	600	47,58	23,34	53,00
18	6,2	8,13	2970,9524	1672,0998	600	44,52	23,58	50,38
19	6,2	9,10	2971,0373	1672,1402	600	50,94	24,24	56,41
20	6,2	8,97	2971,1204	1672,1813	600	49,86	24,66	55,62
21	6,2	5,88	2971,1685	1672,2185	600	28,86	22,32	36,48
22	6,2	3,92	2971,1836	1672,2561	600	9,06	22,56	24,31
23	6,2	4,01	2971,1941	1672,2962	600	6,3	24,06	24,87
24	6,2	4,32	2971,2046	1672,3396	600	6,3	26,04	26,79

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№151 РП-52

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2699,0101	2045,833				
1	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
2	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
3	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
4	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
5	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
6	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
7	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
8	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
9	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
10	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
11	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
12	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
13	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
14	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
15	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
16	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
17	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
18	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
19	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
20	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
21	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
22	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
23	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
24	6,2	0	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 ТСН № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			10964,3668	5590,0472				
1	0,4	17,86	10964,7240	5590,0492	20	7,144	0,04	7,14
2	0,4	18,02	10965,0844	5590,0512	20	7,208	0,04	7,21
3	0,4	17,92	10965,4428	5590,0532	20	7,168	0,04	7,17
4	0,4	17,92	10965,8012	5590,0552	20	7,168	0,04	7,17
5	0,4	17,88	10966,1588	5590,0572	20	7,152	0,04	7,15
6	0,4	17,84	10966,5156	5590,0588	20	7,136	0,032	7,14
7	0,4	17,64	10966,8684	5590,0604	20	7,056	0,032	7,06
8	0,4	17,46	10967,2176	5590,0612	20	6,984	0,016	6,98
9	0,4	17,38	10967,5652	5590,0616	20	6,952	0,008	6,95
10	0,4	17,36	10967,9124	5590,0620	20	6,944	0,008	6,94
11	0,4	17,40	10968,2604	5590,0628	20	6,96	0,016	6,96
12	0,4	17,46	10968,6096	5590,0632	20	6,984	0,008	6,98
13	0,4	17,42	10968,9580	5590,0640	20	6,968	0,016	6,97
14	0,4	17,38	10969,3056	5590,0644	20	6,952	0,008	6,95
15	0,4	17,44	10969,6544	5590,0648	20	6,976	0,008	6,98
16	0,4	17,48	10970,0040	5590,0656	20	6,992	0,016	6,99
17	0,4	17,56	10970,3552	5590,0668	20	7,024	0,024	7,02
18	0,4	17,58	10970,7068	5590,0676	20	7,032	0,016	7,03
19	0,4	17,60	10971,0588	5590,0688	20	7,04	0,024	7,04
20	0,4	17,58	10971,4104	5590,0700	20	7,032	0,024	7,03
21	0,4	17,66	10971,7636	5590,0712	20	7,064	0,024	7,06
22	0,4	17,74	10972,1184	5590,0728	20	7,096	0,032	7,10
23	0,4	17,86	10972,4756	5590,0748	20	7,144	0,04	7,14
24	0,4	17,96	10972,8348	5590,0768	20	7,184	0,04	7,18

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382
г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№141 ГПП-2 Ввод №1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2447,7717	492,4305				
1	6,2	281,57	2447,8197	492,4374	36000	1728	248,4	1745,76
2	6,2	275,74	2447,8667	492,4442	36000	1692	244,8	1709,62
3	6,2	271,64	2447,9130	492,4509	36000	1666,8	241,2	1684,16
4	6,2	270,33	2447,9591	492,4574	36000	1659,6	234	1676,02
5	6,2	275,92	2448,0062	492,4637	36000	1695,6	226,8	1710,70
6	6,2	325,29	2448,0619	492,4697	36000	2005,2	216	2016,80
7	6,2	386,39	2448,1282	492,4754	36000	2386,8	205,2	2395,60
8	6,2	443,64	2448,2044	492,4810	36000	2743,2	201,6	2750,60
9	6,2	501,49	2448,2905	492,4878	36000	3099,6	244,8	3109,25
10	6,2	520,11	2448,3798	492,4948	36000	3214,8	252	3224,66
11	6,2	525,90	2448,4701	492,5018	36000	3250,8	252	3260,55
12	6,2	535,87	2448,5621	492,5091	36000	3312	262,8	3322,41
13	6,2	529,02	2448,6529	492,5166	36000	3268,8	270	3279,93
14	6,2	523,14	2448,7427	492,5239	36000	3232,8	262,8	3243,46
15	6,2	528,75	2448,8335	492,5308	36000	3268,8	248,4	3278,22
16	6,2	544,42	2448,9270	492,5378	36000	3366	252	3375,42
17	6,2	516,79	2449,0158	492,5438	36000	3196,8	216	3204,09
18	6,2	492,42	2449,1004	492,5497	36000	3045,6	212,4	3053,00
19	6,2	459,20	2449,1793	492,5551	36000	2840,4	194,4	2847,04
20	6,2	415,85	2449,2507	492,5607	36000	2570,4	201,6	2578,29
21	6,2	366,88	2449,3136	492,5667	36000	2264,4	216	2274,68
22	6,2	341,58	2449,3721	492,5729	36000	2106	223,2	2117,79
23	6,2	309,76	2449,4250	492,5798	36000	1904,4	248,4	1920,53
24	6,2	282,72	2449,4732	492,5867	36000	1735,2	248,4	1752,89

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№147 РТП "Олимп" Ввод № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4874,3804	615,2346				
1	6,2	273,17	4874,5202	615,2540	12000	1677,6	232,8	1693,68
2	6,2	264,74	4874,6556	615,2734	12000	1624,8	232,8	1641,39
3	6,2	260,47	4874,7889	615,2919	12000	1599,6	222	1614,93
4	6,2	259,10	4874,9215	615,3103	12000	1591,2	220,8	1606,45
5	6,2	258,18	4875,0537	615,3281	12000	1586,4	213,6	1600,72
6	6,2	285,56	4875,2002	615,3456	12000	1758	210	1770,50
7	6,2	337,06	4875,3736	615,3617	12000	2080,8	193,2	2089,75
8	6,2	378,27	4875,5684	615,3775	12000	2337,6	189,6	2345,28
9	6,2	426,71	4875,7883	615,3933	12000	2638,8	189,6	2645,60
10	6,2	460,83	4876,0258	615,4101	12000	2850	201,6	2857,12
11	6,2	472,35	4876,2693	615,4264	12000	2922	195,6	2928,54
12	6,2	482,81	4876,5182	615,4430	12000	2986,8	199,2	2993,44
13	6,2	483,22	4876,7672	615,4612	12000	2988	218,4	2995,97
14	6,2	473,39	4877,0111	615,4795	12000	2926,8	219,6	2935,03
15	6,2	479,06	4877,2580	615,4969	12000	2962,8	208,8	2970,15
16	6,2	491,18	4877,5112	615,5140	12000	3038,4	205,2	3045,32
17	6,2	494,84	4877,7663	615,5310	12000	3061,2	204	3067,99
18	6,2	476,78	4878,0120	615,5487	12000	2948,4	212,4	2956,04
19	6,2	455,48	4878,2468	615,5645	12000	2817,6	189,6	2823,97
20	6,2	420,96	4878,4637	615,5806	12000	2602,8	193,2	2609,96
21	6,2	372,56	4878,6555	615,5969	12000	2301,6	195,6	2309,90
22	6,2	339,46	4878,8301	615,6135	12000	2095,2	199,2	2104,65
23	6,2	312,61	4878,9906	615,6316	12000	1926	217,2	1938,21
24	6,2	283,01	4879,1355	615,6512	12000	1738,8	235,2	1754,64

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382
г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№153 ТП-3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			798,9006	342,2102				
1	6,2	15,71	798,9054	342,2127	18000	86,4	45	97,42
2	6,2	15,58	798,9102	342,2151	18000	86,4	43,2	96,60
3	6,2	15,46	798,9149	342,2176	18000	84,6	45	95,82
4	6,2	14,04	798,9191	342,2200	18000	75,6	43,2	87,07
5	6,2	13,94	798,9232	342,2225	18000	73,8	45	86,44
6	6,2	14,81	798,9277	342,2249	18000	81	43,2	91,80
7	6,2	18,66	798,9337	342,2272	18000	108	41,4	115,66
8	6,2	40,28	798,9474	342,2294	18000	246,6	39,6	249,76
9	6,2	50,77	798,9644	342,2335	18000	306	73,8	314,77
10	6,2	59,29	798,9842	342,2385	18000	356,4	90	367,59
11	6,2	52,48	799,0016	342,2434	18000	313,2	88,2	325,38
12	6,2	54,52	799,0197	342,2484	18000	325,8	90	338,00
13	6,2	54,08	799,0377	342,2532	18000	324	86,4	335,32
14	6,2	52,92	799,0552	342,2583	18000	315	91,8	328,10
15	6,2	51,12	799,0723	342,2625	18000	307,8	75,6	316,95
16	6,2	52,48	799,0897	342,2674	18000	313,2	88,2	325,38
17	6,2	40,56	799,1032	342,2710	18000	243	64,8	251,49
18	6,2	30,87	799,1134	342,2740	18000	183,6	54	191,38
19	6,2	25,56	799,1219	342,2763	18000	153	41,4	158,50
20	6,2	22,14	799,1292	342,2785	18000	131,4	39,6	137,24
21	6,2	17,54	799,1347	342,2810	18000	99	45	108,75
22	6,2	16,75	799,1399	342,2835	18000	93,6	45	103,86
23	6,2	15,59	799,1446	342,2861	18000	84,6	46,8	96,68
24	6,2	16,10	799,1495	342,2887	18000	88,2	46,8	99,85

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№236 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4352,9471	0,0000				
1	6,2	28,49	4352,9839	0,0000	4800	176,64	0	176,64
2	6,2	28,95	4353,0213	0,0000	4800	179,52	0	179,52
3	6,2	27,95	4353,0574	0,0000	4800	173,28	0	173,28
4	6,2	27,72	4353,0932	0,0000	4800	171,84	0	171,84
5	6,2	28,49	4353,1300	0,0000	4800	176,64	0	176,64
6	6,2	26,94	4353,1648	0,0000	4800	167,04	0	167,04
7	6,2	32,44	4353,2067	0,0000	4800	201,12	0	201,12
8	6,2	53,81	4353,2762	0,0000	4800	333,6	0	333,60
9	6,2	93,60	4353,3971	0,0000	4800	580,32	0	580,32
10	6,2	94,14	4353,5187	0,0000	4800	583,68	0	583,68
11	6,2	93,37	4353,6393	0,0000	4800	578,88	0	578,88
12	6,2	85,63	4353,7499	0,0000	4800	530,88	0	530,88
13	6,2	92,13	4353,8689	0,0000	4800	571,2	0	571,20
14	6,2	93,06	4353,9891	0,0000	4800	576,96	0	576,96
15	6,2	88,03	4354,1028	0,0000	4800	545,76	0	545,76
16	6,2	85,32	4354,2130	0,0000	4800	528,96	0	528,96
17	6,2	68,59	4354,3016	0,0000	4800	425,28	0	425,28
18	6,2	51,33	4354,3679	0,0000	4800	318,24	0	318,24
19	6,2	43,12	4354,4236	0,0000	4800	267,36	0	267,36
20	6,2	39,95	4354,4752	0,0000	4800	247,68	0	247,68
21	6,2	31,90	4354,5164	0,0000	4800	197,76	0	197,76
22	6,2	30,74	4354,5561	0,0000	4800	190,56	0	190,56
23	6,2	29,88	4354,5947	0,0000	4800	185,28	0	185,28
24	6,2	28,03	4354,6309	0,0000	4800	173,76	0	173,76

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№242 ГПП-2 Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3433,3138	1030,4111				
1	6,2	419,24	3433,3839	1030,4284	36000	2523,6	622,8	2599,31
2	6,2	404,19	3433,4513	1030,4458	36000	2426,4	626,4	2505,95
3	6,2	387,87	3433,5159	1030,4628	36000	2325,6	612	2404,78
4	6,2	384,91	3433,5800	1030,4797	36000	2307,6	608,4	2386,46
5	6,2	398,12	3433,6465	1030,4964	36000	2394	601,2	2468,33
6	6,2	443,76	3433,7211	1030,5130	36000	2685,6	597,6	2751,29
7	6,2	514,60	3433,8081	1030,5299	36000	3132	608,4	3190,54
8	6,2	583,18	3433,9070	1030,5474	36000	3560,4	630	3615,71
9	6,2	664,13	3434,0193	1030,5691	36000	4042,8	781,2	4117,58
10	6,2	704,65	3434,1387	1030,5908	36000	4298,4	781,2	4368,81
11	6,2	726,25	3434,2617	1030,6135	36000	4428	817,2	4502,78
12	6,2	718,67	3434,3835	1030,6355	36000	4384,8	792	4455,75
13	6,2	718,20	3434,5052	1030,6576	36000	4381,2	795,6	4452,85
14	6,2	727,97	3434,6285	1030,6803	36000	4438,8	817,2	4513,40
15	6,2	719,66	3434,7504	1030,7027	36000	4388,4	806,4	4461,88
16	6,2	721,22	3434,8727	1030,7244	36000	4402,8	781,2	4471,57
17	6,2	693,79	3434,9905	1030,7444	36000	4240,8	720	4301,49
18	6,2	662,00	3435,1029	1030,7635	36000	4046,4	687,6	4104,41
19	6,2	637,85	3435,2112	1030,7819	36000	3898,8	662,4	3954,67
20	6,2	613,60	3435,3154	1030,7995	36000	3751,2	633,6	3804,33
21	6,2	583,95	3435,4144	1030,8172	36000	3564	637,2	3620,51
22	6,2	553,26	3435,5081	1030,8345	36000	3373,2	622,8	3430,21
23	6,2	495,59	3435,5917	1030,8517	36000	3009,6	619,2	3072,64
24	6,2	449,62	3435,6672	1030,8689	36000	2718	619,2	2787,64

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№248 РТП Олимп Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7575,7204	1987,7356				
1	6,2	328,38	7575,8858	1987,7734	12000	1984,8	453,6	2035,97
2	6,2	310,58	7576,0418	1987,8110	12000	1872	451,2	1925,61
3	6,2	294,42	7576,1895	1987,8474	12000	1772,4	436,8	1825,43
4	6,2	290,20	7576,3349	1987,8840	12000	1744,8	439,2	1799,23
5	6,2	299,37	7576,4854	1987,9197	12000	1806	428,4	1856,11
6	6,2	343,56	7576,6593	1987,9553	12000	2086,8	427,2	2130,08
7	6,2	404,09	7576,8649	1987,9916	12000	2467,2	435,6	2505,36
8	6,2	454,01	7577,0968	1988,0269	12000	2782,8	423,6	2814,86
9	6,2	489,82	7577,3472	1988,0636	12000	3004,8	440,4	3036,90
10	6,2	533,76	7577,6204	1988,1012	12000	3278,4	451,2	3309,30
11	6,2	558,47	7577,9062	1988,1409	12000	3429,6	476,4	3462,53
12	6,2	560,58	7578,1930	1988,1813	12000	3441,6	484,8	3475,58
13	6,2	553,85	7578,4765	1988,2202	12000	3402	466,8	3433,88
14	6,2	560,06	7578,7630	1988,2608	12000	3438	487,2	3472,35
15	6,2	559,37	7579,0491	1988,3017	12000	3433,2	490,8	3468,10
16	6,2	564,14	7579,3378	1988,3418	12000	3464,4	481,2	3497,66
17	6,2	560,77	7579,6248	1988,3815	12000	3444	476,4	3476,79
18	6,2	544,73	7579,9035	1988,4207	12000	3344,4	470,4	3377,32
19	6,2	529,81	7580,1746	1988,4586	12000	3253,2	454,8	3284,84
20	6,2	512,51	7580,4368	1988,4956	12000	3146,4	444	3177,57
21	6,2	489,41	7580,6867	1988,5342	12000	2998,8	463,2	3034,36
22	6,2	462,33	7580,9224	1988,5730	12000	2828,4	465,6	2866,47
23	6,2	410,91	7581,1312	1988,6114	12000	2505,6	460,8	2547,62
24	6,2	357,45	7581,3123	1988,6476	12000	2173,2	434,4	2216,19

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№252 "ТП-19"

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1074,7686	279,6219				
1	6,2	64,95	1074,8229	279,6353	7200	390,96	96,48	402,69
2	6,2	64,87	1074,8771	279,6488	7200	390,24	97,2	402,16
3	6,2	64,81	1074,9313	279,6621	7200	390,24	95,76	401,82
4	6,2	65,03	1074,9857	279,6754	7200	391,68	95,76	403,22
5	6,2	64,67	1075,0398	279,6886	7200	389,52	95,04	400,95
6	6,2	65,01	1075,0942	279,7018	7200	391,68	95,04	403,05
7	6,2	65,10	1075,1488	279,7145	7200	393,12	91,44	403,61
8	6,2	65,93	1075,2042	279,7269	7200	398,88	89,28	408,75
9	6,2	66,42	1075,2601	279,7390	7200	402,48	87,12	411,80
10	6,2	69,61	1075,3187	279,7516	7200	421,92	90,72	431,56
11	6,2	69,15	1075,3770	279,7637	7200	419,76	87,12	428,71
12	6,2	69,24	1075,4353	279,7762	7200	419,76	90	429,30
13	6,2	68,99	1075,4934	279,7886	7200	418,32	89,28	427,74
14	6,2	69,37	1075,5519	279,8007	7200	421,2	87,12	430,12
15	6,2	69,47	1075,6104	279,8132	7200	421,2	90	430,71
16	6,2	69,27	1075,6687	279,8258	7200	419,76	90,72	429,45
17	6,2	68,49	1075,7264	279,8380	7200	415,44	87,84	424,62
18	6,2	67,97	1075,7836	279,8504	7200	411,84	89,28	421,41
19	6,2	65,90	1075,8390	279,8627	7200	398,88	88,56	408,59
20	6,2	65,45	1075,8940	279,8750	7200	396	88,56	405,78
21	6,2	65,41	1075,9489	279,8876	7200	395,28	90,72	405,56
22	6,2	64,99	1076,0034	279,9003	7200	392,4	91,44	402,91
23	6,2	65,46	1076,0582	279,9135	7200	394,56	95,04	405,85
24	6,2	65,65	1076,1131	279,9270	7200	395,28	97,2	407,06

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№303 2ИП Леонтьев

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			308,5352	0				
1	6,2	0,58	308,5354	0,0000	18000	3,6	0	3,60
2	6,2	0,87	308,5357	0,0000	18000	5,4	0	5,40
3	6,2	0,87	308,5360	0,0000	18000	5,4	0	5,40
4	6,2	0,58	308,5362	0,0000	18000	3,6	0	3,60
5	6,2	0,87	308,5365	0,0000	18000	5,4	0	5,40
6	6,2	1,16	308,5369	0,0000	18000	7,2	0	7,20
7	6,2	7,55	308,5395	0,0000	18000	46,8	0	46,80
8	6,2	23,52	308,5476	0,0000	18000	145,8	0	145,80
9	6,2	24,68	308,5561	0,0000	18000	153	0	153,00
10	6,2	24,97	308,5647	0,0000	18000	154,8	0	154,80
11	6,2	23,81	308,5729	0,0000	18000	147,6	0	147,60
12	6,2	20,61	308,5800	0,0000	18000	127,8	0	127,80
13	6,2	23,81	308,5882	0,0000	18000	147,6	0	147,60
14	6,2	24,10	308,5965	0,0000	18000	149,4	0	149,40
15	6,2	23,81	308,6047	0,0000	18000	147,6	0	147,60
16	6,2	23,81	308,6129	0,0000	18000	147,6	0	147,60
17	6,2	23,52	308,6210	0,0000	18000	145,8	0	145,80
18	6,2	21,48	308,6284	0,0000	18000	133,2	0	133,20
19	6,2	22,94	308,6363	0,0000	18000	142,2	0	142,20
20	6,2	10,16	308,6398	0,0000	18000	63	0	63,00
21	6,2	0,87	308,6401	0,0000	18000	5,4	0	5,40
22	6,2	0,00	308,6403	0,0000	18000	3,6	0	3,60
23	6,2	0,00	308,6406	0,0000	18000	5,4	0	5,40
24	6,2	0,00	308,6408	0,0000	18000	3,6	0	3,60

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№307 ТП-12

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			879,5483	0				
1	6,2	7,90	879,5551	0,0000	7200	48,96	0	48,96
2	6,2	7,90	879,5619	0,0000	7200	48,96	0	48,96
3	6,2	7,66	879,5685	0,0000	7200	47,52	0	47,52
4	6,2	7,78	879,5752	0,0000	7200	48,24	0	48,24
5	6,2	7,66	879,5818	0,0000	7200	47,52	0	47,52
6	6,2	8,01	879,5887	0,0000	7200	49,68	0	49,68
7	6,2	11,15	879,5983	0,0000	7200	69,12	0	69,12
8	6,2	16,37	879,6124	0,0000	7200	101,52	0	101,52
9	6,2	21,25	879,6307	0,0000	7200	131,76	0	131,76
10	6,2	23,34	879,6508	0,0000	7200	144,72	0	144,72
11	6,2	31,47	879,6779	0,0000	7200	195,12	0	195,12
12	6,2	24,97	879,6994	0,0000	7200	154,8	0	154,80
13	6,2	22,76	879,7190	0,0000	7200	141,12	0	141,12
14	6,2	23,92	879,7396	0,0000	7200	148,32	0	148,32
15	6,2	28,92	879,7645	0,0000	7200	179,28	0	179,28
16	6,2	22,41	879,7838	0,0000	7200	138,96	0	138,96
17	6,2	17,07	879,7985	0,0000	7200	105,84	0	105,84
18	6,2	13,94	879,8105	0,0000	7200	86,4	0	86,40
19	6,2	10,45	879,8195	0,0000	7200	64,8	0	64,80
20	6,2	7,78	879,8262	0,0000	7200	48,24	0	48,24
21	6,2	7,43	879,8326	0,0000	7200	46,08	0	46,08
22	6,2	7,32	879,8389	0,0000	7200	45,36	0	45,36
23	6,2	7,43	879,8453	0,0000	7200	46,08	0	46,08
24	6,2	7,55	879,8518	0,0000	7200	46,8	0	46,80

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабоя 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2305,3101	556,5478				
1	6,2	248,85	2305,3516	556,5585	36000	1494	385,2	1542,86
2	6,2	217,86	2305,3880	556,5676	36000	1310,4	327,6	1350,73
3	6,2	214,65	2305,4237	556,5772	36000	1285,2	345,6	1330,86
4	6,2	211,14	2305,4588	556,5867	36000	1263,6	342	1309,06
5	6,2	217,02	2305,4950	556,5960	36000	1303,2	334,8	1345,52
6	6,2	234,41	2305,5344	556,6048	36000	1418,4	316,8	1453,35
7	6,2	281,03	2305,5821	556,6130	36000	1717,2	295,2	1742,39
8	6,2	372,73	2305,6449	556,6263	36000	2260,8	478,8	2310,94
9	6,2	411,55	2305,7143	556,6407	36000	2498,4	518,4	2551,62
10	6,2	455,16	2305,7911	556,6564	36000	2764,8	565,2	2821,98
11	6,2	487,61	2305,8734	556,6731	36000	2962,8	601,2	3023,18
12	6,2	475,58	2305,9535	556,6902	36000	2883,6	615,6	2948,58
13	6,2	458,13	2306,0310	556,7050	36000	2790	532,8	2840,42
14	6,2	453,48	2306,1074	556,7212	36000	2750,4	583,2	2811,55
15	6,2	485,01	2306,1889	556,7395	36000	2934	658,8	3007,05
16	6,2	473,65	2306,2691	556,7544	36000	2887,2	536,4	2936,60
17	6,2	476,08	2306,3498	556,7689	36000	2905,2	522	2951,72
18	6,2	450,79	2306,4262	556,7827	36000	2750,4	496,8	2794,91
19	6,2	415,33	2306,4965	556,7959	36000	2530,8	475,2	2575,03
20	6,2	368,16	2306,5587	556,8082	36000	2239,2	442,8	2282,56
21	6,2	339,36	2306,6159	556,8202	36000	2059,2	432	2104,03
22	6,2	317,50	2306,6694	556,8315	36000	1926	406,8	1968,49
23	6,2	289,99	2306,7180	556,8430	36000	1749,6	414	1797,91
24	6,2	275,60	2306,7640	556,8547	36000	1656	421,2	1708,73

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№305 РТП Олимп Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4784,7785	1000,8233				
1	6,2	238,19	4784,8981	1000,8523	12000	1435,2	348	1476,79
2	6,2	204,79	4785,0014	1000,8752	12000	1239,6	274,8	1269,69
3	6,2	199,98	4785,1017	1000,9000	12000	1203,6	297,6	1239,85
4	6,2	196,88	4785,2004	1000,9246	12000	1184,4	295,2	1220,63
5	6,2	201,54	4785,3017	1000,9487	12000	1215,6	289,2	1249,53
6	6,2	214,67	4785,4102	1000,9717	12000	1302	276	1330,93
7	6,2	250,37	4785,5380	1000,9917	12000	1533,6	240	1552,27
8	6,2	318,89	4785,6994	1001,0248	12000	1936,8	397,2	1977,11
9	6,2	352,06	4785,8776	1001,0613	12000	2138,4	438	2182,80
10	6,2	391,32	4786,0762	1001,0992	12000	2383,2	454,8	2426,21
11	6,2	414,89	4786,2870	1001,1381	12000	2529,6	466,8	2572,31
12	6,2	411,58	4786,4961	1001,1768	12000	2509,2	464,4	2551,81
13	6,2	404,75	4786,7017	1001,2150	12000	2467,2	458,4	2509,42
14	6,2	388,40	4786,8988	1001,2527	12000	2365,2	452,4	2408,08
15	6,2	412,57	4787,1078	1001,2946	12000	2508	502,8	2557,90
16	6,2	416,23	4787,3197	1001,3313	12000	2542,8	440,4	2580,66
17	6,2	424,63	4787,5359	1001,3686	12000	2594,4	447,6	2632,73
18	6,2	410,26	4787,7447	1001,4051	12000	2505,6	438	2543,59
19	6,2	376,52	4787,9361	1001,4399	12000	2296,8	417,6	2334,45
20	6,2	347,87	4788,1127	1001,4733	12000	2119,2	400,8	2156,77
21	6,2	326,29	4788,2780	1001,5064	12000	1983,6	397,2	2022,98
22	6,2	305,18	4788,4327	1001,5369	12000	1856,4	366	1892,14
23	6,2	277,41	4788,5727	1001,5676	12000	1680	368,4	1719,92
24	6,2	263,19	4788,7051	1001,5986	12000	1588,8	372	1631,77

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 323 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			22,4149	0,1638				
1	6,2	0,15	22,4165	0,1638	600	0,96	0	0,96
2	6,2	0,15	22,4181	0,1638	600	0,96	0	0,96
3	6,2	0,16	22,4198	0,1638	600	1,02	0	1,02
4	6,2	0,15	22,4214	0,1638	600	0,96	0	0,96
5	6,2	0,15	22,4230	0,1638	600	0,96	0	0,96
6	6,2	0,15	22,4246	0,1638	600	0,96	0	0,96
7	6,2	0,15	22,4262	0,1638	600	0,96	0	0,96
8	6,2	0,15	22,4278	0,1638	600	0,96	0	0,96
9	6,2	0,15	22,4293	0,1638	600	0,9	0	0,90
10	6,2	0,15	22,4308	0,1638	600	0,9	0	0,90
11	6,2	0,15	22,4324	0,1638	600	0,96	0	0,96
12	6,2	0,15	22,4339	0,1638	600	0,9	0	0,90
13	6,2	0,15	22,4355	0,1638	600	0,96	0	0,96
14	6,2	0,15	22,4370	0,1638	600	0,9	0	0,90
15	6,2	0,15	22,4386	0,1638	600	0,96	0	0,96
16	6,2	0,15	22,4401	0,1638	600	0,9	0	0,90
17	6,2	0,15	22,4417	0,1638	600	0,96	0	0,96
18	6,2	0,15	22,4432	0,1638	600	0,9	0	0,90
19	6,2	0,15	22,4448	0,1638	600	0,96	0	0,96
20	6,2	0,15	22,4464	0,1638	600	0,96	0	0,96
21	6,2	0,15	22,4479	0,1638	600	0,9	0	0,90
22	6,2	0,15	22,4495	0,1638	600	0,96	0	0,96
23	6,2	0,15	22,4511	0,1638	600	0,96	0	0,96
24	6,2	0,16	22,4528	0,1638	600	1,02	0	1,02

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382
г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№406 ТП-19

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3865,4006	1607,3522				
1	6,2	10,72	3865,4065	1607,3593	7200	42,48	51,12	66,47
2	6,2	10,39	3865,4122	1607,3662	7200	41,04	49,68	64,44
3	6,2	10,32	3865,4178	1607,3731	7200	40,32	49,68	63,98
4	6,2	10,32	3865,4234	1607,3800	7200	40,32	49,68	63,98
5	6,2	10,23	3865,4290	1607,3868	7200	40,32	48,96	63,43
6	6,2	10,14	3865,4346	1607,3935	7200	40,32	48,24	62,87
7	6,2	9,88	3865,4402	1607,3999	7200	40,32	46,08	61,23
8	6,2	10,93	3865,4466	1607,4068	7200	46,08	49,68	67,76
9	6,2	12,16	3865,4538	1607,4144	7200	51,84	54,72	75,38
10	6,2	18,59	3865,4630	1607,4275	7200	66,24	94,32	115,26
11	6,2	14,53	3865,4709	1607,4372	7200	56,88	69,84	90,07
12	6,2	18,62	3865,4797	1607,4506	7200	63,36	96,48	115,42
13	6,2	10,56	3865,4867	1607,4564	7200	50,4	41,76	65,45
14	6,2	24,00	3865,4999	1607,4723	7200	95,04	114,48	148,79
15	6,2	23,54	3865,5126	1607,4881	7200	91,44	113,76	145,95
16	6,2	18,41	3865,5243	1607,4988	7200	84,24	77,04	114,16
17	6,2	22,11	3865,5372	1607,5128	7200	92,88	100,8	137,07
18	6,2	14,22	3865,5468	1607,5204	7200	69,12	54,72	88,16
19	6,2	13,86	3865,5560	1607,5280	7200	66,24	54,72	85,92
20	6,2	12,66	3865,5640	1607,5354	7200	57,6	53,28	78,46
21	6,2	13,14	3865,5721	1607,5433	7200	58,32	56,88	81,47
22	6,2	12,98	3865,5797	1607,5515	7200	54,72	59,04	80,50
23	6,2	13,32	3865,5874	1607,5600	7200	55,44	61,2	82,58
24	6,2	13,15	3865,5950	1607,5684	7200	54,72	60,48	81,56

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 408 РТП олимп ввод 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7234,1391	1550,8753				
1	6,2	389,24	7234,3349	1550,9212	12000	2349,6	550,8	2413,30
2	6,2	373,85	7234,5230	1550,9651	12000	2257,2	526,8	2317,86
3	6,2	367,94	7234,7082	1551,0080	12000	2222,4	514,8	2281,25
4	6,2	365,67	7234,8924	1551,0500	12000	2210,4	504	2267,13
5	6,2	364,31	7235,0756	1551,0932	12000	2198,4	518,4	2258,69
6	6,2	423,32	7235,2897	1551,1379	12000	2569,2	536,4	2624,60
7	6,2	504,55	7235,5460	1551,1855	12000	3075,6	571,2	3128,19
8	6,2	559,67	7235,8312	1551,2332	12000	3422,4	572,4	3469,94
9	6,2	632,74	7236,1545	1551,2817	12000	3879,6	582	3923,01
10	6,2	682,06	7236,5036	1551,3298	12000	4189,2	577,2	4228,78
11	6,2	692,84	7236,8581	1551,3795	12000	4254	596,4	4295,60
12	6,2	675,79	7237,2040	1551,4271	12000	4150,8	571,2	4189,92
13	6,2	686,41	7237,5550	1551,4778	12000	4212	608,4	4255,71
14	6,2	694,73	7237,9101	1551,5302	12000	4261,2	628,8	4307,34
15	6,2	692,74	7238,2641	1551,5830	12000	4248	633,6	4294,99
16	6,2	675,24	7238,6099	1551,6292	12000	4149,6	554,4	4186,47
17	6,2	674,59	7238,9556	1551,6736	12000	4148,4	532,8	4182,48
18	6,2	659,21	7239,2925	1551,7236	12000	4042,8	600	4087,08
19	6,2	638,91	7239,6187	1551,7742	12000	3914,4	607,2	3961,21
20	6,2	577,54	7239,9135	1551,8204	12000	3537,6	554,4	3580,78
21	6,2	538,10	7240,1876	1551,8669	12000	3289,2	558	3336,20
22	6,2	502,05	7240,4427	1551,9139	12000	3061,2	564	3112,72
23	6,2	461,08	7240,6765	1551,9596	12000	2805,6	548,4	2858,69
24	6,2	415,27	7240,8862	1552,0050	12000	2516,4	544,8	2574,70

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 Ввод № 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4026,7407	1319,2054				
1	6,2	402,49	4026,8079	1319,2224	36000	2419,2	612	2495,41
2	6,2	388,96	4026,8729	1319,2386	36000	2340	583,2	2411,58
3	6,2	384,74	4026,9372	1319,2546	36000	2314,8	576	2385,39
4	6,2	382,07	4027,0011	1319,2703	36000	2300,4	565,2	2368,82
5	6,2	388,82	4027,0661	1319,2864	36000	2340	579,6	2410,71
6	6,2	451,69	4027,1421	1319,3030	36000	2736	597,6	2800,50
7	6,2	537,85	4027,2331	1319,3203	36000	3276	622,8	3334,67
8	6,2	611,22	4027,3369	1319,3378	36000	3736,8	630	3789,53
9	6,2	683,99	4027,4533	1319,3559	36000	4190,4	651,6	4240,76
10	6,2	728,63	4027,5774	1319,3745	36000	4467,6	669,6	4517,50
11	6,2	741,47	4027,7036	1319,3940	36000	4543,2	702	4597,12
12	6,2	719,67	4027,8262	1319,4122	36000	4413,6	655,2	4461,97
13	6,2	734,46	4027,9513	1319,4309	36000	4503,6	673,2	4553,64
14	6,2	752,11	4028,0791	1319,4520	36000	4600,8	759,6	4663,08
15	6,2	737,79	4028,2045	1319,4725	36000	4514,4	738	4574,33
16	6,2	723,27	4028,3278	1319,4902	36000	4438,8	637,2	4484,30
17	6,2	724,42	4028,4513	1319,5079	36000	4446	637,2	4491,43
18	6,2	695,34	4028,5696	1319,5265	36000	4258,8	669,6	4311,12
19	6,2	660,67	4028,6819	1319,5448	36000	4042,8	658,8	4096,13
20	6,2	595,18	4028,7830	1319,5617	36000	3639,6	608,4	3690,10
21	6,2	559,86	4028,8778	1319,5793	36000	3412,8	633,6	3471,12
22	6,2	520,07	4028,9657	1319,5965	36000	3164,4	619,2	3224,41
23	6,2	476,83	4029,0460	1319,6137	36000	2890,8	619,2	2956,37
24	6,2	432,52	4029,1185	1319,6308	36000	2610	615,6	2681,62

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№424 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			719,2953	478,7094				
1	6,2	5,54	719,2993	478,7120	7200	28,8	18,72	34,35
2	6,2	5,35	719,3031	478,7146	7200	27,36	18,72	33,15
3	6,2	5,35	719,3069	478,7172	7200	27,36	18,72	33,15
4	6,2	5,44	719,3108	478,7198	7200	28,08	18,72	33,75
5	6,2	5,74	719,3150	478,7224	7200	30,24	18,72	35,57
6	6,2	6,18	719,3197	478,7249	7200	33,84	18	38,33
7	6,2	7,35	719,3256	478,7272	7200	42,48	16,56	45,59
8	6,2	17,18	719,3402	478,7296	7200	105,12	17,28	106,53
9	6,2	31,34	719,3671	478,7318	7200	193,68	15,84	194,33
10	6,2	28,24	719,3913	478,7342	7200	174,24	17,28	175,09
11	6,2	32,65	719,4193	478,7367	7200	201,6	18	202,40
12	6,2	27,55	719,4429	478,7391	7200	169,92	17,28	170,80
13	6,2	29,66	719,4683	478,7418	7200	182,88	19,44	183,91
14	6,2	33,09	719,4967	478,7441	7200	204,48	16,56	205,15
15	6,2	28,78	719,5214	478,7461	7200	177,84	14,4	178,42
16	6,2	28,55	719,5459	478,7481	7200	176,4	14,4	176,99
17	6,2	31,01	719,5725	478,7504	7200	191,52	16,56	192,23
18	6,2	23,05	719,5922	478,7528	7200	141,84	17,28	142,89
19	6,2	18,28	719,6078	478,7549	7200	112,32	15,12	113,33
20	6,2	10,76	719,6168	478,7571	7200	64,8	15,84	66,71
21	6,2	9,44	719,6246	478,7594	7200	56,16	16,56	58,55
22	6,2	15,12	719,6374	478,7618	7200	92,16	17,28	93,77
23	6,2	9,55	719,6452	478,7644	7200	56,16	18,72	59,20
24	6,2	11,28	719,6545	478,7672	7200	66,96	20,16	69,93

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№426 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			25,3300	0,2295				
1	6,2	0,16	25,3317	0,2295	600	1,02	0	1,02
2	6,2	0,17	25,3335	0,2295	600	1,08	0	1,08
3	6,2	0,16	25,3352	0,2295	600	1,02	0	1,02
4	6,2	0,16	25,3369	0,2295	600	1,02	0	1,02
5	6,2	0,17	25,3387	0,2295	600	1,08	0	1,08
6	6,2	0,16	25,3404	0,2295	600	1,02	0	1,02
7	6,2	0,16	25,3421	0,2295	600	1,02	0	1,02
8	6,2	0,16	25,3438	0,2295	600	1,02	0	1,02
9	6,2	0,15	25,3454	0,2295	600	0,96	0	0,96
10	6,2	0,35	25,3490	0,2295	600	2,16	0	2,16
11	6,2	0,18	25,3509	0,2295	600	1,14	0	1,14
12	6,2	0,25	25,3535	0,2295	600	1,56	0	1,56
13	6,2	0,18	25,3554	0,2295	600	1,14	0	1,14
14	6,2	0,19	25,3574	0,2295	600	1,2	0	1,20
15	6,2	0,16	25,3591	0,2295	600	1,02	0	1,02
16	6,2	0,18	25,3610	0,2295	600	1,14	0	1,14
17	6,2	0,15	25,3626	0,2295	600	0,96	0	0,96
18	6,2	0,16	25,3643	0,2295	600	1,02	0	1,02
19	6,2	0,16	25,3660	0,2295	600	1,02	0	1,02
20	6,2	0,15	25,3676	0,2295	600	0,96	0	0,96
21	6,2	0,16	25,3693	0,2295	600	1,02	0	1,02
22	6,2	0,16	25,3710	0,2295	600	1,02	0	1,02
23	6,2	0,18	25,3729	0,2295	600	1,14	0	1,14
24	6,2	0,16	25,3746	0,2295	600	1,02	0	1,02

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 ТСН № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			18388,8756	5499,7144				
1	0,4	14,88	18389,1728	5499,7316	20	5,944	0,344	5,95
2	0,4	14,88	18389,4700	5499,7488	20	5,944	0,344	5,95
3	0,4	14,84	18389,7664	5499,7660	20	5,928	0,344	5,94
4	0,4	14,84	18390,0628	5499,7832	20	5,928	0,344	5,94
5	0,4	14,80	18390,3584	5499,8004	20	5,912	0,344	5,92
6	0,4	14,76	18390,6532	5499,8172	20	5,896	0,336	5,91
7	0,4	14,58	18390,9444	5499,8332	20	5,824	0,32	5,83
8	0,4	14,39	18391,2320	5499,8440	20	5,752	0,216	5,76
9	0,4	14,29	18391,5176	5499,8516	20	5,712	0,152	5,71
10	0,4	14,31	18391,8036	5499,8600	20	5,72	0,168	5,72
11	0,4	14,31	18392,0896	5499,8684	20	5,72	0,168	5,72
12	0,4	14,35	18392,3764	5499,8776	20	5,736	0,184	5,74
13	0,4	14,35	18392,6632	5499,8872	20	5,736	0,192	5,74
14	0,4	14,33	18392,9496	5499,8952	20	5,728	0,16	5,73
15	0,4	14,31	18393,2356	5499,9028	20	5,72	0,152	5,72
16	0,4	14,39	18393,5232	5499,9124	20	5,752	0,192	5,76
17	0,4	14,41	18393,8112	5499,9224	20	5,76	0,2	5,76
18	0,4	14,47	18394,1004	5499,9340	20	5,784	0,232	5,79
19	0,4	14,47	18394,3896	5499,9464	20	5,784	0,248	5,79
20	0,4	14,49	18394,6792	5499,9588	20	5,792	0,248	5,80
21	0,4	14,56	18394,9700	5499,9728	20	5,816	0,28	5,82
22	0,4	14,62	18395,2620	5499,9892	20	5,84	0,328	5,85
23	0,4	14,79	18395,5572	5500,0072	20	5,904	0,36	5,91
24	0,4	14,87	18395,8540	5500,0252	20	5,936	0,36	5,95

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№17 ЧПАТП 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2225,3416	495,5227				
1	10,1	3,68	2225,3540	495,5227	3000	37,2	0	37,20
2	10,1	3,71	2225,3665	495,5227	3000	37,5	0	37,50
3	10,1	3,68	2225,3789	495,5227	3000	37,2	0	37,20
4	10,1	3,74	2225,3915	495,5227	3000	37,8	0	37,80
5	10,1	3,68	2225,4039	495,5227	3000	37,2	0	37,20
6	10,1	3,77	2225,4166	495,5227	3000	38,1	0	38,10
7	10,1	3,86	2225,4296	495,5227	3000	39	0	39,00
8	10,1	5,64	2225,4486	495,5227	3000	57	0	57,00
9	10,1	7,54	2225,4740	495,5227	3000	76,2	0	76,20
10	10,1	8,61	2225,5030	495,5227	3000	87	0	87,00
11	10,1	8,70	2225,5323	495,5227	3000	87,9	0	87,90
12	10,1	9,00	2225,5626	495,5227	3000	90,9	0	90,90
13	10,1	9,00	2225,5929	495,5227	3000	90,9	0	90,90
14	10,1	9,06	2225,6234	495,5227	3000	91,5	0	91,50
15	10,1	9,36	2225,6549	495,5227	3000	94,5	0	94,50
16	10,1	8,82	2225,6846	495,5227	3000	89,1	0	89,10
17	10,1	6,86	2225,7077	495,5227	3000	69,3	0	69,30
18	10,1	5,32	2225,7256	495,5227	3000	53,7	0	53,70
19	10,1	4,69	2225,7414	495,5227	3000	47,4	0	47,40
20	10,1	4,07	2225,7551	495,5227	3000	41,1	0	41,10
21	10,1	3,89	2225,7682	495,5227	3000	39,3	0	39,30
22	10,1	3,92	2225,7814	495,5227	3000	39,6	0	39,60
23	10,1	3,95	2225,7947	495,5227	3000	39,9	0	39,90
24	10,1	3,86	2225,8077	495,5227	3000	39	0	39,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006852 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров декабря на 18 сентября 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№21 ООО "Гласикер"

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			242,69	106,7417				
1	10,1	24,48	242,8412	106,8073	1500	226,8	98,4	247,23
2	10,1	24,80	242,9938	106,8751	1500	228,9	101,7	250,48
3	10,1	22,06	243,1301	106,9341	1500	204,45	88,5	222,78
4	10,1	14,67	243,2207	106,9734	1500	135,9	58,95	148,13
5	10,1	8,73	243,2743	106,9976	1500	80,4	36,3	88,21
6	10,1	7,79	243,3234	107,0161	1500	73,65	27,75	78,70
7	10,1	7,90	243,3741	107,0322	1500	76,05	24,15	79,79
8	10,1	9,30	243,4342	107,0497	1500	90,15	26,25	93,89
9	10,1	11,85	243,5099	107,0750	1500	113,55	37,95	119,72
10	10,1	14,05	243,5979	107,1098	1500	132	52,2	141,95
11	10,1	19,22	243,7195	107,1541	1500	182,4	66,45	194,13
12	10,1	16,58	243,8243	107,1926	1500	157,2	57,75	167,47
13	10,1	13,67	243,9102	107,2256	1500	128,85	49,5	138,03
14	10,1	19,72	244,0346	107,2720	1500	186,6	69,6	199,16
15	10,1	22,28	244,1751	107,3246	1500	210,75	78,9	225,04
16	10,1	20,42	244,3034	107,3741	1500	192,45	74,25	206,28
17	10,1	25,65	244,4662	107,4318	1500	244,2	86,55	259,08
18	10,1	20,85	244,5974	107,4817	1500	196,8	74,85	210,55
19	10,1	18,30	244,7113	107,5287	1500	170,85	70,5	184,82
20	10,1	21,19	244,8443	107,5804	1500	199,5	77,55	214,04
21	10,1	25,59	245,0046	107,6436	1500	240,45	94,8	258,46
22	10,1	22,54	245,1450	107,7012	1500	210,6	86,4	227,63
23	10,1	19,23	245,2615	107,7577	1500	174,75	84,75	194,22
24	10,1	19,44	245,3788	107,8158	1500	175,95	87,15	196,35

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№3 Альгешево 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4269,3677	457,3442				
1	10,1	4,67	4269,3909	457,3484	2000	46,4	8,4	47,15
2	10,1	4,46	4269,4131	457,3522	2000	44,4	7,6	45,05
3	10,1	4,37	4269,4348	457,3562	2000	43,4	8	44,13
4	10,1	4,43	4269,4568	457,3602	2000	44	8	44,72
5	10,1	4,43	4269,4790	457,3629	2000	44,4	5,4	44,73
6	10,1	4,61	4269,5021	457,3658	2000	46,2	5,8	46,56
7	10,1	5,05	4269,5275	457,3678	2000	50,8	4	50,96
8	10,1	5,29	4269,5541	457,3700	2000	53,2	4,4	53,38
9	10,1	5,38	4269,5812	457,3722	2000	54,2	4,4	54,38
10	10,1	5,96	4269,6112	457,3749	2000	60	5,4	60,24
11	10,1	6,65	4269,6447	457,3771	2000	67	4,4	67,14
12	10,1	6,51	4269,6775	457,3792	2000	65,6	4,2	65,73
13	10,1	6,38	4269,7096	457,3819	2000	64,2	5,4	64,43
14	10,1	6,29	4269,7413	457,3841	2000	63,4	4,4	63,55
15	10,1	6,44	4269,7738	457,3855	2000	65	2,8	65,06
16	10,1	6,92	4269,8086	457,3886	2000	69,6	6,2	69,88
17	10,1	7,26	4269,8452	457,3909	2000	73,2	4,6	73,34
18	10,1	7,56	4269,8833	457,3936	2000	76,2	5,4	76,39
19	10,1	7,65	4269,9218	457,3970	2000	77	6,8	77,30
20	10,1	6,97	4269,9569	457,3998	2000	70,2	5,6	70,42
21	10,1	7,08	4269,9926	457,4018	2000	71,4	4	71,51
22	10,1	6,71	4270,0263	457,4055	2000	67,4	7,4	67,81
23	10,1	5,94	4270,0559	457,4105	2000	59,2	10	60,04
24	10,1	5,26	4270,0821	457,4149	2000	52,4	8,8	53,13

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары,
Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№4 Альгешево 2

Время, ч	ряемые параметры				Справочные параметры	асчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			284,652	13,2351				
1	10,1	2,12	284,6627	13,2353	2000	21,4	0,4	21,40
2	10,1	2,08	284,6732	13,2353	2000	21	0	21,00
3	10,1	1,94	284,6830	13,2354	2000	19,6	0,2	19,60
4	10,1	1,88	284,6925	13,2354	2000	19	0	19,00
5	10,1	2,02	284,7027	13,2356	2000	20,4	0,4	20,40
6	10,1	2,40	284,7148	13,2362	2000	24,2	1,2	24,23
7	10,1	2,67	284,7282	13,2375	2000	26,8	2,6	26,93
8	10,1	2,83	284,7423	13,2398	2000	28,2	4,6	28,57
9	10,1	2,48	284,7548	13,2406	2000	25	1,6	25,05
10	10,1	2,38	284,7668	13,2412	2000	24	1,2	24,03
11	10,1	2,68	284,7803	13,2418	2000	27	1,2	27,03
12	10,1	2,72	284,7940	13,2426	2000	27,4	1,6	27,45
13	10,1	2,71	284,8076	13,2439	2000	27,2	2,6	27,32
14	10,1	2,60	284,8207	13,2449	2000	26,2	2	26,28
15	10,1	2,94	284,8355	13,2463	2000	29,6	2,8	29,73
16	10,1	3,22	284,8517	13,2477	2000	32,4	2,8	32,52
17	10,1	3,52	284,8694	13,2493	2000	35,4	3,2	35,54
18	10,1	3,73	284,8881	13,2516	2000	37,4	4,6	37,68
19	10,1	3,72	284,9068	13,2533	2000	37,4	3,4	37,55
20	10,1	3,67	284,9253	13,2545	2000	37	2,4	37,08
21	10,1	3,84	284,9447	13,2553	2000	38,8	1,6	38,83
22	10,1	3,76	284,9637	13,2560	2000	38	1,4	38,03
23	10,1	2,97	284,9787	13,2564	2000	30	0,8	30,01
24	10,1	2,36	284,9906	13,2566	2000	23,8	0,4	23,80

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№6 Мясокомбинат 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6398,7335	2427,2012				
1	10,1	43,25	6398,8752	2427,2349	3000	425	101	436,84
2	10,1	40,04	6399,0058	2427,2680	3000	392	99,5	404,43
3	10,1	38,46	6399,1315	2427,2992	3000	377	93,5	388,42
4	10,1	40,17	6399,2632	2427,3300	3000	395	92,5	405,69
5	10,1	38,28	6399,3878	2427,3627	3000	374	98	386,63
6	10,1	44,71	6399,5348	2427,3950	3000	441	97	451,54
7	10,1	46,26	6399,6868	2427,4290	3000	456	102	467,27
8	10,1	52,41	6399,8588	2427,4684	3000	516	118	529,32
9	10,1	57,96	6400,0488	2427,5129	3000	570	133,5	585,42
10	10,1	59,35	6400,2435	2427,5579	3000	584	135	599,40
11	10,1	71,73	6400,4795	2427,6090	3000	708	153,5	724,45
12	10,1	72,08	6400,7168	2427,6597	3000	712	152	728,04
13	10,1	59,75	6400,9135	2427,7020	3000	590	127	603,51
14	10,1	68,68	6401,1392	2427,7524	3000	677	151	693,64
15	10,1	60,93	6401,3392	2427,7980	3000	600	137	615,44
16	10,1	61,65	6401,5428	2427,8380	3000	611	120	622,67
17	10,1	62,80	6401,7502	2427,8794	3000	622	124	634,24
18	10,1	49,78	6401,9142	2427,9139	3000	492	103,5	502,77
19	10,1	46,46	6402,0672	2427,9464	3000	459	97,5	469,24
20	10,1	43,10	6402,2082	2427,9807	3000	423	103	435,36
21	10,1	46,03	6402,3598	2428,0125	3000	455	95,5	464,91
22	10,1	43,27	6402,5018	2428,0450	3000	426	97,5	437,02
23	10,1	39,12	6402,6302	2428,0747	3000	385	89	395,15
24	10,1	40,34	6402,7622	2428,1067	3000	396	96	407,47

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 В-10 Т-2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			633,2673	140,0267				
1	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
2	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
3	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
4	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
5	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
6	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
7	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
8	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
9	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
10	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
11	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
12	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
13	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
14	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
15	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
16	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
17	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
18	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
19	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
20	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
21	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
22	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
23	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00
24	10,1	0	633,2673	140,0267	20000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 В-10 Т-2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1653,5792	359,1267				
1	10,1	104,25	1653,6273	359,1481	20000	962	428	1052,91
2	10,1	101,53	1653,6738	359,1697	20000	930	432	1025,44
3	10,1	95,61	1653,7177	359,1898	20000	878	402	965,65
4	10,1	89,61	1653,7590	359,2083	20000	826	370	905,08
5	10,1	77,01	1653,7944	359,2244	20000	708	322	777,78
6	10,1	68,83	1653,8276	359,2347	20000	664	206	695,22
7	10,1	72,00	1653,8625	359,2449	20000	698	204	727,20
8	10,1	83,78	1653,9031	359,2568	20000	812	238	846,16
9	10,1	97,24	1653,9502	359,2707	20000	942	278	982,16
10	10,1	105,23	1654,0010	359,2863	20000	1016	312	1062,83
11	10,1	123,47	1654,0607	359,3043	20000	1194	360	1247,09
12	10,1	122,19	1654,1199	359,3217	20000	1184	348	1234,08
13	10,1	106,46	1654,1717	359,3361	20000	1036	288	1075,29
14	10,1	122,70	1654,2309	359,3544	20000	1184	366	1239,28
15	10,1	123,36	1654,2900	359,3741	20000	1182	394	1245,94
16	10,1	138,83	1654,3564	359,3966	20000	1328	450	1402,17
17	10,1	137,90	1654,4222	359,4194	20000	1316	456	1392,76
18	10,1	113,75	1654,4759	359,4398	20000	1074	408	1148,89
19	10,1	89,77	1654,5193	359,4529	20000	868	262	906,68
20	10,1	97,81	1654,5653	359,4709	20000	920	360	987,93
21	10,1	111,21	1654,6177	359,4911	20000	1048	404	1123,17
22	10,1	104,48	1654,6670	359,5099	20000	986	376	1055,26
23	10,1	76,46	1654,7037	359,5219	20000	734	240	772,24
24	10,1	76,79	1654,7402	359,5350	20000	730	262	775,59

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№14 ЧПАТП

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			790,813	217,8537				
1	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
2	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
3	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
4	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
5	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
6	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
7	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
8	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
9	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
10	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
11	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
12	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
13	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
14	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
15	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
16	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
17	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
18	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
19	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
20	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
21	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
22	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
23	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
24	10,1	0	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№15 Мясокомбинат 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6984,9494	2545,9268				
1	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
2	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
3	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
4	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
5	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
6	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
7	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
8	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
9	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
10	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
11	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
12	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
13	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
14	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
15	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
16	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
17	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
18	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
19	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
20	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
21	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
22	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
23	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00
24	10,1	0	6984,9494	2545,9268	3000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 18 декабря 2024 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№16 ООО "Гласикер"

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			254,3831	227,2501				
1	10,1	23,71	254,4921	227,3667	1500	163,5	174,9	239,42
2	10,1	23,87	254,6013	227,4846	1500	163,8	176,85	241,05
3	10,1	23,11	254,7059	227,5998	1500	156,9	172,8	233,40
4	10,1	23,40	254,8118	227,7165	1500	158,85	175,05	236,38
5	10,1	17,29	254,8883	227,8043	1500	114,75	131,7	174,68
6	10,1	1,11	254,8926	227,8104	1500	6,45	9,15	11,19
7	10,1	0,78	254,8963	227,8141	1500	5,55	5,55	7,85
8	10,1	0,94	254,9005	227,8188	1500	6,3	7,05	9,45
9	10,1	0,81	254,9044	227,8226	1500	5,85	5,7	8,17
10	10,1	2,61	254,9115	227,8387	1500	10,65	24,15	26,39
11	10,1	2,57	254,9179	227,8548	1500	9,6	24,15	25,99
12	10,1	0,87	254,9218	227,8592	1500	5,85	6,6	8,82
13	10,1	0,78	254,9255	227,8629	1500	5,55	5,55	7,85
14	10,1	2,76	254,9326	227,8801	1500	10,65	25,8	27,91
15	10,1	8,95	254,9713	227,9263	1500	58,05	69,3	90,40
16	10,1	26,65	255,1097	228,0405	1500	207,6	171,3	269,15
17	10,1	23,32	255,2226	228,1496	1500	169,35	163,65	235,50
18	10,1	21,03	255,3166	228,2555	1500	141	158,85	212,40
19	10,1	3,42	255,3305	228,2739	1500	20,85	27,6	34,59
20	10,1	16,04	255,4019	228,3549	1500	107,1	121,5	161,96
21	10,1	22,50	255,5072	228,4638	1500	157,95	163,35	227,23
22	10,1	21,11	255,6140	228,5576	1500	160,2	140,7	213,21
23	10,1	0,62	255,6175	228,5599	1500	5,25	3,45	6,28
24	10,1	0,68	255,6210	228,5628	1500	5,25	4,35	6,82

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382
г. ЧЕБОКСАРЫ