ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.2 (ТР-Р №4)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4702,5143	5620,0062				
1	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
2	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
3	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
4	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
5	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
6	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
7	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
8	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
9	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
10	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
11	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
12	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
13	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
14	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
15	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
16	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
17	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
18	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
19	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
20	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
21	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
22	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
23	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00
24	6,2	0,00	4702,5143	5620,0062	2400	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.9 (Двигатель АП-39)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4,6651	23,597				
1	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
2	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
3	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
4	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
5	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
6	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
7	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
8	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
9	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
10	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
11	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
12	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
13	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
14	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
15	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
16	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
17	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
18	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
19	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
20	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
21	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
22	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
23	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00
24	6,2	0,00	4,6651	23,5970	2400	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1212100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.10 (ТР-Р №6 ТП-опытного К-СА)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4721,4	3760,51				
1	6,2	6,91	4721,4313	3760,5272	1200	37,56	20,64	42,86
2	6,2	7,13	4721,4633	3760,5455	1200	38,4	21,96	44,24
3	6,2	7,22	4721,4955	3760,5643	1200	38,64	22,56	44,74
4	6,2	7,23	4721,5278	3760,5831	1200	38,76	22,56	44,85
5	6,2	7,27	4721,5606	3760,6014	1200	39,36	21,96	45,07
6	6,2	7,57	4721,5952	3760,6196	1200	41,52	21,84	46,91
7	6,2	29,06	4721,7383	3760,6651	1200	171,72	54,6	180,19
8	6,2	53,51	4721,9977	3760,7607	1200	311,28	114,72	331,75
9	6,2	54,63	4722,2610	3760,8624	1200	315,96	122,04	338,71
10	6,2	53,06	4722,5165	3760,9618	1200	306,6	119,28	328,99
11	6,2	47,29	4722,7483	3761,0391	1200	278,16	92,76	293,22
12	6,2	44,87	4722,9690	3761,1100	1200	264,84	85,08	278,17
13	6,2	48,27	4723,1990	3761,2064	1200	276	115,68	299,26
14	6,2	50,40	4723,4402	3761,3046	1200	289,44	117,84	312,51
15	6,2	50,13	4723,6825	3761,3961	1200	290,76	109,8	310,80
16	6,2	44,68	4723,8981	3761,4786	1200	258,72	99	277,01
17	6,2	32,65	4724,0619	3761,5189	1200	196,56	48,36	202,42
18	6,2	25,31	4724,1883	3761,5524	1200	151,68	40,2	156,92
19	6,2	19,44	4724,2833	3761,5850	1200	114	39,12	120,53
20	6,2	12,12	4724,3401	3761,6114	1200	68,16	31,68	75,16
21	6,2	7,94	4724,3777	3761,6278	1200	45,12	19,68	49,23
22	6,2	7,50	4724,4136	3761,6424	1200	43,08	17,52	46,51
23	6,2	6,71	4724,4458	3761,6552	1200	38,64	15,36	41,58
24	6,2	6,91	4724,4776	3761,6714	1200	38,16	19,44	42,83

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-Энерго» ОГРН 1222100008[illegible] ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.13 (КТП 630-ТП-4 ТР-Р №7)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4831,2021	3332,2711				
1	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
2	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
3	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
4	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
5	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
6	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
7	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
8	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
9	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
10	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
11	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
12	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
13	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
14	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
15	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
16	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
17	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
18	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
19	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
20	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
21	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
22	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
23	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00
24	6,2	0,00	4831,2021	3332,2711	1200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.15 (п/ст ЧТУ)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			5288,5525	2488,314				
1	6,2	16,20	5288,5615	2488,3404	3600	32,4	95,04	100,41
2	6,2	16,71	5288,5703	2488,3678	3600	31,68	98,64	103,60
3	6,2	15,99	5288,5746	2488,3950	3600	15,48	97,92	99,14
4	6,2	16,41	5288,5811	2488,4225	3600	23,4	99	101,73
5	6,2	34,32	5288,6288	2488,4574	3600	171,72	125,64	212,77
6	6,2	41,50	5288,6892	2488,4956	3600	217,44	137,52	257,28
7	6,2	38,20	5288,7449	2488,5306	3600	200,52	126	236,82
8	6,2	38,73	5288,8037	2488,5621	3600	211,68	113,4	240,14
9	6,2	40,64	5288,8663	2488,5934	3600	225,36	112,68	251,96
10	6,2	37,34	5288,9234	2488,6230	3600	205,56	106,56	231,54
11	6,2	33,22	5288,9734	2488,6508	3600	180	100,08	205,95
12	6,2	34,79	5289,0260	2488,6795	3600	189,36	103,32	215,71
13	6,2	40,48	5289,0885	2488,7104	3600	225	111,24	251,00
14	6,2	45,88	5289,1601	2488,7438	3600	257,76	120,24	284,43
15	6,2	37,09	5289,2167	2488,7734	3600	203,76	106,56	229,94
16	6,2	33,99	5289,2675	2488,8025	3600	182,88	104,76	210,76
17	6,2	45,03	5289,3367	2488,8375	3600	249,12	126	279,17
18	6,2	42,29	5289,4009	2488,8719	3600	231,12	123,84	262,21
19	6,2	36,90	5289,4558	2488,9039	3600	197,64	115,2	228,76
20	6,2	33,07	5289,5039	2488,9344	3600	173,16	109,8	205,04
21	6,2	27,45	5289,5420	2488,9624	3600	137,16	100,8	170,22
22	6,2	23,08	5289,5718	2488,9887	3600	107,28	94,68	143,08
23	6,2	22,77	5289,6007	2489,0152	3600	104,04	95,4	141,16
24	6,2	23,28	5289,6285	2489,0441	3600	100,08	104,04	144,36

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.21 (ТП лабораторного к-са ТР-Р №9)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2872,7677	1011,3502				
1	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
2	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
3	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
4	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
5	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
6	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
7	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
8	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
9	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
10	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
11	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
12	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
13	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
14	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
15	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
16	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
17	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
18	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
19	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
20	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
21	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
22	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
23	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00
24	6,2	0,00	2872,7677	1011,3502	1200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.23 (ТР-Р №5 ТП опытного К-СА)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3494,9296	2335,8432				
1	6,2	4,10	3494,9439	2335,8588	1200	17,16	18,72	25,39
2	6,2	4,22	3494,9580	2335,8754	1200	16,92	19,92	26,14
3	6,2	4,29	3494,9722	2335,8924	1200	17,04	20,4	26,58
4	6,2	4,29	3494,9863	2335,9095	1200	16,92	20,52	26,60
5	6,2	4,19	3495,0004	2335,9259	1200	16,92	19,68	25,95
6	6,2	4,10	3495,0143	2335,9419	1200	16,68	19,2	25,43
7	6,2	7,53	3495,0494	2335,9587	1200	42,12	20,16	46,70
8	6,2	14,59	3495,1190	2335,9877	1200	83,52	34,8	90,48
9	6,2	14,05	3495,1859	2336,0159	1200	80,28	33,84	87,12
10	6,2	15,15	3495,2590	2336,0439	1200	87,72	33,6	93,93
11	6,2	13,74	3495,3261	2336,0670	1200	80,52	27,72	85,16
12	6,2	12,57	3495,3874	2336,0885	1200	73,56	25,8	77,95
13	6,2	14,89	3495,4603	2336,1130	1200	87,48	29,4	92,29
14	6,2	15,63	3495,5327	2336,1488	1200	86,88	42,96	96,92
15	6,2	17,49	3495,6153	2336,1855	1200	99,12	44,04	108,46
16	6,2	14,21	3495,6817	2336,2168	1200	79,68	37,56	88,09
17	6,2	10,89	3495,7330	2336,2399	1200	61,56	27,72	67,51
18	6,2	8,08	3495,7716	2336,2558	1200	46,32	19,08	50,10
19	6,2	7,81	3495,8085	2336,2721	1200	44,28	19,56	48,41
20	6,2	6,02	3495,8368	2336,2850	1200	33,96	15,48	37,32
21	6,2	4,48	3495,8568	2336,2967	1200	24	14,04	27,81
22	6,2	4,43	3495,8764	2336,3085	1200	23,52	14,16	27,45
23	6,2	4,45	3495,8955	2336,3213	1200	22,92	15,36	27,59
24	6,2	4,90	3495,9148	2336,3377	1200	23,16	19,68	30,39

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006869 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 1 (ТР-Р №3)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			16,6026	135,3583				
1	6,2	13,46	16,6070	135,3928	2400	10,56	82,8	83,47
2	6,2	13,73	16,6113	135,4280	2400	10,32	84,48	85,11
3	6,2	13,81	16,6157	135,4634	2400	10,56	84,96	85,61
4	6,2	13,80	16,6200	135,4988	2400	10,32	84,96	85,58
5	6,2	13,69	16,6244	135,5339	2400	10,56	84,24	84,90
6	6,2	13,77	16,6287	135,5692	2400	10,32	84,72	85,35
7	6,2	13,04	16,6330	135,6026	2400	10,32	80,16	80,82
8	6,2	11,57	16,6371	135,6322	2400	9,84	71,04	71,72
9	6,2	11,10	16,6411	135,6606	2400	9,6	68,16	68,83
10	6,2	10,91	16,6450	135,6885	2400	9,36	66,96	67,61
11	6,2	10,99	16,6490	135,7166	2400	9,6	67,44	68,12
12	6,2	10,95	16,6530	135,7446	2400	9,6	67,2	67,88
13	6,2	10,98	16,6569	135,7727	2400	9,36	67,44	68,09
14	6,2	10,95	16,6609	135,8007	2400	9,6	67,2	67,88
15	6,2	11,03	16,6649	135,8289	2400	9,6	67,68	68,36
16	6,2	11,45	16,6689	135,8582	2400	9,6	70,32	70,97
17	6,2	11,72	16,6730	135,8882	2400	9,84	72	72,67
18	6,2	11,95	16,6771	135,9188	2400	9,84	73,44	74,10
19	6,2	12,07	16,6812	135,9497	2400	9,84	74,16	74,81
20	6,2	12,03	16,6853	135,9805	2400	9,84	73,92	74,57
21	6,2	12,11	16,6895	136,0115	2400	10,08	74,4	75,08
22	6,2	12,14	16,6936	136,0426	2400	9,84	74,64	75,29
23	6,2	12,30	16,6978	136,0741	2400	10,08	75,6	76,27
24	6,2	13,23	16,7021	136,1080	2400	10,32	81,36	82,01

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 (п/ст ЧУВАШАВТОДОР)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			8359,8293	3035,831				
1	6,2	2,27	8359,8481	3035,8451	600	11,28	8,46	14,10
2	6,2	2,11	8359,8647	3035,8592	600	9,96	8,46	13,07
3	6,2	2,17	8359,8819	3035,8736	600	10,32	8,64	13,46
4	6,2	2,00	8359,8972	3035,8875	600	9,18	8,34	12,40
5	6,2	1,99	8359,9125	3035,9013	600	9,18	8,28	12,36
6	6,2	2,21	8359,9298	3035,9162	600	10,38	8,94	13,70
7	6,2	2,07	8359,9471	3035,9288	600	10,38	7,56	12,84
8	6,2	3,40	8359,9811	3035,9378	600	20,4	5,4	21,10
9	6,2	5,69	8360,0389	3035,9485	600	34,68	6,42	35,27
10	6,2	6,83	8360,1088	3035,9583	600	41,94	5,88	42,35
11	6,2	6,37	8360,1736	3035,9701	600	38,88	7,08	39,52
12	6,2	6,37	8360,2384	3035,9817	600	38,88	6,96	39,50
13	6,2	7,14	8360,3109	3035,9953	600	43,5	8,16	44,26
14	6,2	7,41	8360,3861	3036,0098	600	45,12	8,7	45,95
15	6,2	7,78	8360,4648	3036,0262	600	47,22	9,84	48,23
16	6,2	7,46	8360,5406	3036,0404	600	45,48	8,52	46,27
17	6,2	6,45	8360,6053	3036,0566	600	38,82	9,72	40,02
18	6,2	6,18	8360,6670	3036,0732	600	37,02	9,96	38,34
19	6,2	4,87	8360,7152	3036,0877	600	28,92	8,7	30,20
20	6,2	3,43	8360,7480	3036,1012	600	19,68	8,1	21,28
21	6,2	2,09	8360,7664	3036,1126	600	11,04	6,84	12,99
22	6,2	1,85	8360,7832	3036,1218	600	10,08	5,52	11,49
23	6,2	2,16	8360,8019	3036,1340	600	11,22	7,32	13,40
24	6,2	2,14	8360,8193	3036,1476	600	10,44	8,16	13,25

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№14 (РП-17 ЧГЭС)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			199,7922	111,2273				
1	6,2	0,06	199,7923	111,2273	3600	0,36	0	0,36
2	6,2	0,06	199,7924	111,2273	3600	0,36	0	0,36
3	6,2	0,06	199,7925	111,2273	3600	0,36	0	0,36
4	6,2	0,00	199,7925	111,2273	3600	0	0	0,00
5	6,2	0,06	199,7926	111,2273	3600	0,36	0	0,36
6	6,2	0,06	199,7927	111,2273	3600	0,36	0	0,36
7	6,2	0,00	199,7927	111,2273	3600	0	0	0,00
8	6,2	0,06	199,7928	111,2273	3600	0,36	0	0,36
9	6,2	0,06	199,7929	111,2273	3600	0,36	0	0,36
10	6,2	0,00	199,7929	111,2273	3600	0	0	0,00
11	6,2	0,06	199,7930	111,2273	3600	0,36	0	0,36
12	6,2	0,06	199,7931	111,2273	3600	0,36	0	0,36
13	6,2	0,00	199,7931	111,2273	3600	0	0	0,00
14	6,2	0,06	199,7932	111,2273	3600	0,36	0	0,36
15	6,2	0,00	199,7932	111,2273	3600	0	0	0,00
16	6,2	0,06	199,7933	111,2273	3600	0,36	0	0,36
17	6,2	0,06	199,7934	111,2273	3600	0,36	0	0,36
18	6,2	0,00	199,7934	111,2273	3600	0	0	0,00
19	6,2	0,06	199,7935	111,2273	3600	0,36	0	0,36
20	6,2	0,06	199,7936	111,2273	3600	0,36	0	0,36
21	6,2	0,00	199,7936	111,2273	3600	0	0	0,00
22	6,2	0,06	199,7937	111,2273	3600	0,36	0	0,36
23	6,2	0,06	199,7938	111,2273	3600	0,36	0	0,36
24	6,2	0,06	199,7939	111,2273	3600	0,36	0	0,36

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 16 (п-ст ЧАРЗ)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			215,1883	176,2436				
1	6,2	0,00	215,1883	176,2436	3600	0	0	0,00
2	6,2	0,06	215,1884	176,2436	3600	0,36	0	0,36
3	6,2	0,00	215,1884	176,2436	3600	0	0	0,00
4	6,2	0,06	215,1885	176,2436	3600	0,36	0	0,36
5	6,2	0,00	215,1885	176,2436	3600	0	0	0,00
6	6,2	0,06	215,1886	176,2436	3600	0,36	0	0,36
7	6,2	0,00	215,1886	176,2436	3600	0	0	0,00
8	6,2	0,00	215,1886	176,2436	3600	0	0	0,00
9	6,2	0,06	215,1887	176,2436	3600	0,36	0	0,36
10	6,2	0,00	215,1887	176,2436	3600	0	0	0,00
11	6,2	0,00	215,1887	176,2436	3600	0	0	0,00
12	6,2	0,06	215,1888	176,2436	3600	0,36	0	0,36
13	6,2	0,00	215,1888	176,2436	3600	0	0	0,00
14	6,2	0,06	215,1889	176,2436	3600	0,36	0	0,36
15	6,2	0,00	215,1889	176,2436	3600	0	0	0,00
16	6,2	0,00	215,1889	176,2436	3600	0	0	0,00
17	6,2	0,06	215,1890	176,2436	3600	0,36	0	0,36
18	6,2	0,00	215,1890	176,2436	3600	0	0	0,00
19	6,2	0,06	215,1891	176,2436	3600	0,36	0	0,36
20	6,2	0,00	215,1891	176,2436	3600	0	0	0,00
21	6,2	0,06	215,1892	176,2436	3600	0,36	0	0,36
22	6,2	0,00	215,1892	176,2436	3600	0	0	0,00
23	6,2	0,00	215,1892	176,2436	3600	0	0	0,00
24	6,2	0,06	215,1893	176,2436	3600	0,36	0	0,36

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» * ОГРН 1222100000853 * ИНН 2100000382 * Г.ЧЕБОКСАРЫ * ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№17 (МТВ-центр)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3043,203	589,5826				
1	6,2	9,86	3043,2520	589,5965	1200	58,8	16,68	61,12
2	6,2	12,47	3043,3149	589,6104	1200	75,48	16,68	77,30
3	6,2	11,66	3043,3737	589,6236	1200	70,56	15,84	72,32
4	6,2	9,27	3043,4198	589,6365	1200	55,32	15,48	57,45
5	6,2	6,52	3043,4514	589,6482	1200	37,92	14,04	40,44
6	6,2	5,84	3043,4793	589,6597	1200	33,48	13,8	36,21
7	6,2	5,28	3043,5046	589,6699	1200	30,36	12,24	32,73
8	6,2	5,95	3043,5344	589,6775	1200	35,76	9,12	36,90
9	6,2	7,79	3043,5738	589,6858	1200	47,28	9,96	48,32
10	6,2	10,07	3043,6252	589,6939	1200	61,68	9,72	62,44
11	6,2	14,59	3043,7001	589,7025	1200	89,88	10,32	90,47
12	6,2	12,26	3043,7628	589,7114	1200	75,24	10,68	75,99
13	6,2	11,65	3043,8224	589,7200	1200	71,52	10,32	72,26
14	6,2	11,06	3043,8789	589,7287	1200	67,8	10,44	68,60
15	6,2	11,41	3043,9372	589,7374	1200	69,96	10,44	70,73
16	6,2	14,33	3044,0107	589,7465	1200	88,2	10,92	88,87
17	6,2	12,38	3044,0740	589,7556	1200	75,96	10,92	76,74
18	6,2	12,87	3044,1395	589,7672	1200	78,6	13,92	79,82
19	6,2	15,42	3044,2183	589,7790	1200	94,56	14,16	95,61
20	6,2	14,33	3044,2913	589,7913	1200	87,6	14,76	88,83
21	6,2	11,44	3044,3490	589,8040	1200	69,24	15,24	70,90
22	6,2	11,01	3044,4048	589,8151	1200	66,96	13,32	68,27
23	6,2	12,05	3044,4660	589,8265	1200	73,44	13,68	74,70
24	6,2	9,93	3044,5154	589,8404	1200	59,28	16,68	61,58

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 20 (ТР-Р № 8 МТВ-центр)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			447,3452	70,6799				
1	6,2	5,61	447,3632	70,6869	1800	32,4	12,6	34,76
2	6,2	5,22	447,3799	70,6936	1800	30,06	12,06	32,39
3	6,2	4,91	447,3954	70,7004	1800	27,9	12,24	30,47
4	6,2	3,96	447,4074	70,7069	1800	21,6	11,7	24,57
5	6,2	3,72	447,4186	70,7131	1800	20,16	11,16	23,04
6	6,2	3,93	447,4306	70,7194	1800	21,6	11,34	24,40
7	6,2	4,56	447,4451	70,7254	1800	26,1	10,8	28,25
8	6,2	4,93	447,4614	70,7302	1800	29,34	8,64	30,59
9	6,2	9,44	447,4936	70,7348	1800	57,96	8,28	58,55
10	6,2	10,67	447,5300	70,7399	1800	65,52	9,18	66,16
11	6,2	13,11	447,5748	70,7455	1800	80,64	10,08	81,27
12	6,2	12,63	447,6179	70,7515	1800	77,58	10,8	78,33
13	6,2	13,06	447,6626	70,7567	1800	80,46	9,36	81,00
14	6,2	12,55	447,7055	70,7619	1800	77,22	9,36	77,79
15	6,2	12,88	447,7495	70,7675	1800	79,2	10,08	79,84
16	6,2	12,99	447,7938	70,7737	1800	79,74	11,16	80,52
17	6,2	13,02	447,8381	70,7806	1800	79,74	12,42	80,70
18	6,2	11,48	447,8771	70,7871	1800	70,2	11,7	71,17
19	6,2	10,83	447,9137	70,7943	1800	65,88	12,96	67,14
20	6,2	10,23	447,9483	70,8010	1800	62,28	12,06	63,44
21	6,2	8,63	447,9775	70,8066	1800	52,56	10,08	53,52
22	6,2	7,65	448,0032	70,8124	1800	46,26	10,44	47,42
23	6,2	6,73	448,0256	70,8183	1800	40,32	10,62	41,70
24	6,2	5,45	448,0435	70,8240	1800	32,22	10,26	33,81

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 22 (Ввод № 2)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2978,684	1005,0733				
1	6,2	49,97	2978,7179	1005,0998	7200	244,08	190,8	309,81
2	6,2	52,17	2978,7535	1005,1272	7200	256,32	197,28	323,45
3	6,2	49,80	2978,7864	1005,1547	7200	236,88	198	308,73
4	6,2	46,59	2978,8158	1005,1820	7200	211,68	196,56	288,87
5	6,2	64,22	2978,8627	1005,2113	7200	337,68	210,96	398,16
6	6,2	72,84	2978,9174	1005,2420	7200	393,84	221,04	451,63
7	6,2	108,69	2979,0022	1005,2816	7200	610,56	285,12	673,85
8	6,2	160,10	2979,1298	1005,3338	7200	918,72	375,84	992,62
9	6,2	179,18	2979,2743	1005,3879	7200	1040,4	389,52	1110,93
10	6,2	180,94	2979,4203	1005,4423	7200	1051,2	391,68	1121,80
11	6,2	170,73	2979,5600	1005,4881	7200	1005,84	329,76	1058,52
12	6,2	165,89	2979,6951	1005,5345	7200	972,72	334,08	1028,49
13	6,2	182,35	2979,8424	1005,5889	7200	1060,56	391,68	1130,58
14	6,2	192,53	2979,9976	1005,6472	7200	1117,44	419,76	1193,68
15	6,2	188,28	2980,1490	1005,7052	7200	1090,08	417,6	1167,33
16	6,2	180,74	2980,2941	1005,7615	7200	1044,72	405,36	1120,61
17	6,2	163,29	2980,4259	1005,8105	7200	948,96	352,8	1012,42
18	6,2	144,55	2980,5418	1005,8559	7200	834,48	326,88	896,22
19	6,2	124,43	2980,6410	1005,8964	7200	714,24	291,6	771,47
20	6,2	99,28	2980,7197	1005,9298	7200	566,64	240,48	615,56
21	6,2	81,55	2980,7831	1005,9600	7200	456,48	217,44	505,62
22	6,2	73,44	2980,8397	1005,9882	7200	407,52	203,04	455,30
23	6,2	68,14	2980,8923	1006,0142	7200	378,72	187,2	422,46
24	6,2	66,80	2980,9415	1006,0440	7200	354,24	214,56	414,15

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 25 (Двигатель АП-40)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			78,7442	18,6049				
1	6,2	56,67	78,7930	18,6049	7200	351,36	0	351,36
2	6,2	55,39	78,8407	18,6049	7200	343,44	0	343,44
3	6,2	54,93	78,8880	18,6049	7200	340,56	0	340,56
4	6,2	54,35	78,9348	18,6049	7200	336,96	0	336,96
5	6,2	51,91	78,9795	18,6049	7200	321,84	0	321,84
6	6,2	64,92	79,0354	18,6049	7200	402,48	0	402,48
7	6,2	165,95	79,1783	18,6049	7200	1028,88	0	1028,88
8	6,2	227,38	79,3741	18,6049	7200	1409,76	0	1409,76
9	6,2	251,42	79,5906	18,6049	7200	1558,8	0	1558,80
10	6,2	251,07	79,8068	18,6049	7200	1556,64	0	1556,64
11	6,2	217,28	79,9939	18,6049	7200	1347,12	0	1347,12
12	6,2	236,21	80,1973	18,6049	7200	1464,48	0	1464,48
13	6,2	261,41	80,4224	18,6049	7200	1620,72	0	1620,72
14	6,2	268,26	80,6534	18,6049	7200	1663,2	0	1663,20
15	6,2	286,26	80,8999	18,6049	7200	1774,8	0	1774,80
16	6,2	274,65	81,1364	18,6049	7200	1702,8	0	1702,80
17	6,2	252,46	81,3538	18,6049	7200	1565,28	0	1565,28
18	6,2	213,45	81,5376	18,6049	7200	1323,36	0	1323,36
19	6,2	160,26	81,6756	18,6049	7200	993,6	0	993,60
20	6,2	117,75	81,7770	18,6049	7200	730,08	0	730,08
21	6,2	116,83	81,8776	18,6049	7200	724,32	0	724,32
22	6,2	105,56	81,9685	18,6049	7200	654,48	0	654,48
23	6,2	89,30	82,0454	18,6049	7200	553,68	0	553,68
24	6,2	94,53	82,1268	18,6049	7200	586,08	0	586,08

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 26 (Двигатель АП-41)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2,3346	0,0723				
1	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
2	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
3	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
4	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
5	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
6	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
7	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
8	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
9	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
10	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
11	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
12	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
13	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
14	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
15	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
16	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
17	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
18	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
19	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
20	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
21	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
22	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
23	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00
24	6,2	0,00	2,3346	0,0723	1800	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 27 (Резерв)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3580,2424	2307,3359				
1	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
2	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
3	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
4	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
5	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
6	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
7	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
8	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
9	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
10	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
11	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
12	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
13	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
14	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
15	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
16	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
17	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
18	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
19	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
20	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
21	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
22	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
23	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00
24	6,2	0,00	3580,2424	2307,3359	1200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч. 28 (ТП-24Ч)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3537,1516	2148,5761				
1	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
2	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
3	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
4	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
5	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
6	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
7	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
8	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
9	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
10	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
11	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
12	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
13	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
14	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
15	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
16	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
17	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
18	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
19	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
20	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
21	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
22	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
23	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00
24	6,2	0,00	3537,1516	2148,5761	600	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ВНИИР"

Диспетчерское наименование точки присоединения ЗРУ яч.6 (Ввод 1)

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7563,7554	5744,3392				
1	6,2	13,37	7563,7570	5744,3506	7200	11,52	82,08	82,88
2	6,2	13,71	7563,7586	5744,3623	7200	11,52	84,24	85,02
3	6,2	13,71	7563,7602	5744,3740	7200	11,52	84,24	85,02
4	6,2	13,70	7563,7617	5744,3857	7200	10,8	84,24	84,93
5	6,2	13,60	7563,7633	5744,3973	7200	11,52	83,52	84,31
6	6,2	13,71	7563,7649	5744,4090	7200	11,52	84,24	85,02
7	6,2	13,02	7563,7665	5744,4201	7200	11,52	79,92	80,75
8	6,2	11,38	7563,7679	5744,4298	7200	10,08	69,84	70,56
9	6,2	11,05	7563,7694	5744,4392	7200	10,8	67,68	68,54
10	6,2	10,92	7563,7708	5744,4485	7200	10,08	66,96	67,71
11	6,2	10,94	7563,7723	5744,4578	7200	10,8	66,96	67,83
12	6,2	10,92	7563,7737	5744,4671	7200	10,08	66,96	67,71
13	6,2	10,92	7563,7751	5744,4764	7200	10,08	66,96	67,71
14	6,2	10,82	7563,7766	5744,4856	7200	10,8	66,24	67,11
15	6,2	11,04	7563,7780	5744,4950	7200	10,08	67,68	68,43
16	6,2	11,40	7563,7795	5744,5047	7200	10,8	69,84	70,67
17	6,2	11,61	7563,7809	5744,5146	7200	10,08	71,28	71,99
18	6,2	11,86	7563,7824	5744,5247	7200	10,8	72,72	73,52
19	6,2	12,09	7563,7839	5744,5350	7200	10,8	74,16	74,94
20	6,2	11,97	7563,7854	5744,5452	7200	10,8	73,44	74,23
21	6,2	11,97	7563,7869	5744,5554	7200	10,8	73,44	74,23
22	6,2	12,09	7563,7884	5744,5657	7200	10,8	74,16	74,94
23	6,2	12,32	7563,7899	5744,5762	7200	10,8	75,6	76,37
24	6,2	13,14	7563,7915	5744,5874	7200	11,52	80,64	81,46

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№141 ГПП-2 Ввод №1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3011,6912	565,2369				
1	6,2	442,34	3011,7633	565,2615	36000	2595,6	885,6	2742,52
2	6,2	435,40	3011,8341	565,2862	36000	2548,8	889,2	2699,46
3	6,2	428,82	3011,9037	565,3109	36000	2505,6	889,2	2658,70
4	6,2	424,00	3011,9727	565,3348	36000	2484	860,4	2628,79
5	6,2	448,06	3012,0462	565,3583	36000	2646	846	2777,95
6	6,2	569,36	3012,1385	565,3914	36000	3322,8	1191,6	3530,00
7	6,2	672,04	3012,2482	565,4283	36000	3949,2	1328,4	4166,63
8	6,2	731,78	3012,3683	565,4665	36000	4323,6	1375,2	4537,04
9	6,2	757,21	3012,4932	565,5040	36000	4496,4	1350	4694,69
10	6,2	766,16	3012,6195	565,5422	36000	4546,8	1375,2	4750,22
11	6,2	773,29	3012,7472	565,5800	36000	4597,2	1360,8	4794,37
12	6,2	745,34	3012,8705	565,6157	36000	4438,8	1285,2	4621,11
13	6,2	728,83	3012,9913	565,6498	36000	4348,8	1227,6	4518,75
14	6,2	699,43	3013,1077	565,6808	36000	4190,4	1116	4336,46
15	6,2	724,46	3013,2274	565,7160	36000	4309,2	1267,2	4491,66
16	6,2	714,47	3013,3456	565,7502	36000	4255,2	1231,2	4429,74
17	6,2	670,89	3013,4563	565,7833	36000	3985,2	1191,6	4159,53
18	6,2	635,69	3013,5613	565,8143	36000	3780	1116	3941,30
19	6,2	587,82	3013,6587	565,8419	36000	3506,4	993,6	3644,46
20	6,2	515,02	3013,7446	565,8640	36000	3092,4	795,6	3193,10
21	6,2	501,06	3013,8283	565,8850	36000	3013,2	756	3106,59
22	6,2	490,59	3013,9096	565,9080	36000	2926,8	828	3041,67
23	6,2	485,15	3013,9892	565,9334	36000	2865,6	914,4	3007,95
24	6,2	458,17	3014,0637	565,9594	36000	2682	936	2840,64

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1212100006854 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№147 РТП "Олимп" Ввод № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6497,0115	813,7276				
1	6,2	193,59	6497,1096	813,7471	12000	1177,2	234	1200,23
2	6,2	186,67	6497,2038	813,7678	12000	1130,4	248,4	1157,37
3	6,2	179,77	6497,2943	813,7887	12000	1086	250,8	1114,58
4	6,2	170,64	6497,3800	813,8094	12000	1028,4	248,4	1057,97
5	6,2	173,38	6497,4672	813,8299	12000	1046,4	246	1074,93
6	6,2	210,59	6497,5740	813,8507	12000	1281,6	249,6	1305,68
7	6,2	235,37	6497,6941	813,8698	12000	1441,2	229,2	1459,31
8	6,2	269,74	6497,8323	813,8878	12000	1658,4	216	1672,41
9	6,2	314,40	6497,9936	813,9070	12000	1935,6	230,4	1949,26
10	6,2	345,94	6498,1709	813,9296	12000	2127,6	271,2	2144,81
11	6,2	352,04	6498,3513	813,9528	12000	2164,8	278,4	2182,63
12	6,2	352,83	6498,5322	813,9753	12000	2170,8	270	2187,53
13	6,2	348,53	6498,7110	813,9967	12000	2145,6	256,8	2160,91
14	6,2	348,32	6498,8895	814,0196	12000	2142	274,8	2159,56
15	6,2	343,30	6499,0656	814,0408	12000	2113,2	254,4	2128,46
16	6,2	329,90	6499,2347	814,0622	12000	2029,2	256,8	2045,38
17	6,2	328,08	6499,4030	814,0824	12000	2019,6	242,4	2034,09
18	6,2	311,57	6499,5626	814,1034	12000	1915,2	252	1931,71
19	6,2	301,04	6499,7169	814,1230	12000	1851,6	235,2	1866,48
20	6,2	287,84	6499,8647	814,1395	12000	1773,6	198	1784,62
21	6,2	269,70	6500,0033	814,1539	12000	1663,2	172,8	1672,15
22	6,2	261,15	6500,1375	814,1679	12000	1610,4	168	1619,14
23	6,2	230,47	6500,2557	814,1823	12000	1418,4	172,8	1428,89
24	6,2	206,96	6500,3613	814,1991	12000	1267,2	201,6	1283,14

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№151 РП-52

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2699,0101	2045,833				
1	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
2	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
3	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
4	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
5	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
6	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
7	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
8	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
9	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
10	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
11	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
12	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
13	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
14	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
15	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
16	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
17	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
18	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
19	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
20	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
21	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
22	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
23	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00
24	6,2	0,00	2699,0101	2045,8330	7200	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006882 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ТПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№153 ТП-3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			882,494	365,263				
1	6,2	7,42	882,4962	365,2643	18000	39,6	23,4	46,00
2	6,2	7,17	882,4983	365,2656	18000	37,8	23,4	44,46
3	6,2	7,42	882,5005	365,2669	18000	39,6	23,4	46,00
4	6,2	7,02	882,5026	365,2681	18000	37,8	21,6	43,54
5	6,2	6,93	882,5046	365,2694	18000	36	23,4	42,94
6	6,2	7,28	882,5068	365,2706	18000	39,6	21,6	45,11
7	6,2	11,02	882,5104	365,2718	18000	64,8	21,6	68,31
8	6,2	23,29	882,5183	365,2732	18000	142,2	25,2	144,42
9	6,2	28,98	882,5281	365,2751	18000	176,4	34,2	179,68
10	6,2	32,03	882,5390	365,2768	18000	196,2	30,6	198,57
11	6,2	30,07	882,5493	365,2779	18000	185,4	19,8	186,45
12	6,2	34,41	882,5610	365,2798	18000	210,6	34,2	213,36
13	6,2	33,46	882,5724	365,2815	18000	205,2	30,6	207,47
14	6,2	33,51	882,5838	365,2833	18000	205,2	32,4	207,74
15	6,2	33,96	882,5954	365,2848	18000	208,8	27	210,54
16	6,2	33,51	882,6068	365,2866	18000	205,2	32,4	207,74
17	6,2	29,28	882,6168	365,2879	18000	180	23,4	181,51
18	6,2	23,05	882,6247	365,2887	18000	142,2	14,4	142,93
19	6,2	17,51	882,6307	365,2893	18000	108	10,8	108,54
20	6,2	14,41	882,6356	365,2901	18000	88,2	14,4	89,37
21	6,2	10,01	882,6389	365,2911	18000	59,4	18	62,07
22	6,2	10,01	882,6422	365,2921	18000	59,4	18	62,07
23	6,2	9,82	882,6454	365,2932	18000	57,6	19,8	60,91
24	6,2	9,55	882,6485	365,2943	18000	55,8	19,8	59,21

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100000000 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№236 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4971,9427	0,0000				
1	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
2	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
3	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
4	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
5	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
6	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
7	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
8	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
9	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
10	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
11	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
12	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
13	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
14	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
15	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
16	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
17	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
18	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
19	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
20	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
21	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
22	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
23	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00
24	6,2	0,00	4971,9427	0,0000	4800	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№242 ГПП-2 Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4472,5550	1266,4001				
1	6,2	275,48	4472,6003	1266,4142	36000	1630,8	507,6	1707,97
2	6,2	264,41	4472,6435	1266,4286	36000	1555,2	518,4	1639,32
3	6,2	250,33	4472,6841	1266,4431	36000	1461,6	522	1552,02
4	6,2	242,83	4472,7234	1266,4574	36000	1414,8	514,8	1505,55
5	6,2	256,51	4472,7653	1266,4714	36000	1508,4	504	1590,37
6	6,2	306,91	4472,8161	1266,4860	36000	1828,8	525,6	1902,83
7	6,2	350,43	4472,8749	1266,4996	36000	2116,8	489,6	2172,68
8	6,2	397,43	4472,9421	1266,5126	36000	2419,2	468	2464,05
9	6,2	439,22	4473,0166	1266,5257	36000	2682	471,6	2723,15
10	6,2	487,15	4473,0992	1266,5404	36000	2973,6	529,2	3020,32
11	6,2	491,42	4473,1826	1266,5548	36000	3002,4	518,4	3046,83
12	6,2	505,08	4473,2685	1266,5685	36000	3092,4	493,2	3131,48
13	6,2	501,94	4473,3539	1266,5819	36000	3074,4	482,4	3112,02
14	6,2	500,87	4473,4390	1266,5960	36000	3063,6	507,6	3105,37
15	6,2	488,86	4473,5219	1266,6107	36000	2984,4	529,2	3030,96
16	6,2	470,37	4473,6016	1266,6252	36000	2869,2	522	2916,30
17	6,2	439,83	4473,6761	1266,6389	36000	2682	493,2	2726,97
18	6,2	435,94	4473,7499	1266,6527	36000	2656,8	496,8	2702,85
19	6,2	436,49	4473,8237	1266,6670	36000	2656,8	514,8	2706,22
20	6,2	418,26	4473,8944	1266,6808	36000	2545,2	496,8	2593,23
21	6,2	395,04	4473,9612	1266,6937	36000	2404,8	464,4	2449,23
22	6,2	368,84	4474,0235	1266,7061	36000	2242,8	446,4	2286,79
23	6,2	337,90	4474,0802	1266,7192	36000	2041,2	471,6	2094,97
24	6,2	309,39	4474,1313	1266,7343	36000	1839,6	543,6	1918,24

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№248 РТП Олимп Ввод № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			10392,464	2531,8396				
1	6,2	280,46	10392,6041	2531,8766	12000	1681,2	444	1738,84
2	6,2	264,77	10392,7356	2531,9143	12000	1578	452,4	1641,57
3	6,2	252,61	10392,8604	2531,9525	12000	1497,6	458,4	1566,19
4	6,2	238,23	10392,9776	2531,9901	12000	1406,4	451,2	1477,00
5	6,2	243,97	10393,0981	2532,0271	12000	1446	444	1512,63
6	6,2	274,49	10393,2349	2532,0645	12000	1641,6	448,8	1701,84
7	6,2	334,23	10393,4031	2532,1036	12000	2018,4	469,2	2072,22
8	6,2	375,52	10393,5939	2532,1388	12000	2289,6	422,4	2328,24
9	6,2	410,53	10393,8032	2532,1732	12000	2511,6	412,8	2545,30
10	6,2	469,87	10394,0427	2532,2129	12000	2874	476,4	2913,22
11	6,2	488,81	10394,2920	2532,2533	12000	2991,6	484,8	3030,63
12	6,2	501,38	10394,5480	2532,2929	12000	3072	475,2	3108,54
13	6,2	500,80	10394,8041	2532,3298	12000	3073,2	442,8	3104,94
14	6,2	495,98	10395,0576	2532,3673	12000	3042	450	3075,10
15	6,2	489,90	10395,3076	2532,4069	12000	3000	475,2	3037,40
16	6,2	478,63	10395,5514	2532,4483	12000	2925,6	496,8	2967,48
17	6,2	450,21	10395,7809	2532,4862	12000	2754	454,8	2791,30
18	6,2	428,07	10395,9989	2532,5235	12000	2616	447,6	2654,02
19	6,2	437,11	10396,2214	2532,5622	12000	2670	464,4	2710,09
20	6,2	429,74	10396,4400	2532,6011	12000	2623,2	466,8	2664,41
21	6,2	395,08	10396,6411	2532,6361	12000	2413,2	420	2449,48
22	6,2	380,66	10396,8349	2532,6696	12000	2325,6	402	2360,09
23	6,2	346,69	10397,0109	2532,7029	12000	2112	399,6	2149,47
24	6,2	317,16	10397,1703	2532,7409	12000	1912,8	456	1966,40

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 2216006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№252 "ТП-19"

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1526,6178	422,6369				
1	6,2	14,39	1526,6193	422,6492	7200	10,8	88,56	89,22
2	6,2	14,98	1526,6209	422,6620	7200	11,52	92,16	92,88
3	6,2	14,98	1526,6225	422,6748	7200	11,52	92,16	92,88
4	6,2	14,95	1526,6239	422,6876	7200	10,08	92,16	92,71
5	6,2	14,85	1526,6254	422,7003	7200	10,8	91,44	92,08
6	6,2	14,75	1526,6270	422,7129	7200	11,52	90,72	91,45
7	6,2	14,12	1526,6295	422,7248	7200	18	85,68	87,55
8	6,2	12,06	1526,6323	422,7348	7200	20,16	72	74,77
9	6,2	11,60	1526,6354	422,7443	7200	22,32	68,4	71,95
10	6,2	11,20	1526,6383	422,7535	7200	20,88	66,24	69,45
11	6,2	11,21	1526,6409	422,7628	7200	18,72	66,96	69,53
12	6,2	11,25	1526,6436	422,7721	7200	19,44	66,96	69,72
13	6,2	11,53	1526,6468	422,7815	7200	23,04	67,68	71,49
14	6,2	11,39	1526,6502	422,7907	7200	24,48	66,24	70,62
15	6,2	11,54	1526,6537	422,8000	7200	25,2	66,96	71,54
16	6,2	11,75	1526,6569	422,8096	7200	23,04	69,12	72,86
17	6,2	12,52	1526,6604	422,8198	7200	25,2	73,44	77,64
18	6,2	12,54	1526,6633	422,8302	7200	20,88	74,88	77,74
19	6,2	12,59	1526,6660	422,8407	7200	19,44	75,6	78,06
20	6,2	12,62	1526,6684	422,8513	7200	17,28	76,32	78,25
21	6,2	12,62	1526,6708	422,8619	7200	17,28	76,32	78,25
22	6,2	12,76	1526,6728	422,8727	7200	14,4	77,76	79,08
23	6,2	12,78	1526,6749	422,8835	7200	15,12	77,76	79,22
24	6,2	14,01	1526,6769	422,8954	7200	14,4	85,68	86,88

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ... ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№303 2ИП Леонтьев

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			358,287	0				
1	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
2	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
3	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
4	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
5	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
6	6,2	0,00	358,2870	0,0000	18000	0	0	0,00
7	6,2	7,55	358,2896	0,0000	18000	46,8	0	46,80
8	6,2	20,32	358,2966	0,0000	18000	126	0	126,00
9	6,2	24,10	358,3049	0,0000	18000	149,4	0	149,40
10	6,2	24,10	358,3132	0,0000	18000	149,4	0	149,40
11	6,2	25,26	358,3219	0,0000	18000	156,6	0	156,60
12	6,2	20,61	358,3290	0,0000	18000	127,8	0	127,80
13	6,2	24,10	358,3373	0,0000	18000	149,4	0	149,40
14	6,2	27,58	358,3468	0,0000	18000	171	0	171,00
15	6,2	28,16	358,3565	0,0000	18000	174,6	0	174,60
16	6,2	29,90	358,3668	0,0000	18000	185,4	0	185,40
17	6,2	29,90	358,3771	0,0000	18000	185,4	0	185,40
18	6,2	27,00	358,3864	0,0000	18000	167,4	0	167,40
19	6,2	26,71	358,3956	0,0000	18000	165,6	0	165,60
20	6,2	10,74	358,3993	0,0000	18000	66,6	0	66,60
21	6,2	0,00	358,3993	0,0000	18000	0	0	0,00
22	6,2	0,00	358,3993	0,0000	18000	0	0	0,00
23	6,2	0,00	358,3993	0,0000	18000	0	0	0,00
24	6,2	0,00	358,3993	0,0000	18000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» * ИНН 2100000382 * г.ЧЕБОКСАРЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№307 ТП-12

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1013,1681	0				
1	6,2	10,57	1013,1772	0,0000	7200	65,52	0	65,52
2	6,2	10,80	1013,1865	0,0000	7200	66,96	0	66,96
3	6,2	11,03	1013,1960	0,0000	7200	68,4	0	68,40
4	6,2	10,92	1013,2054	0,0000	7200	67,68	0	67,68
5	6,2	10,92	1013,2148	0,0000	7200	67,68	0	67,68
6	6,2	10,80	1013,2241	0,0000	7200	66,96	0	66,96
7	6,2	10,57	1013,2332	0,0000	7200	65,52	0	65,52
8	6,2	12,43	1013,2439	0,0000	7200	77,04	0	77,04
9	6,2	15,33	1013,2571	0,0000	7200	95,04	0	95,04
10	6,2	16,03	1013,2709	0,0000	7200	99,36	0	99,36
11	6,2	18,46	1013,2868	0,0000	7200	114,48	0	114,48
12	6,2	18,35	1013,3026	0,0000	7200	113,76	0	113,76
13	6,2	18,23	1013,3183	0,0000	7200	113,04	0	113,04
14	6,2	20,21	1013,3357	0,0000	7200	125,28	0	125,28
15	6,2	17,65	1013,3509	0,0000	7200	109,44	0	109,44
16	6,2	21,72	1013,3696	0,0000	7200	134,64	0	134,64
17	6,2	14,98	1013,3825	0,0000	7200	92,88	0	92,88
18	6,2	12,08	1013,3929	0,0000	7200	74,88	0	74,88
19	6,2	11,73	1013,4030	0,0000	7200	72,72	0	72,72
20	6,2	10,68	1013,4122	0,0000	7200	66,24	0	66,24
21	6,2	10,57	1013,4213	0,0000	7200	65,52	0	65,52
22	6,2	10,22	1013,4301	0,0000	7200	63,36	0	63,36
23	6,2	10,22	1013,4389	0,0000	7200	63,36	0	63,36
24	6,2	10,68	1013,4481	0,0000	7200	66,24	0	66,24

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1212100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3019,7668	690,3295				
1	6,2	158,33	3019,7931	690,3367	36000	946,8	259,2	981,64
2	6,2	153,56	3019,8184	690,3444	36000	910,8	277,2	952,05
3	6,2	146,53	3019,8424	690,3522	36000	864	280,8	908,48
4	6,2	137,02	3019,8646	690,3602	36000	799,2	288	849,51
5	6,2	140,47	3019,8876	690,3677	36000	828	270	870,91
6	6,2	163,98	3019,9148	690,3753	36000	979,2	273,6	1016,71
7	6,2	199,29	3019,9484	690,3823	36000	1209,6	252	1235,57
8	6,2	252,30	3019,9913	690,3892	36000	1544,4	248,4	1564,25
9	6,2	302,36	3020,0428	690,3969	36000	1854	277,2	1874,61
10	6,2	342,50	3020,1012	690,4052	36000	2102,4	298,8	2123,53
11	6,2	364,10	3020,1633	690,4139	36000	2235,6	313,2	2257,43
12	6,2	356,73	3020,2242	690,4220	36000	2192,4	291,6	2211,71
13	6,2	351,97	3020,2843	690,4299	36000	2163,6	284,4	2182,21
14	6,2	364,02	3020,3464	690,4385	36000	2235,6	309,6	2256,94
15	6,2	351,47	3020,4064	690,4465	36000	2160	288	2179,12
16	6,2	354,99	3020,4669	690,4553	36000	2178	316,8	2200,92
17	6,2	320,50	3020,5215	690,4634	36000	1965,6	291,6	1987,11
18	6,2	291,94	3020,5712	690,4710	36000	1789,2	273,6	1810,00
19	6,2	270,00	3020,6172	690,4778	36000	1656	244,8	1674,00
20	6,2	237,07	3020,6576	690,4837	36000	1454,4	212,4	1469,83
21	6,2	223,60	3020,6957	690,4893	36000	1371,6	201,6	1386,34
22	6,2	216,23	3020,7325	690,4950	36000	1324,8	205,2	1340,60
23	6,2	200,17	3020,7665	690,5007	36000	1224	205,2	1241,08
24	6,2	176,18	3020,7960	690,5078	36000	1062	255,6	1092,33

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1102100006852 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100500382 г.ЧЕБОКСАРЫ «РЭС-Энерго»

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№315 ГПП-2 ТСН № 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1086,2876	459,8184				
1	0,4	26,65	1086,5344	460,2908	20	4,936	9,448	10,66
2	0,4	26,97	1086,7828	460,7696	20	4,968	9,576	10,79
3	0,4	27,10	1087,0328	461,2504	20	5	9,616	10,84
4	0,4	27,03	1087,2824	461,7300	20	4,992	9,592	10,81
5	0,4	26,97	1087,5316	462,2084	20	4,984	9,568	10,79
6	0,4	26,98	1087,7812	462,6868	20	4,992	9,568	10,79
7	0,4	26,19	1088,0272	463,1492	20	4,92	9,248	10,48
8	0,4	24,51	1088,2656	463,5776	20	4,768	8,568	9,81
9	0,4	24,04	1088,5012	463,9968	20	4,712	8,384	9,62
10	0,4	23,81	1088,7360	464,4112	20	4,696	8,288	9,53
11	0,4	23,85	1088,9708	464,8264	20	4,696	8,304	9,54
12	0,4	23,85	1089,2056	465,2416	20	4,696	8,304	9,54
13	0,4	23,88	1089,4416	465,6568	20	4,72	8,304	9,55
14	0,4	23,80	1089,6772	466,0704	20	4,712	8,272	9,52
15	0,4	23,95	1089,9140	466,4868	20	4,736	8,328	9,58
16	0,4	24,41	1090,1524	466,9128	20	4,768	8,52	9,76
17	0,4	24,73	1090,3924	467,3452	20	4,8	8,648	9,89
18	0,4	25,04	1090,6336	467,7840	20	4,824	8,776	10,01
19	0,4	25,14	1090,8748	468,2252	20	4,824	8,824	10,06
20	0,4	25,13	1091,1168	468,6656	20	4,84	8,808	10,05
21	0,4	25,23	1091,3596	469,1080	20	4,856	8,848	10,09
22	0,4	25,31	1091,6028	469,5520	20	4,864	8,88	10,12
23	0,4	25,46	1091,8464	469,9992	20	4,872	8,944	10,18
24	0,4	26,39	1092,0936	470,4656	20	4,944	9,328	10,56

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭС-ЭНЕРГО" ИНН 2100006953 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 323 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			42,3833	0,1638				
1	6,2	0,19	42,3853	0,1638	600	1,2	0	1,20
2	6,2	0,18	42,3872	0,1638	600	1,14	0	1,14
3	6,2	0,19	42,3892	0,1638	600	1,2	0	1,20
4	6,2	0,19	42,3912	0,1638	600	1,2	0	1,20
5	6,2	0,19	42,3932	0,1638	600	1,2	0	1,20
6	6,2	0,18	42,3951	0,1638	600	1,14	0	1,14
7	6,2	0,19	42,3971	0,1638	600	1,2	0	1,20
8	6,2	0,17	42,3989	0,1638	600	1,08	0	1,08
9	6,2	0,17	42,4007	0,1638	600	1,08	0	1,08
10	6,2	0,16	42,4024	0,1638	600	1,02	0	1,02
11	6,2	0,17	42,4042	0,1638	600	1,08	0	1,08
12	6,2	0,19	42,4062	0,1638	600	1,2	0	1,20
13	6,2	0,17	42,4080	0,1638	600	1,08	0	1,08
14	6,2	0,17	42,4098	0,1638	600	1,08	0	1,08
15	6,2	0,17	42,4116	0,1638	600	1,08	0	1,08
16	6,2	0,17	42,4134	0,1638	600	1,08	0	1,08
17	6,2	0,17	42,4152	0,1638	600	1,08	0	1,08
18	6,2	0,17	42,4170	0,1638	600	1,08	0	1,08
19	6,2	0,18	42,4189	0,1638	600	1,14	0	1,14
20	6,2	0,17	42,4207	0,1638	600	1,08	0	1,08
21	6,2	0,18	42,4226	0,1638	600	1,14	0	1,14
22	6,2	0,18	42,4245	0,1638	600	1,14	0	1,14
23	6,2	0,17	42,4263	0,1638	600	1,08	0	1,08
24	6,2	0,19	42,4283	0,1638	600	1,2	0	1,20

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№406 ТП-19

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			3932,3399	1703,4546				
1	6,2	7,63	3932,3414	1703,4610	7200	10,8	46,08	47,33
2	6,2	7,61	3932,3428	1703,4674	7200	10,08	46,08	47,17
3	6,2	7,56	3932,3440	1703,4738	7200	8,64	46,08	46,88
4	6,2	7,43	3932,3451	1703,4801	7200	7,92	45,36	46,05
5	6,2	7,28	3932,3460	1703,4863	7200	6,48	44,64	45,11
6	6,2	7,16	3932,3469	1703,4924	7200	6,48	43,92	44,40
7	6,2	6,83	3932,3479	1703,4982	7200	7,2	41,76	42,38
8	6,2	6,17	3932,3494	1703,5033	7200	10,8	36,72	38,28
9	6,2	11,79	3932,3537	1703,5125	7200	30,96	66,24	73,12
10	6,2	12,78	3932,3583	1703,5225	7200	33,12	72	79,25
11	6,2	8,68	3932,3614	1703,5293	7200	22,32	48,96	53,81
12	6,2	12,89	3932,3660	1703,5394	7200	33,12	72,72	79,91
13	6,2	5,98	3932,3685	1703,5439	7200	18	32,4	37,06
14	6,2	14,39	3932,3740	1703,5550	7200	39,6	79,92	89,19
15	6,2	13,25	3932,3789	1703,5653	7200	35,28	74,16	82,12
16	6,2	8,83	3932,3821	1703,5722	7200	23,04	49,68	54,76
17	6,2	13,48	3932,3866	1703,5829	7200	32,4	77,04	83,58
18	6,2	6,28	3932,3884	1703,5880	7200	12,96	36,72	38,94
19	6,2	6,21	3932,3900	1703,5931	7200	11,52	36,72	38,48
20	6,2	6,28	3932,3915	1703,5983	7200	10,8	37,44	38,97
21	6,2	6,69	3932,3932	1703,6038	7200	12,24	39,6	41,45
22	6,2	6,76	3932,3948	1703,6094	7200	11,52	40,32	41,93
23	6,2	6,96	3932,3963	1703,6152	7200	10,8	41,76	43,13
24	6,2	7,32	3932,3979	1703,6213	7200	11,52	43,92	45,41

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1212100006833 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 408 РТП олимп ввод 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			10586,8078	2208,8329				
1	6,2	299,57	10586,9561	2208,8772	12000	1779,6	531,6	1857,30
2	6,2	286,85	10587,0975	2208,9216	12000	1696,8	532,8	1778,48
3	6,2	274,39	10587,2317	2208,9673	12000	1610,4	548,4	1701,21
4	6,2	262,41	10587,3597	2209,0120	12000	1536	536,4	1626,97
5	6,2	271,75	10587,4930	2209,0561	12000	1599,6	529,2	1684,87
6	6,2	315,06	10587,6490	2209,1026	12000	1872	558	1953,39
7	6,2	377,69	10587,8393	2209,1458	12000	2283,6	518,4	2341,70
8	6,2	446,52	10588,0668	2209,1841	12000	2730	459,6	2768,42
9	6,2	513,61	10588,3291	2209,2243	12000	3147,6	482,4	3184,35
10	6,2	535,77	10588,6028	2209,2657	12000	3284,4	496,8	3321,76
11	6,2	565,24	10588,8914	2209,3104	12000	3463,2	536,4	3504,49
12	6,2	571,91	10589,1838	2209,3530	12000	3508,8	511,2	3545,84
13	6,2	577,29	10589,4787	2209,3977	12000	3538,8	536,4	3579,22
14	6,2	573,10	10589,7713	2209,4431	12000	3511,2	544,8	3553,21
15	6,2	561,06	10590,0577	2209,4879	12000	3436,8	537,6	3478,59
16	6,2	554,86	10590,3406	2209,5343	12000	3394,8	556,8	3440,16
17	6,2	545,92	10590,6193	2209,5777	12000	3344,4	520,8	3384,71
18	6,2	509,11	10590,8780	2209,6253	12000	3104,4	571,2	3156,51
19	6,2	474,02	10591,1180	2209,6741	12000	2880	585,6	2938,93
20	6,2	451,48	10591,3470	2209,7185	12000	2748	532,8	2799,17
21	6,2	421,18	10591,5603	2209,7616	12000	2559,6	517,2	2611,33
22	6,2	403,14	10591,7641	2209,8046	12000	2445,6	516	2499,44
23	6,2	365,16	10591,9485	2209,8445	12000	2212,8	478,8	2264,01
24	6,2	333,35	10592,1152	2209,8878	12000	2000,4	519,6	2066,78

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1122100000693 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 Ввод № 4

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			5278,3114	1580,4912				
1	6,2	305,18	5278,3611	1580,5083	36000	1789,2	615,6	1892,14
2	6,2	295,32	5278,4090	1580,5254	36000	1724,4	615,6	1830,99
3	6,2	279,06	5278,4538	1580,5428	36000	1612,8	626,4	1730,17
4	6,2	275,93	5278,4981	1580,5600	36000	1594,8	619,2	1710,79
5	6,2	304,28	5278,5476	1580,5772	36000	1782	619,2	1886,51
6	6,2	363,39	5278,6076	1580,5950	36000	2160	640,8	2253,05
7	6,2	445,49	5278,6827	1580,6107	36000	2703,6	565,2	2762,05
8	6,2	552,06	5278,7760	1580,6290	36000	3358,8	658,8	3422,80
9	6,2	612,53	5278,8794	1580,6499	36000	3722,4	752,4	3797,68
10	6,2	619,94	5278,9842	1580,6703	36000	3772,8	734,4	3843,61
11	6,2	653,64	5279,0946	1580,6923	36000	3974,4	792	4052,54
12	6,2	645,24	5279,2040	1580,7118	36000	3938,4	702	4000,47
13	6,2	658,80	5279,3150	1580,7353	36000	3996	846	4084,57
14	6,2	652,74	5279,4251	1580,7580	36000	3963,6	817,2	4046,97
15	6,2	626,43	5279,5308	1580,7796	36000	3805,2	777,6	3883,84
16	6,2	614,25	5279,6344	1580,8010	36000	3729,6	770,4	3808,34
17	6,2	572,33	5279,7311	1580,8201	36000	3481,2	687,6	3548,46
18	6,2	528,02	5279,8199	1580,8397	36000	3196,8	705,6	3273,74
19	6,2	484,96	5279,9013	1580,8584	36000	2930,4	673,2	3006,73
20	6,2	459,38	5279,9785	1580,8757	36000	2779,2	622,8	2848,13
21	6,2	434,19	5280,0512	1580,8932	36000	2617,2	630	2691,96
22	6,2	409,82	5280,1198	1580,9098	36000	2469,6	597,6	2540,88
23	6,2	377,21	5280,1825	1580,9268	36000	2257,2	612	2338,70
24	6,2	324,49	5280,2358	1580,9436	36000	1918,8	604,8	2011,86

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№424 ТП-30

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			899,5822	527,4093				
1	6,2	2,49	899,5839	527,4106	7200	12,24	9,36	15,41
2	6,2	2,49	899,5856	527,4119	7200	12,24	9,36	15,41
3	6,2	2,58	899,5874	527,4132	7200	12,96	9,36	15,99
4	6,2	2,30	899,5888	527,4146	7200	10,08	10,08	14,26
5	6,2	2,22	899,5902	527,4159	7200	10,08	9,36	13,76
6	6,2	3,42	899,5926	527,4176	7200	17,28	12,24	21,18
7	6,2	13,15	899,6034	527,4210	7200	77,76	24,48	81,52
8	6,2	42,25	899,6376	527,4334	7200	246,24	89,28	261,93
9	6,2	61,16	899,6859	527,4544	7200	347,76	151,2	379,21
10	6,2	67,93	899,7392	527,4785	7200	383,76	173,52	421,17
11	6,2	67,38	899,7917	527,5032	7200	378	177,84	417,75
12	6,2	54,30	899,8349	527,5211	7200	311,04	128,88	336,68
13	6,2	67,68	899,8865	527,5482	7200	371,52	195,12	419,64
14	6,2	75,95	899,9443	527,5788	7200	416,16	220,32	470,88
15	6,2	62,64	899,9923	527,6034	7200	345,6	177,12	388,34
16	6,2	53,26	900,0327	527,6251	7200	290,88	156,24	330,18
17	6,2	45,44	900,0676	527,6428	7200	251,28	127,44	281,75
18	6,2	28,19	900,0881	527,6558	7200	147,6	93,6	174,78
19	6,2	18,19	900,1004	527,6655	7200	88,56	69,84	112,79
20	6,2	16,85	900,1111	527,6753	7200	77,04	70,56	104,47
21	6,2	14,70	900,1202	527,6841	7200	65,52	63,36	91,14
22	6,2	13,96	900,1289	527,6924	7200	62,64	59,76	86,57
23	6,2	15,27	900,1383	527,7016	7200	67,68	66,24	94,70
24	6,2	7,24	900,1430	527,7057	7200	33,84	29,52	44,91

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго» ОГРН 1212100006[illegible] ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№426 ПАО Т+ Насосная

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			49,8419	0,2300				
1	6,2	0,15	49,8435	0,2300	600	0,96	0	0,96
2	6,2	0,15	49,8450	0,2300	600	0,9	0	0,90
3	6,2	0,15	49,8466	0,2300	600	0,96	0	0,96
4	6,2	0,15	49,8481	0,2300	600	0,9	0	0,90
5	6,2	0,15	49,8497	0,2300	600	0,96	0	0,96
6	6,2	0,15	49,8512	0,2300	600	0,9	0	0,90
7	6,2	0,15	49,8527	0,2300	600	0,9	0	0,90
8	6,2	0,14	49,8541	0,2300	600	0,84	0	0,84
9	6,2	0,14	49,8555	0,2300	600	0,84	0	0,84
10	6,2	0,14	49,8569	0,2300	600	0,84	0	0,84
11	6,2	0,14	49,8583	0,2300	600	0,84	0	0,84
12	6,2	0,14	49,8597	0,2300	600	0,84	0	0,84
13	6,2	0,13	49,8610	0,2300	600	0,78	0	0,78
14	6,2	0,14	49,8624	0,2300	600	0,84	0	0,84
15	6,2	0,14	49,8638	0,2300	600	0,84	0	0,84
16	6,2	0,14	49,8652	0,2300	600	0,84	0	0,84
17	6,2	0,14	49,8666	0,2300	600	0,84	0	0,84
18	6,2	0,15	49,8681	0,2300	600	0,9	0	0,90
19	6,2	0,14	49,8695	0,2300	600	0,84	0	0,84
20	6,2	0,15	49,8710	0,2300	600	0,9	0	0,90
21	6,2	0,14	49,8724	0,2300	600	0,84	0	0,84
22	6,2	0,15	49,8739	0,2300	600	0,9	0	0,90
23	6,2	0,15	49,8754	0,2300	600	0,9	0	0,90
24	6,2	0,15	49,8769	0,2300	600	0,9	0	0,90

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100008855 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№418 ГПП-2 ТСН № 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1797,9396	1133,1688				
1	0,4	42,59	1798,3472	1133,9168	20	8,152	14,96	17,04
2	0,4	43,04	1798,7568	1134,6740	20	8,192	15,144	17,22
3	0,4	43,13	1799,1672	1135,4328	20	8,208	15,176	17,25
4	0,4	43,16	1799,5780	1136,1920	20	8,216	15,184	17,26
5	0,4	42,98	1799,9880	1136,9476	20	8,2	15,112	17,19
6	0,4	43,06	1800,3984	1137,7048	20	8,208	15,144	17,23
7	0,4	41,95	1800,8040	1138,4392	20	8,112	14,688	16,78
8	0,4	39,45	1801,2000	1139,1216	20	7,92	13,648	15,78
9	0,4	26,91	1801,4720	1139,5860	20	5,44	9,288	10,76
10	0,4	25,00	1801,7252	1140,0172	20	5,064	8,624	10,00
11	0,4	24,98	1801,9784	1140,4480	20	5,064	8,616	9,99
12	0,4	25,00	1802,2320	1140,8788	20	5,072	8,616	10,00
13	0,4	25,11	1802,4876	1141,3112	20	5,112	8,648	10,05
14	0,4	24,97	1802,7408	1141,7416	20	5,064	8,608	9,99
15	0,4	25,15	1802,9964	1142,1748	20	5,112	8,664	10,06
16	0,4	38,13	1803,3792	1142,8344	20	7,656	13,192	15,25
17	0,4	39,68	1803,7756	1143,5220	20	7,928	13,752	15,87
18	0,4	40,13	1804,1732	1144,2192	20	7,952	13,944	16,05
19	0,4	40,40	1804,5724	1144,9216	20	7,984	14,048	16,16
20	0,4	40,40	1804,9724	1145,6236	20	8	14,04	16,16
21	0,4	40,54	1805,3732	1146,3284	20	8,016	14,096	16,22
22	0,4	40,61	1805,7740	1147,0348	20	8,016	14,128	16,24
23	0,4	36,51	1806,1328	1147,6708	20	7,176	12,72	14,60
24	0,4	27,59	1806,3956	1148,1560	20	5,256	9,704	11,04

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1122100000000 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№131 Акконд

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2859,664	1216,0227				
1	6,2	263,09	2859,9119	1216,1343	6000	1487,4	669,6	1631,17
2	6,2	249,93	2860,1483	1216,2383	6000	1418,4	624	1549,59
3	6,2	250,52	2860,3847	1216,3438	6000	1418,4	633	1553,24
4	6,2	256,30	2860,6271	1216,4505	6000	1454,4	640,2	1589,07
5	6,2	244,24	2860,8601	1216,5475	6000	1398	582	1514,31
6	6,2	253,97	2861,0996	1216,6548	6000	1437	643,8	1574,63
7	6,2	348,98	2861,4202	1216,8199	6000	1923,6	990,6	2163,68
8	6,2	403,53	2861,7930	1217,0067	6000	2236,8	1120,8	2501,89
9	6,2	408,38	2862,1707	1217,1949	6000	2266,2	1129,2	2531,95
10	6,2	394,20	2862,5366	1217,3739	6000	2195,4	1074	2444,02
11	6,2	399,91	2862,9078	1217,5555	6000	2227,2	1089,6	2479,45
12	6,2	397,01	2863,2777	1217,7329	6000	2219,4	1064,4	2461,44
13	6,2	374,43	2863,6256	1217,9022	6000	2087,4	1015,8	2321,44
14	6,2	354,06	2863,9577	1218,0557	6000	1992,6	921	2195,15
15	6,2	338,17	2864,2760	1218,1999	6000	1909,8	865,2	2096,64
16	6,2	371,99	2864,6226	1218,3661	6000	2079,6	997,2	2306,33
17	6,2	364,51	2864,9626	1218,5282	6000	2040	972,6	2259,99
18	6,2	345,51	2865,2835	1218,6847	6000	1925,4	939	2142,17
19	6,2	320,11	2865,5808	1218,8297	6000	1783,8	870	1984,65
20	6,2	287,86	2865,8494	1218,9575	6000	1611,6	766,8	1784,72
21	6,2	238,69	2866,0741	1219,0592	6000	1348,2	610,2	1479,86
22	6,2	237,50	2866,2988	1219,1579	6000	1348,2	592,2	1472,53
23	6,2	256,95	2866,5400	1219,2689	6000	1447,2	666	1593,09
24	6,2	271,77	2866,7946	1219,3874	6000	1527,6	711	1684,96

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1122100006883 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 246 Акконд

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4033,0848	1409,3032				
1	6,2	1,55	4033,0864	1409,3032	6000	9,6	0	9,60
2	6,2	1,45	4033,0879	1409,3032	6000	9	0	9,00
3	6,2	1,55	4033,0895	1409,3032	6000	9,6	0	9,60
4	6,2	1,45	4033,0910	1409,3032	6000	9	0	9,00
5	6,2	1,55	4033,0926	1409,3032	6000	9,6	0	9,60
6	6,2	1,45	4033,0941	1409,3032	6000	9	0	9,00
7	6,2	1,45	4033,0956	1409,3032	6000	9	0	9,00
8	6,2	1,35	4033,0970	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
9	6,2	1,35	4033,0984	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
10	6,2	1,35	4033,0998	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
11	6,2	1,35	4033,1012	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
12	6,2	1,35	4033,1026	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
13	6,2	1,26	4033,1039	1409,3032	6000	7,8	0	7,80
14	6,2	1,35	4033,1053	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
15	6,2	1,35	4033,1067	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
16	6,2	1,35	4033,1081	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
17	6,2	1,35	4033,1095	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
18	6,2	1,45	4033,1110	1409,3032	6000	9	0	9,00
19	6,2	1,35	4033,1124	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
20	6,2	1,45	4033,1139	1409,3032	6000	9	0	9,00
21	6,2	1,35	4033,1153	1409,3032	6000	8,4	0	8,40
22	6,2	1,45	4033,1168	1409,3032	6000	9	0	9,00
23	6,2	1,45	4033,1183	1409,3032	6000	9	0	9,00
24	6,2	1,45	4033,1198	1409,3032	6000	9	0	9,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2221000685 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/6кВ "ГПП-2 ЧХБК"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№305 РТП Олимп Ввод № 3

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			6551,1289	1310,8321				
1	6,2	139,05	6551,1992	1310,8469	12000	843,6	177,6	862,09
2	6,2	133,32	6551,2662	1310,8629	12000	804	192	826,61
3	6,2	129,70	6551,3312	1310,8792	12000	780	195,6	804,15
4	6,2	117,32	6551,3895	1310,8958	12000	699,6	199,2	727,41
5	6,2	117,57	6551,4481	1310,9118	12000	703,2	192	728,94
6	6,2	134,83	6551,5159	1310,9278	12000	813,6	192	835,95
7	6,2	160,34	6551,5973	1310,9432	12000	976,8	184,8	994,13
8	6,2	190,76	6551,6948	1310,9576	12000	1170	172,8	1182,69
9	6,2	236,95	6551,8162	1310,9734	12000	1456,8	189,6	1469,09
10	6,2	275,68	6551,9574	1310,9921	12000	1694,4	224,4	1709,19
11	6,2	306,28	6552,1145	1311,0111	12000	1885,2	228	1898,94
12	6,2	303,14	6552,2700	1311,0298	12000	1866	224,4	1879,44
13	6,2	294,42	6552,4212	1311,0465	12000	1814,4	200,4	1825,43
14	6,2	299,47	6552,5749	1311,0643	12000	1844,4	213,6	1856,73
15	6,2	295,11	6552,7264	1311,0815	12000	1818	206,4	1829,68
16	6,2	284,46	6552,8723	1311,0992	12000	1750,8	212,4	1763,64
17	6,2	274,95	6553,0132	1311,1173	12000	1690,8	217,2	1704,69
18	6,2	240,86	6553,1366	1311,1334	12000	1480,8	193,2	1493,35
19	6,2	224,78	6553,2519	1311,1473	12000	1383,6	166,8	1393,62
20	6,2	210,78	6553,3600	1311,1605	12000	1297,2	158,4	1306,84
21	6,2	200,99	6553,4631	1311,1729	12000	1237,2	148,8	1246,12
22	6,2	195,10	6553,5631	1311,1856	12000	1200	152,4	1209,64
23	6,2	185,57	6553,6582	1311,1978	12000	1141,2	146,4	1150,55
24	6,2	159,86	6553,7396	1311,2118	12000	976,8	168	991,14

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№3 Альгешево 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			4656,2777	494,372				
1	10,1	5,09	4656,3031	494,3760	2000	50,8	8	51,43
2	10,1	4,74	4656,3268	494,3795	2000	47,4	7	47,91
3	10,1	4,55	4656,3496	494,3823	2000	45,6	5,6	45,94
4	10,1	4,34	4656,3713	494,3854	2000	43,4	6,2	43,84
5	10,1	4,70	4656,3947	494,3893	2000	46,8	7,8	47,45
6	10,1	4,98	4656,4195	494,3936	2000	49,6	8,6	50,34
7	10,1	5,60	4656,4472	494,3992	2000	55,4	11,2	56,52
8	10,1	5,58	4656,4751	494,4033	2000	55,8	8,2	56,40
9	10,1	6,48	4656,5076	494,4073	2000	65	8	65,49
10	10,1	6,78	4656,5418	494,4090	2000	68,4	3,4	68,48
11	10,1	7,19	4656,5780	494,4117	2000	72,4	5,4	72,60
12	10,1	7,31	4656,6148	494,4147	2000	73,6	6	73,84
13	10,1	7,48	4656,6524	494,4182	2000	75,2	7	75,53
14	10,1	7,31	4656,6892	494,4212	2000	73,6	6	73,84
15	10,1	7,47	4656,7268	494,4244	2000	75,2	6,4	75,47
16	10,1	7,71	4656,7655	494,4289	2000	77,4	9	77,92
17	10,1	7,99	4656,8053	494,4355	2000	79,6	13,2	80,69
18	10,1	8,34	4656,8468	494,4428	2000	83	14,6	84,27
19	10,1	8,80	4656,8906	494,4502	2000	87,6	14,8	88,84
20	10,1	8,96	4656,9352	494,4577	2000	89,2	15	90,45
21	10,1	8,58	4656,9781	494,4639	2000	85,8	12,4	86,69
22	10,1	8,23	4657,0193	494,4693	2000	82,4	10,8	83,10
23	10,1	6,50	4657,0520	494,4723	2000	65,4	6	65,67
24	10,1	5,55	4657,0799	494,4750	2000	55,8	5,4	56,06

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№4 Альгешево 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			443,902	24,1677				
1	10,1	0,48	443,9044	24,1677	2000	4,8	0	4,80
2	10,1	0,48	443,9068	24,1677	2000	4,8	0	4,80
3	10,1	0,48	443,9092	24,1677	2000	4,8	0	4,80
4	10,1	0,50	443,9117	24,1677	2000	5	0	5,00
5	10,1	0,46	443,9140	24,1677	2000	4,6	0	4,60
6	10,1	0,50	443,9165	24,1677	2000	5	0	5,00
7	10,1	0,44	443,9187	24,1677	2000	4,4	0	4,40
8	10,1	0,40	443,9207	24,1677	2000	4	0	4,00
9	10,1	0,38	443,9226	24,1677	2000	3,8	0	3,80
10	10,1	0,38	443,9245	24,1677	2000	3,8	0	3,80
11	10,1	0,38	443,9264	24,1677	2000	3,8	0	3,80
12	10,1	0,38	443,9283	24,1677	2000	3,8	0	3,80
13	10,1	0,38	443,9302	24,1677	2000	3,8	0	3,80
14	10,1	0,38	443,9321	24,1677	2000	3,8	0	3,80
15	10,1	0,40	443,9341	24,1677	2000	4	0	4,00
16	10,1	0,40	443,9361	24,1677	2000	4	0	4,00
17	10,1	0,40	443,9381	24,1677	2000	4	0	4,00
18	10,1	0,42	443,9402	24,1677	2000	4,2	0	4,20
19	10,1	0,44	443,9424	24,1677	2000	4,4	0	4,40
20	10,1	0,42	443,9445	24,1677	2000	4,2	0	4,20
21	10,1	0,42	443,9466	24,1677	2000	4,2	0	4,20
22	10,1	0,44	443,9488	24,1677	2000	4,4	0	4,40
23	10,1	0,44	443,9510	24,1677	2000	4,4	0	4,40
24	10,1	0,48	443,9534	24,1677	2000	4,8	0	4,80

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№6 Мясокомбинат 2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7449,6452	2918,4839				
1	10,1	35,28	7449,7509	2918,5381	3000	317,1	162,6	356,36
2	10,1	36,32	7449,8552	2918,6019	3000	312,9	191,4	366,80
3	10,1	38,51	7449,9695	2918,6631	3000	342,9	183,6	388,96
4	10,1	37,22	7450,0750	2918,7307	3000	316,5	202,8	375,90
5	10,1	37,69	7450,1829	2918,7975	3000	323,7	200,4	380,71
6	10,1	43,53	7450,3136	2918,8638	3000	392,1	198,9	439,66
7	10,1	40,45	7450,4340	2918,9274	3000	361,2	190,8	408,50
8	10,1	49,17	7450,5788	2919,0076	3000	434,4	240,6	496,58
9	10,1	67,40	7450,7860	2919,1001	3000	621,6	277,5	680,73
10	10,1	65,28	7450,9800	2919,2034	3000	582	309,9	659,36
11	10,1	67,80	7451,1845	2919,3048	3000	613,5	304,2	684,78
12	10,1	75,32	7451,4136	2919,4135	3000	687,3	326,1	760,74
13	10,1	71,37	7451,6347	2919,5076	3000	663,3	282,3	720,87
14	10,1	61,82	7451,8201	2919,6022	3000	556,2	283,8	624,42
15	10,1	58,46	7452,0018	2919,6778	3000	545,1	226,8	590,40
16	10,1	54,41	7452,1674	2919,7561	3000	496,8	234,9	549,53
17	10,1	48,08	7452,3140	2919,8247	3000	439,8	205,8	485,57
18	10,1	51,85	7452,4751	2919,8919	3000	483,3	201,6	523,66
19	10,1	40,37	7452,5963	2919,9534	3000	363,6	184,5	407,73
20	10,1	36,70	7452,7053	2920,0116	3000	327	174,6	370,69
21	10,1	37,19	7452,8193	2920,0634	3000	342	155,4	375,65
22	10,1	37,11	7452,9310	2920,1194	3000	335,1	168	374,85
23	10,1	33,35	7453,0273	2920,1771	3000	288,9	173,1	336,79
24	10,1	38,54	7453,1438	2920,2342	3000	349,5	171,3	389,22

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№ 7 АЗС

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			181,75	53,7				
1	10,1	2,54	181,7665	53,7044	1500	24,75471	6,55737	25,61
2	10,1	2,54	181,7830	53,7087	1500	24,75471	6,55737	25,61
3	10,1	2,09	181,7964	53,7131	1500	20,113215	6,55737	21,16
4	10,1	1,73	181,8067	53,7186	1500	15,47169	8,19672	17,51
5	10,1	2,08	181,8191	53,7251	1500	18,56604	9,83607	21,01
6	10,1	2,64	181,8346	53,7339	1500	23,20755	13,114755	26,66
7	10,1	3,74	181,8573	53,7448	1500	34,037745	16,39344	37,78
8	10,1	5,70	181,8934	53,7579	1500	54,15093	19,67214	57,61
9	10,1	6,38	181,9357	53,7656	1500	63,433965	11,475405	64,46
10	10,1	7,68	181,9862	53,7765	1500	75,81132	16,39344	77,56
11	10,1	8,22	182,0409	53,7852	1500	81,99999	13,114755	83,04
12	10,1	10,14	182,1069	53,8027	1500	99,01887	26,22951	102,43
13	10,1	8,76	182,1646	53,8148	1500	86,6415	18,03279	88,50
14	10,1	10,03	182,2307	53,8290	1500	99,01887	21,311475	101,29
15	10,1	9,62	182,2936	53,8443	1500	94,37736	22,95081	97,13
16	10,1	9,36	182,3544	53,8607	1500	91,283025	24,59016	94,54
17	10,1	8,10	182,4081	53,8705	1500	80,45283	14,75409	81,79
18	10,1	7,92	182,4607	53,8792	1500	78,905655	13,11474	79,99
19	10,1	3,58	182,4844	53,8836	1500	35,58492	6,55737	36,18
20	10,1	2,80	182,5030	53,8869	1500	27,84906	4,918035	28,28
21	10,1	2,35	182,5184	53,8902	1500	23,20755	4,918035	23,72
22	10,1	2,80	182,5370	53,8934	1500	27,84906	4,918035	28,28
23	10,1	2,47	182,5535	53,8956	1500	24,75471	3,2787	24,97
24	10,1	2,54	182,5700	53,9000	1500	24,754725	6,557415	25,61

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНН 2100000382

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№12 В-10 Т-2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			33,901	16,218				
1	10,1	50,49	33,9260	16,2230	20000	500	100	509,90
2	10,1	50,76	33,9500	16,2320	20000	480	180	512,64
3	10,1	55,16	33,9760	16,2420	20000	520	200	557,14
4	10,1	55,90	34,0020	16,2530	20000	520	220	564,62
5	10,1	55,90	34,0280	16,2640	20000	520	220	564,62
6	10,1	60,74	34,0570	16,2740	20000	580	200	613,51
7	10,1	53,87	34,0830	16,2820	20000	520	160	544,06
8	10,1	75,14	34,1190	16,2940	20000	720	240	758,95
9	10,1	124,01	34,1780	16,3150	20000	1180	420	1252,52
10	10,1	127,96	34,2380	16,3390	20000	1200	480	1292,44
11	10,1	122,15	34,2960	16,3600	20000	1160	420	1233,69
12	10,1	110,84	34,3490	16,3780	20000	1060	360	1119,46
13	10,1	133,38	34,4130	16,3990	20000	1280	420	1347,15
14	10,1	132,81	34,4760	16,4220	20000	1260	460	1341,34
15	10,1	129,62	34,5380	16,4430	20000	1240	420	1309,20
16	10,1	124,01	34,5970	16,4640	20000	1180	420	1252,52
17	10,1	115,23	34,6520	16,4830	20000	1100	380	1163,79
18	10,1	122,15	34,7100	16,5040	20000	1160	420	1233,69
19	10,1	74,54	34,7460	16,5150	20000	720	220	752,86
20	10,1	82,05	34,7850	16,5290	20000	780	280	828,73
21	10,1	94,57	34,8300	16,5450	20000	900	320	955,20
22	10,1	91,56	34,8730	16,5620	20000	860	340	924,77
23	10,1	86,06	34,9130	16,5790	20000	800	340	869,25
24	10,1	89,72	34,9550	16,5960	20000	840	340	906,20

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.



ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№13 В-10 Т-2

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1976,1165	472,476				
1	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
2	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
3	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
4	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
5	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
6	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
7	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
8	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
9	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
10	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
11	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
12	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
13	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
14	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
15	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
16	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
17	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
18	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
19	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
20	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
21	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
22	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
23	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00
24	10,1	0,00	1976,1165	472,4760	20000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100С00382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№14 ЧПАТП

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			790,813	217,8537				
1	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
2	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
3	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
4	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
5	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
6	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
7	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
8	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
9	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
10	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
11	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
12	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
13	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
14	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
15	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
16	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
17	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
18	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
19	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
20	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
21	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
22	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
23	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00
24	10,1	0,00	790,8130	217,8537	3000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№15 Мясокомбинат 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			7815,2938	2966,1296				
1	10,1	0,00	7815,2938	2966,1296	3000	0	0	0,00
2	10,1	0,00	7815,2938	2966,1296	3000	0	0	0,00
3	10,1	0,00	7815,2938	2966,1296	3000	0	0	0,00
4	10,1	0,00	7815,2938	2966,1296	3000	0	0	0,00
5	10,1	0,00	7815,2938	2966,1296	3000	0	0	0,00
6	10,1	0,03	7815,2939	2966,1296	3000	0,3	0	0,30
7	10,1	0,00	7815,2939	2966,1296	3000	0	0	0,00
8	10,1	0,00	7815,2939	2966,1296	3000	0	0	0,00
9	10,1	0,00	7815,2939	2966,1296	3000	0	0	0,00
10	10,1	0,00	7815,2939	2966,1296	3000	0	0	0,00
11	10,1	0,03	7815,2940	2966,1296	3000	0,3	0	0,30
12	10,1	0,00	7815,2940	2966,1296	3000	0	0	0,00
13	10,1	0,00	7815,2940	2966,1296	3000	0	0	0,00
14	10,1	0,00	7815,2940	2966,1296	3000	0	0	0,00
15	10,1	0,00	7815,2940	2966,1296	3000	0	0	0,00
16	10,1	0,00	7815,2940	2966,1296	3000	0	0	0,00
17	10,1	0,03	7815,2941	2966,1296	3000	0,3	0	0,30
18	10,1	0,00	7815,2941	2966,1296	3000	0	0	0,00
19	10,1	0,00	7815,2941	2966,1296	3000	0	0	0,00
20	10,1	0,00	7815,2941	2966,1296	3000	0	0	0,00
21	10,1	0,00	7815,2941	2966,1296	3000	0	0	0,00
22	10,1	0,00	7815,2941	2966,1296	3000	0	0	0,00
23	10,1	0,03	7815,2942	2966,1296	3000	0,3	0	0,30
24	10,1	0,00	7815,2942	2966,1296	3000	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№16 ИП Блинов Е.В.

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			979,9935	868,0233				
1	10,1	0,44	979,9963	868,0242	1500	4,2	1,35	4,41
2	10,1	0,41	979,9990	868,0248	1500	4,05	0,9	4,15
3	10,1	0,85	980,0027	868,0292	1500	5,55	6,6	8,62
4	10,1	1,30	980,0072	868,0367	1500	6,75	11,25	13,12
5	10,1	1,79	980,0126	868,0475	1500	8,1	16,2	18,11
6	10,1	3,07	980,0205	868,0666	1500	11,85	28,65	31,00
7	10,1	1,61	980,0261	868,0759	1500	8,4	13,95	16,28
8	10,1	9,30	980,0702	868,1204	1500	66,15	66,75	93,98
9	10,1	25,41	980,2084	868,2213	1500	207,3	151,35	256,67
10	10,1	25,76	980,3455	868,3275	1500	205,65	159,3	260,13
11	10,1	16,90	980,4358	868,3967	1500	135,45	103,8	170,65
12	10,1	7,08	980,4686	868,4313	1500	49,2	51,9	71,51
13	10,1	25,63	980,6088	868,5319	1500	210,3	150,9	258,84
14	10,1	30,91	980,7860	868,6411	1500	265,8	163,8	312,22
15	10,1	31,06	980,9636	868,7516	1500	266,4	165,75	313,75
16	10,1	27,46	981,1145	868,8584	1500	226,35	160,2	277,31
17	10,1	28,67	981,2727	868,9690	1500	237,3	165,9	289,54
18	10,1	31,76	981,4517	869,0860	1500	268,5	175,5	320,77
19	10,1	6,72	981,4880	869,1130	1500	54,45	40,5	67,86
20	10,1	24,72	981,6182	869,2167	1500	195,3	155,55	249,68
21	10,1	30,18	981,7861	869,3312	1500	251,85	171,75	304,84
22	10,1	27,92	981,9375	869,4426	1500	227,1	167,1	281,95
23	10,1	26,21	982,0756	869,5525	1500	207,15	164,85	264,74
24	10,1	27,18	982,2155	869,6705	1500	209,85	177	274,53

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№17 ЧПАТП 1

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			2458,2817	495,5382				
1	10,1	1,75	2458,2876	495,5382	3000	17,7	0	17,70
2	10,1	1,69	2458,2933	495,5382	3000	17,1	0	17,10
3	10,1	1,63	2458,2988	495,5382	3000	16,5	0	16,50
4	10,1	1,54	2458,3040	495,5382	3000	15,6	0	15,60
5	10,1	1,54	2458,3092	495,5382	3000	15,6	0	15,60
6	10,1	1,57	2458,3145	495,5382	3000	15,9	0	15,90
7	10,1	1,69	2458,3202	495,5382	3000	17,1	0	17,10
8	10,1	3,09	2458,3306	495,5382	3000	31,2	0	31,20
9	10,1	4,07	2458,3443	495,5382	3000	41,1	0	41,10
10	10,1	4,72	2458,3602	495,5382	3000	47,7	0	47,70
11	10,1	4,60	2458,3757	495,5382	3000	46,5	0	46,50
12	10,1	4,72	2458,3916	495,5382	3000	47,7	0	47,70
13	10,1	4,87	2458,4080	495,5382	3000	49,2	0	49,20
14	10,1	5,08	2458,4251	495,5382	3000	51,3	0	51,30
15	10,1	5,20	2458,4426	495,5382	3000	52,5	0	52,50
16	10,1	5,38	2458,4607	495,5382	3000	54,3	0	54,30
17	10,1	4,69	2458,4765	495,5382	3000	47,4	0	47,40
18	10,1	2,47	2458,4848	495,5382	3000	24,9	0	24,90
19	10,1	2,20	2458,4922	495,5382	3000	22,2	0	22,20
20	10,1	2,08	2458,4992	495,5382	3000	21	0	21,00
21	10,1	1,99	2458,5059	495,5382	3000	20,1	0	20,10
22	10,1	2,11	2458,5130	495,5382	3000	21,3	0	21,30
23	10,1	2,05	2458,5199	495,5382	3000	20,7	0	20,70
24	10,1	1,87	2458,5262	495,5382	3000	18,9	0	18,90

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100000685 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№18 ИП Мокеев Андрей Владимирович

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			48,81	51,649				
1	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
2	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
3	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
4	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
5	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
6	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
7	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
8	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
9	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
10	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
11	10,1	0,00	48,8100	51,6490	1500	0	0	0,00
12	10,1	0,00	48,8100	51,6520	1500	0	4,5	4,50
13	10,1	0,00	48,8100	51,6540	1500	0	3	3,00
14	10,1	0,00	48,8100	51,6570	1500	0	4,5	4,50
15	10,1	0,00	48,8100	51,6600	1500	0	4,5	4,50
16	10,1	0,00	48,8100	51,6680	1500	0	12	12,00
17	10,1	0,00	48,8100	51,6830	1500	0	22,5	22,50
18	10,1	0,00	48,8100	51,6990	1500	0	24	24,00
19	10,1	0,00	48,8100	51,7143	1500	0	22,909095	22,91
20	10,1	0,00	48,8100	51,7268	1500	0	18,81819	18,82
21	10,1	0,00	48,8100	51,7394	1500	0	18,81819	18,82
22	10,1	0,00	48,8100	51,7519	1500	0	18,81819	18,82
23	10,1	0,00	48,8100	51,7645	1500	0	18,81819	18,82
24	10,1	0,00	48,8100	51,7770	1500	0	18,818145	18,82

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№19 ИП Мокеев Андрей Владимирович

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			19,064	39,61				
1	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
2	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
3	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
4	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
5	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
6	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
7	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
8	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
9	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
10	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
11	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
12	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
13	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
14	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
15	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
16	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
17	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
18	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
19	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
20	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
21	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
22	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
23	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00
24	10,1	0,00	19,0640	39,6100	1500	0	0	0,00

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭС-ЭНЕРГО» ОГРН 1222100006853 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г.ЧЕБОКСАРЫ

ООО «РЭС-Энерго»
428000, г. Чебоксары, Гаражный проезд, 2
Тел. (8352) 70-97-69; E-mail: resenergo21@yandex.ru

АКТ

замеров нагрузки на 17 июня 2026 г. в распределительном устройстве ПС 110/10кВ "Мясокомбинат"

Диспетчерское наименование точки присоединения яч.№21 ИП Блинов Е.В.

Время, ч	Замеряемые параметры				Справочные параметры	Расчетные параметры		
	Напяжение на секции, кВ	Ток в присоединении, А	Показания счетчика активной электроэнергии	Показания счетчика реактивной электроэнергии	Расчетный коэффициент счетчика	Количество переданной активной электроэнергии, кВтч	Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч	Полная мощность, кВА
0			1229,7379	520,078				
1	10,1	8,43	1229,7869	520,1067	1500	73,5	43,05	85,18
2	10,1	8,16	1229,8329	520,1367	1500	69	45	82,38
3	10,1	10,92	1229,8985	520,1699	1500	98,4	49,8	110,28
4	10,1	11,68	1229,9691	520,2045	1500	105,9	51,9	117,93
5	10,1	12,12	1230,0434	520,2383	1500	111,45	50,7	122,44
6	10,1	7,85	1230,0919	520,2593	1500	72,75	31,5	79,28
7	10,1	4,40	1230,1213	520,2632	1500	44,1	5,85	44,49
8	10,1	10,76	1230,1915	520,2812	1500	105,3	27	108,71
9	10,1	20,54	1230,3228	520,3246	1500	196,95	65,1	207,43
10	10,1	21,92	1230,4625	520,3723	1500	209,55	71,55	221,43
11	10,1	19,67	1230,5870	520,4174	1500	186,75	67,65	198,63
12	10,1	12,63	1230,6673	520,4455	1500	120,45	42,15	127,61
13	10,1	22,56	1230,8106	520,4959	1500	214,95	75,6	227,86
14	10,1	21,68	1230,9480	520,5452	1500	206,1	73,95	218,97
15	10,1	22,24	1231,0888	520,5961	1500	211,2	76,35	224,58
16	10,1	23,46	1231,2366	520,6519	1500	221,7	83,7	236,97
17	10,1	23,29	1231,3830	520,7081	1500	219,6	84,3	235,22
18	10,1	23,11	1231,5277	520,7653	1500	217,05	85,8	233,39
19	10,1	12,12	1231,6010	520,8012	1500	109,95	53,85	122,43
20	10,1	17,29	1231,7092	520,8441	1500	162,3	64,35	174,59
21	10,1	18,13	1231,8227	520,8891	1500	170,25	67,5	183,14
22	10,1	17,90	1231,9353	520,9320	1500	168,9	64,35	180,74
23	10,1	18,49	1232,0519	520,9757	1500	174,9	65,55	186,78
24	10,1	18,88	1232,1694	521,0242	1500	176,25	72,75	190,67

Главный инженер ООО "РЭС-Энерго" Шамбин А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭС-ЭНЕРГО" ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНН 2100000382 г. ЧЕБОКСАРЫ